




方圆检测认证集团有限公司
FANGYUAN TESTING AND CERTIFICATION GROUP CO.,LTD



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7928

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



25AX 60687547

证书编号: FY2025853383456

Certificate No

第 1 页 共 3 页

Page

of

委托方:
Client

南阳中威电气有限公司

委托方地址:
Address

河南省南阳市宛城区溧河街道清河西路299号

器具名称:
Instrument name

工频高电压试验控制台

制造商:
Manufacturer

江苏新亚高电压测试设备有限公司

型号/规格:
Type/Specification

YXY-A302

出厂编号:
Serial No.

JFY22029

管理编号:
Management No.

ZW-DLFJ-002

证书专用章

Special seal for certificate

发布日期:

2025-11-07

Date of publication

批准人:

Approved by

核验员:

Checked by

校准员:

Calibrated by

易羽

耿彪滋

李泉帅

总部地址: 河南省郑州高新技术开发区莲花街352号一号楼

Headquarters Add.: Building 1, No.352 Lianhua Street, High-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou City, Henan Province

实验室地址: 河南省郑州高新技术开发区莲花街352号一号楼

Add. of the Lab: Building 1, NO.352 Lianhua Street, High-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou City, Henan Province

服务电话 (Tel): 0371-60990555 传真 (Fax): 0371-67597979

网址 (Web): www.fyjt.org

Email: fyjcyxb@163.com



微信公众号



扫码验真

校 准 说 明
Directions of Calibration

1. 本次校准的技术依据:

Reference documents of the calibration:

JJG(粤)059-2020 交流高压试验装置检定规程

2. 本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制(SI)单位和社会公用计量标准。

The calibration results in this certificate be trdced back to SI units public measurement standards

3. 本证书编号具有唯一性，后缀若带有“G”的证书为替换证书，自发出后原证书即刻作废。

This certificate number is unique.If the suffix with "G" is a replacement certificate , the original certificate will be inval idimmediately after it is issued.

4. 校准所使用的主要计量标准器具:

Major standards of measurement used in the calibration

标准器名称 Name of working standards	编 号 Serial No.	技术特征 Technique Character	溯源机构 Traceability Institute	证书编号/ 有效期至 Certificate No./ valid until
交直流分压器	7718	/	河南省计量测试科学 研究院	252413036 2026-04-18
数字多用表	6325	/	河南省计量测试科学 研究院	252416905 2026-04-25

5. 校准地点及其环境条件、日期:

Address and environmental condition in the calibration, date

地点：委托方现场

Place

温度： 22 ℃

相对湿度： 65 %

其它： /

Temperature

Relative Humidity

Others

接收日期： 2025-11-06

校准日期： 2025-11-07

Date of Receipt

Calibration Date

6. 根据客户要求或校准文件的规定，通常情况下 12 个月校准一次。

According to the requirements of customers and calibration documents,the calibration is usually conducted once every

12 months.

注：1. 未经本单位书面授权，不得部分复制本证书。2. 本证书的校准结果仅对校准样品有效。

3. 本证书封面未加盖校准专用公章无效。4. 被校仪器修理后，请立即进行校准。

5. 在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。

校准结果
Calibration Results

1. 外观及工作正常性检查：符合
2. 交流电压（50Hz）：

标准值	示 值	误 差	允 差	结论
kV	kV	%	%	P/F
30	29.98	0.07	±3	P
60	59.95	0.08	±3	P
90	89.93	0.08	±3	P
120	119.94	0.05	±3	P
150	148.95	0.70	±3	P

Notes:

1. 本次测量结果扩展不确定度（Expanded uncertainty of the measurement results）
 $U_{rel}=1.2\%, k=2$
2. 依据（Reference document）
JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示
(JJF 1059.1-2012Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)
(以下空白)
(The below is blank)

注：1. 未经本单位书面授权，不得部分复制本证书。2. 本证书的校准结果仅对校准样品有效。
3. 本证书封面未加盖校准专用公章无效。4. 被校仪器修理后，请立即进行校准。
5. 在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。