

Fișa tehnică a ofertei pentru achiziționarea conductorului torsadat

Producătorul

Materialul

Denumirea

Norma

Caracteristici constructive

Tipul izolației

Compoziția fază/neutru

Sensul fasciculării ultimul strat

Pasul maxim de fasciculare, mm

Tipul bobinei

Caracteristici dimensionale

Secțiunea, mm²

Nr. de spire

Diametrul spirelor, mm

Grosimea nominală a izolației, mm

Grosimea minimă a izolației, mm

Diametrul conductorului max cu izolație, mm

Diametrul aparent al fascicului torsadat, mm

Greutatea fascicului torsadat, kg/m

Forța de rupere min, kN

Caracteristici electrice

Rezistența la CC (t=25°C), Ω/km

Intensitatea maximă admisibilă, A

Curentul de SC, t=1s, kA

Marcări

ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ», Kharkov, Ukraina;
61099, Avtogenskaya st., 7.

Conductor 3x70+1x95+1x25 mm2

Specificat

Ofertat

SM HD626 S1:2015

Polietilenă reticulată

Polietilenă reticulată

AL/AlMgSi

AL/AlMgSi

Dreapta (Z)

Dreapta (Z)

1170

1170

Fază/IP

Neutru

Fază/IP

Neutru

70/25

95

70/25

95

7 (RMC)/
7 (RMC)

7 (RMC)

7 (RMC)/
7 (RMC)

7 (RMC)

9,45-9,95/
5,7-6,1

11,1-11,7

9,45-9,95/
5,7-6,1

11,1-11,7

1,7/1,3

1,7

1,7/1,3

1,7

1,25/1,07

1,34

1,25/1,07

1,34

10,95-11,45/
7,0-7,4

12,7-13,3

10,95-11,45/
7,0-7,4

12,7-13,3

Fasciculul Torsadat

Fasciculul Torsadat

32,0

32,0

1,13

1,13

-

27,9

-

27,9

0,443/1,2

0,363

0,443/1,2

0,363

240/130

240/130

6,5

6,5

Fază

Neutru

Fază

Neutru

A

B

A


B

Certificări**Certificare ISO 9001:2008**

DA	DA
	DA

Notă:

A - Conductoarele de fază trebuie vor avea semne distinctive în formă de benzi longitudinale reliefate pe izolație (după cum este prezentat mai jos).



B - Pe conductorul neutru, va fi marcaj prin gravare: denumirea uzinei, denumirea completă a conductoarelor și anul producerii. La fel pe conductorul neutru, peste fiecare 1m, se va indica lungimea conductorului. La fel pe conductorii de fază vor avea semne distinctive în formă de benzi longitudinale, colorate cu lățimea nu mai mică de 1 mm.