

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21008525 din 29.05.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1						
Centrală termică CSP Edinet, CSP Cahul CENTRALA BERETTA POWERPLUS 50 M		Italia	Beretta	Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 48.5 kW; Randament 108.7 %; Tensiunea 220 B; Dimensiuni 1000 x 600 x 380; Presiunea maxima a apei in circuit-5.5 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator de caldura Inox; Consum de gaz max- 4,9 m3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 80/20 °C; Consum de energie electrica 169 W; Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Vana cu 3 cai incorporata.	Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 48.5 kW; Randament 108.7 %; Tensiunea 220 B; Dimensiuni 1000 x 600 x 380; Presiunea maxima a apei in circuit-5.5 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator de caldura Inox; Consum de gaz max- 4,9 m3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 80/20 °C; Consum de energie electrica 169 W; Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Vana cu 3 cai incorporata.	

Lucrari tehnico-sanitare, de montare cu racordarea la sistemul existent de încălzire și gaze naturale, inclusiv materiale la centrala termică CSP Edinet, CSP Cahul				-	-	
---	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Director

Ofertantul: Kazinst Grup SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Lunca Bicului 26/1