



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001134**

Data emiterii: 24 noiembrie 2017 Valabil pînă la: 24 noiembrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din foi de oţel îndoite cu gofraj trapezoidal pentru construcţii
fabricate conform SM GOST 24045-2012
Produse fabricat în serie

Codul NC MD
7216

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului

Nr.226 din 29.02.2008;

SM GOST 24045-2012 pct.4.3.2, 4.3.3, 4.3.4; 4.3.6; RNI Nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "BRAVO-PROFIL", MD-2078, mun. Chişinău, str. Codrilor,12

Baza de producere - MD-2051, mun. Chişinău, str. Codrilor, 12

SOLICITANT

Producătorul

Codul ţării
MD

Codul IDNO
1003600011680

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.60/c-2 din 16.11.2017, eliberat de LÎ "FISTFOG" SRL,
MD 2005, mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 62, certificat de acreditare Nr. LÎ- 042 valabil pînă la 27.05.2018;
Nr.5857 din 10.11.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S, MD 2064, mun. Chişinău, str.E. Coca 28, certificat de
acreditare Nr-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformităţii produselor Nr.127 din 17.11.2017, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

o dată la şase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat




Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU



În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!

Copie certificatele de conformitate se legalizează cu ştampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



ОСпр - 001



SM SR EN ISO/CEI 17065
ОСпр-001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Рег. номер

ОСпр - 001 11 A000037-16

Дата выдачи 13 июля 2016

Действителен до 13 июля 2019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОСпр - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕЯСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ/ ОПИСАНИЕ

Краски акрилатные торговой марки "SUPRATEN" в ассортименте, согласно приложению 28 позиций.

Серийный выпуск в соответствии с SF 38622974-002:2010.

Код NCM RM
320910000

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
SM ГОСТ Р 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб.1 пок. (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9), 5.4, 5.5, 10.3;
ПП № 226 от 29.02.2008, МУ 2158-80:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу., Республика Молдова

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова

Код IDNO
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки 2120-RE от 13.07.2016 выдан ОСП НИСМ, MD 2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации ОСпр-001 от 09.09.2014; Протоколы испытаний № 56-60 от 06.07.2016 выданные Испытательной лабораторией "SUPRATEN" SA, мун. Кишинэу, ул. М. Маноле, 9, MD 2059, сертификат аккредитации № LI-030 от 23.02.2013; Санитарный сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан НЦОЗ, MD 2028, мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 67 А, сертификат аккредитации Nr. SNA MD CAESP LI 01 078 от 17.02.2010;


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Систем 2+. Периодическая оценка осуществляется ОСП ЦПМС один раз в год. Сертификат действителен только в случае обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции в соответствии с действующим законодательством.

Акорд № 3011/2016 от 13.07.2016. Дело № 0313.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Серия Б № 000037



Руководитель органа по сертификации

Handwritten signature





OCPr - 001

Лист Листов

1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№. OCPr - 001 11 A000037-16

от 13 июля 2016

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование товаров
1	Краска грунтовочная GRUNT
2	Краска для внутренних работ SNEJANA
3	Краска интерьерная моющая SNEJANA LAV
4	Краска интерьерная моющая EUROTON LAV
5	Краска интерьерная моющая EUROTON ECO
6	Матовая латексная краска MATTLATEX
7	Краска для детских комнат BABYSMILE
8	Влагостойкая краска с антибактериальным эффектом SANSIRO
9	Универсальная краска для интенсивных цветов AQUACOLOR
10	Фасадная краска POIANA FLORILOR
11	Фасадная краска EUROSTIL
12	Глянцевая латексная краска LUCIOS
13	Краска для шифера EUROSTIL NOVA
14	Краска защитно декоративная GRADINAR
15	Энергоэберегающая краска TERMOFAIN
16	Концентрированная краска для внутренних и наружных работ COLER
17	Структурные краски RELIEF
18	Структурные краски FLEKSODECOR
19	Краска декоративная универсальная METALIC
20	Силиконовая фасадная краска 21-FASSADENFARBE
21	Краска огнестойкая по металлу 22-TERMOLAIT
22	Фасадная матовая краска на основе акрила 23-FLEX SILAN
23	Краска для внутренних работ SMILE
24	Краска акриловая супер белая SMILE ULTRABEL
25	Краска для внутренних работ ROMANIȚA
26	Краска акриловая супер белая NORMAL ULTRABEL
27	Краска интерьерная моющая LECO
28	Краска для внутренних и наружных работ SAVANA

Серия Б №



Реквизиты органа по сертификации



Приложение недействительно без наличия сертификата соответствия!



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001133**

Data emiterii: 24 noiembrie 2017 Valabil pînă la: 24 noiembrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NC MD
7216

Țigle metalice din tablă, accesorii pentru acoperiş și elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale
fabricate conform SM 276:2010
Produse fabricate în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.226 din 29.02.2008;
SM 276:2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.2; RNI Nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2

Codul țării
MD

PRODUCĂTOR
SRL "BRAVO-PROFIL", MD-2051, mun. Chişinău, str. Codrilor, 12
Baza de producere - MD-2051, mun. Chişinău, str. Codrilor, 12

Codul IDNO
1003600011680

SOLICITANT
Producătorul

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.60/c-1 din 16.11.2017, eliberat de LÎ "FISTFOG" SRL, MD 2005, mun. Chişinău, str. Petru Rareș, 62, certificat de acreditare Nr. LÎ- 042 valabil pînă la 27.05.2018; Nr.5857 din 10.11.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S, MD 2064, mun. Chişinău, str.E. Coca 28, certificat de acreditare Nr-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.127 din 17.11.2017, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L. o dată la șase luni.
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Nr. 001133



Conducătorul organismului de certificare

Serghei VIZITIU

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007630-17

Data emiterii: 31 iulie 2017

Valabil pînă la: 31 iulie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țigle metalice din tablă; Accesorii pentru acoperiş: bordură fronton relief, bordură fronton, parazăpadă, bordură de acoperire, dolie, coamă rotundă; Borduri nestandarde: la perete cu fireză, la perete, streăşină, hogeag, frontală; Elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale, fabricate conform cerinţelor SM 276:2010.

Codul NMMD
7308
7326

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire laprodusele pentru construcţii";
SM 276:2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.1 Anexa A, B, C, 4.5, 4.6;
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,
str. Petricani, 31, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul ţării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600000774

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0601 din 27.07.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 721 din 25.07.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICŞC "INCERCOM" ÎS, mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 210/5 din 20.07.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.

Contract de prestări servicii Nr. 826 din 17.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedesește conform legislației

Seria A № 006052



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001250

Data emiterii: 20 iulie 2018 Valabil pînă la: 19 iulie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip obţinut din concasarea rocilor de calcar (săvură)
fabricat conform SM GOST 31424-2011
Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;
SM GOST 31424:2011 pct.4.1.6, 4.2.1.1; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "ORDONATCOM", MD 3501, or. Orhei, str.Haiducul Grozescu, 91/A
Cariera "Badea"

Codul ţării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600010962

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.118-3 din 19 iulie 2018, eliberat de CÎ ICŞP "INMACOMPROIECT" SRL,
MD 2015, mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa,15, certificat de acreditare Nr.LÎ-095 valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.3814-C din 28 iunie 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chişinău, str. E. Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului de evaluare a conformităţii produsului Nr.37-1 din 19 iulie 2018 eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
o dată la şase luni.
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr. 001250

us.



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

Copiii certificatului de conformitate se legalizează cu stampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 000890

Data emiterii: 29 decembrie 2016 Valabil pînă la: 29 decembrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci de beton pentru trotuare

fabricate conform SM 270:2008

Produse fabricate în serie

Codul NM MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

SM 270:2008 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, RNI Nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL, MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/6

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600083256

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.251 din 28.12.2016, eliberat de CÎ "TNMACOMPROIECT" SRL,
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa,15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.4490 din 30.09.2016, eliberat de LÎPA al "CMAC" Î.S, MD 2064, mun. Chișinău,
str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.78 din 29.12.2016, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL


INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

o dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat




Conducătorul organismului
de certificare



Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control

Copțiile certificatelor de conformitate se legalizează cu stampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 001 13 C018512-18

Data emiterii 25 iulie 2018

Valabil până la 25 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001
ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău.
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.
PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM
9405

Corpuri de iluminat fixe marca "ARS" tipuri (articole): 0...-9..., unde (...) - cifre și/sau litere care reprezintă variantele modelului.
Contract Nr. 05/14 din 05.05.2014 cu "ARS PLASTIK AYDINLATMA ELEKTRIK San. Ve Diş. Tic. Ltd. Şti", Turcia.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
SM SR EN 60598-2-1-2010 (p.p. 1.4-1.11, 1.13, 1.14).

Codul țării
TR

Codul IDNO
1004600066850

PRODUCĂTOR

"ARS PLASTIK AYDINLATMA ELEKTRIK San. Ve Diş. Tic. Ltd. Şti", Turcia.

SOLICITANT



S.C. "LIVRALUM" S.R.L., mun. Chișinău, str. Vasile Lupu, 42/N-1.
Depozit - str. Muncești, 77, mun. Chișinău

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0816-RE din 25.07.2018, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr - 001 din 09.09.2014;
Raport de încercări Nr. 39/07 din 23.07.2018, eliberat de LIPI din cadrul Î.S. CMAC, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, certificat de acreditare Nr. LI - 093 din 23.11.2016.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 5282/2018 din 25.07.2018. Dosar Nr. 0331.



Conducătorul organismului de certificare

Expert

Handwritten signature

Handwritten signature

Melnic L.

Cebucean G.

13/00000



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001248**

Data emiterii: 20 iulie 2018 Valabil pînă la: 19 iulie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Piatră spartă de calcar fracţiuni 5-20mm, 20-40mm,
20-70mm, 40-70mm fabricată conform GOST 8267-93**
Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 8267-93 pct.4.2.2 tab.1; 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2; RNI 06-5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.R.L. "ORDONATCOM", MD 3501, or. Orhei, str.Haiducul Grozescu, 91/A
Cariera "Badea"

Codul ţării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003606010962

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.118-2 din 19 iulie 2018, eliberat de CÎ ICŞP "INMACOMPROIECT" SRL.,
MD 2015, mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa,15, certificat de acreditare Nr.LÎ-095 valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.3814-C din 28 iunie 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chişinău, str. E. Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului de evaluare a conformităţii produsului Nr.37-1 din 19 iulie 2018 eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL.
o dată la şase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr. 001248



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ştampila OC „CVALIMETRITOT” SRL.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер ОСпр - 049 11 A006826-16

Дата выдачи: 18 ноября 2016

Действителен до: 18 ноября 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОСпр - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-429-391; моб. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Шпатлевки, торговой марки "Sniezka", серийное производство.
Приложение I3 позиций.

Код NMMD
3214 10 900

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ПП РМ № 226 от 29.02.2008 "Технический регламент на строительную продукцию";
SM GOST R 52491:2010 п. 5.2.1 таб. 1 3), 5.2.2 таб. 2 (1,2,8); ГОСТ 30884-2003
п. 5.3, таб. 1, 5; МУ 2158-80; RNI 06.5.3.35:2001 п. 2.2; ГОСТ 9980.3-86;
ГОСТ 9980.4-2002.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Fabryka Farb i Lakierow "Sniezka" SA, 39-102 Lubzina 34a, Польша.

Код страны
PL

ЗАЯВИТЕЛЬ

Fabryka Farb i Lakierow "Sniezka" SA, 39-102 Lubzina 34a, Польша.

Код ОКПО
818143343

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки Nr. 0580 от 17.11.2016 выдан ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации ОСпр-049 от 08.05.2014 действителен до 07.05.2018 выданный СНА "MOLDAC"; Протокол испытаний Nr. 385/3 от 02.11.2016 выдан ИЛ "ASCHIM" SA, мун. Кишинэу, г. Дурлешть, ул. Т. Владимиреску, 70, сертификат аккредитации Nr. LI-014 действителен до 23.10.2017; Протокол испытаний № 130/5 от 09.11.2016 выдан ИЛ "CertMatCon" SRL, мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023 сертификат аккредитации Nr. LI - 101 действителен до 30.07.2019 выдан СНА "MOLDAC"; Санитарное заключение № 1301 от 24.05.2016 выданное НЦОЗ, мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 67а, MD2028; Сертификат Системы Менеджмента Качества Nr. PN-100/001/2014-S от 11.04.2014 выдан PKN, Польша.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Периодическая оценка осуществляется ОС "CertMatCon" один раз в год. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса, установленного производителем и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции и сертификатом качества каждой партии. Договор об оказании услуг № 697/08/3LD от 15.08.2016.


Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Серия В № 001468



Руководитель ОС

Пуха И.



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md

Подделка сертификатов преследуется по закону

05/06/2018



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001248**

Data emiterii: 20 iulie 2018 Valabil pînă la: 19 iulie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Piatră spartă de calcar fracțiuni 5-20mm, 20-40mm,
20-70mm, 40-70mm fabricată conform GOST 8267-93**
Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;
GOST 8267-93 pct.4.2.2 tab.1; 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2; RNI 06-5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR
S.R.L. "ORDONATCOM", MD 3501, or. Orhei, str.Haiducul Grozescu, 91/A
Cariera "Badea"

Codul țării
MD

SOLICITANT
Producătorul

Codul IDNO
1003606010962

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA
Rapoartelor de încercări: Nr.118-2 din 19 iulie 2018, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL.,
MD 2015, mun.Chișinău, str.Sarmizegetusa,15, certificat de acreditare Nr.LÎ-095 valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.3814-C din 28 iunie 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.
Raportului de evaluare a conformității produsului Nr.37-1 din 19 iulie 2018 eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:
Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL.
o dată la șase luni.
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr. 001248



Conducătorul-organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер OCpr - 049 11 A008517-18

Дата выдачи: 26 июня 2018

Действителен до: 26 июня 2021

SM SR EN ISO/CEI 17065

OCpr-049

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕЯСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК
НАИМЕНОВАНИЕ/ ОПИСАНИЕ

Плиты минераловатные теплоизоляционные "ТЕХНО", с логотипом
"SWEETONDALE", согласно приложению одна позиция.

Производство изделий согласно ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001.2013.

Код NM MD
6806

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
ТР. на строительные материалы согласно П.П. № 226 от 29.02.2008.
GOST 9573-2014 п.3.7 таб.3, RNI 06-5.3.35.2001 п.2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО",
ул. Риздвяна, 300, г. Черкассы, Украина.

Код страны
UA

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ОКПО
354939023018

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0086 от 26.06.2018 выдан ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу,
ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат акредитации № OCpr-049 от 08.05.2018 действующий
до 07.05.2022, выдан СНА "MOLDAC"; Протокол испытаний № 423 от 07.06.2018, выдан ИЛ ICSC
"INCERCOM" IS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденцей, 6/1, сертификат акредитации № LI-021 от
23.02.2018 действующий до 22.02.2022, выдан СНА "MOLDAC"; Протокол испытаний № 301 от
26.06.2018 выдан ИЛ "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат
акредитации № LI-101 от 31.07.2015 действующий до 30.07.2019, выдан СНА "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Периодическая оценка соответствия осуществляется ОС "CertMatCon" один раз в год.
Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса установленного
ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО" обеспечения информацией на
государственном языке, каждой упаковки продукции согласно действующему законодательству.

Обладатель данного сертификата обязан нанести национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в
настоящем сертификате



Руководитель ОС



Пуха И.

Серия В № 001073

Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами
установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md

Подделка сертификатов преследуется по закону



Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015 Сертификат HU07/2710 органом по сертификации SGS Молдова



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 9369 от 10.06.19

Код: ПКЦ-8.2.4-1

Ред: 1

Дата: 14.04.2016

ПОРТЛАНЦЕМЕНТ ЦЕМ II / В-И 32,5 Б

SM GOST 31108:2008

Сертификат соответствия ОСрг -018 П А1354-18

ГОСТ 31108:2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57. 56104



Партия №	<u>105</u>	Силос №	<u>9</u>
а/м №	<u>W12229/1WW574</u>		

Показатели	Единица измерения	Требования SM GOST 31108:2008	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 Б	32,5 Б
Содержание добавки: известняк	%	21 - 35	32,0
Нормальная плотность цементного теста	%	-	26,5
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее	МПа	10	17,8
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток	МПа	не менее 32,5 не более 52,5	43,6
Начало схватывания, не ранее	мин	75	165
Конец схватывания	мин	-	220
Равномерность изменения объема (расширение), не более	мм	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более	%	3,5	2,20
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более	%	0,10	0,0071
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	≤ 300	55,8±4,6

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения Гарантийный срок после отгрузки 120 дней

Начальник испытательной лаборатории

Могильникова Т.В.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SM-SR EN ISO/IEC 17025:2006 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации Nr. LI-018 Срок действия: 24 января 2022 г.

Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца

