



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

11 A008571-18

Data emiterii: 03 august 2018

Valabil pînă la: 03 august 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Tevi gofrate electroizolante din PVC,
fabricate conform cerințelor GOST 17675-87.

Codul NCM
3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 17675-87 pct. 1.3 tab. 4, pct. 2.1.2, 2.1.4 tab. 8 (ind. 3), pct. 2.3, 2.4;
RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

Î.C.S. "VIKNOGRAD" S.R.L.,
str. Alba - Iulia, 75/O, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producerea: str. Alba - Iulia, 75/A, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

'Producătorul.

Codul IDNO
1009600041386

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 082 din 03.08.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023; Raport de încercări Nr. 346-18/C din 02.08.2018, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări "Pielart-AIRIN" SRL, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificat de acreditare LÎ - 016 valabil pînă la 14.04.2021; Raport de încercări Nr. 311/6 din 01.08.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificat de apărare împotriva incendiilor Nr. 008-15 din 12.02.2015, eliberat de Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale Republica Moldova

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 792 din 30.05.2017.

Seria A № 005685



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Raport de încercări

Nr. 311/6 din 01.08.2018

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

**Î.C.S. "VIKNOGRAD" S.R.L., str. Alba - Iulia, 75/O,
mun. Chișinău, Republica Moldova**

OC "CertMatCon".

Tevi gofrate electroizolante din PVC.

Agentul economic.

**Cererea Nr. 311 din 31.07.2018, Act de prelevare Nr. 082/1 din
30.07.2018 program de încercări de la OC Cert MatCon**

Guțu M. - Expert OC CertMatCon

1,0 kg

311-6

31.07.2018

01.08.2018

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2;

HG nr. 226 din 29.08.2008 pct. 9.3

Certificare

U=73%, T= 23,4 C°

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	2.13
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	2.46
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	128	111
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	11.6	10.7

Declarație de conformitate:


- Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.
2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.
3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări




Rotari Anatolie

/nume, prenume/


/semnătură/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/


/semnătură/

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 346 – 18C « 02 » august 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2 august 2018

La încercări s-au prezentat mostrele *Țevi gofrate electroizolante din PVC:*

Nr 1- Ø25; Nr 2- Ø20; Nr 3- Ø16

Solicitant/Producător *ÎCS „VIKNOGRAD” SRL, mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 75/0*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *cîte 1 m*

Data primirii mostrelor *31.07.2018*

Data începerii încercării *01.08.2018*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare «CERTMATCON» SRL*

și prezentate pe baza actului Nr. 082 din 30.07.2018

DN la produse și metodelor de încercări *ГОСТ 17675-87 «Трубки электроизоляционные гибкие ОТУ», GOST 11262 - 80 «Пластмассы. Метод испытания на растяжение»*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 19 - 21 °C*

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto		
					1	2	3
1	Aspectul exterior	GOST 17675 pct. 2.1.2	GOST 17675 pct. 4.7	Suprafața exterioară trebuie să fie netedă. Nu se admite bule, fisuri, crăpături, stratificări. Se permit pete de grăsime ușor eliminate cu un tampon muaiat în spirt alb	Corespunde cerințelor. Suportă încercarea		
2	Determinarea rezistenței distructive la întindere, Mpa, min	GOST 17675 pct. 2.1.4 Tab. 8 ind. 3	GOST 17675 pct. 4.10 GOST 11262	9,8	12,8	13,6	13,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	