

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21551908 din 19 ian 2026						
Obiectul achiziției: Pompe pentru ape uzate						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Pompă submersibilă pentru apă uzată cu autocuplaj (cu țevi de ghidaj)	Pompă submersibilă KRTF 50-215/52UEC1-S Corp si impeller inox 1.4517 Q = 24 m³/h; H = 27 m P2 = 5.5 kW / 2914 rpm Randament 40.4% Pasaj liber 42 mm	Germania	KSB	Conform caietului de sarcini 1	Conform fisei tehnice pentru Lot 1 Cu accesorii de montare Cu panou de comanda Cu servicii montare, PIF si instruire	
Pompă submersibilă pentru apă uzată cu autocuplaj (cu țevi de ghidaj)	Pompă submersibilă KRTF 80-253/152UEC1-S Corp si impeller inox 1.4517 Q = 40 m³/h; H = 35 m P2 = 15 kW / 2950 rpm Randament 38% Pasaj liber 76 mm	Germania	KSB	Conform caietului de sarcini 2	Conform fisei tehnice pentru Lot 2 Cu accesorii de montare Cu panou de comanda Cu servicii montare, PIF si instruire	
Pompă submersibilă pentru apă uzată cu autocuplaj (cu țevi de ghidaj)	Pompă submersibilă KRTF 80-253/222UEC1-S Corp si impeller inox 1.4517 Q = 52 m³/h; H = 50 m P2 = 22 kW / 2950 rpm	Germania	KSB	Conform caietului de sarcini 3	Conform fisei tehnice pentru Lot 3 Cu accesorii de montare Cu panou de comanda Cu servicii montare, PIF si instruire	

	Randament 40% Pasaj liber 76 mm					
Pompă instalată pe uscat pentru apă uzată(monobloc)	Pompă instalată pe uscat Sewabloc F 80-317G1 H 200L 02 Q = 60 m³/h; H = 48 m P2 = 30 kW / 2970 rpm Randament 41.8% Pasaj liber 76 mm	Germania	KSB	Conform caietului de sarcini 4	Conform fisei tehnice pentru Lot 4 Cu placa de baza Cu panou de comanda Cu servicii montare, PIF si instruire	
Pompă submersibilă pentru apă uzată cu autocuplaj (cu țevi de ghidaj)	Pompă submersibilă KRTF 80-317/372UEG1-S Q = 115 m³/h; H = 53 m P2 = 37 kW / 2959 rpm Randament 53.3% Pasaj liber 76 mm	Germania	KSB	Conform caietului de sarcini 5	Conform fisei tehnice pentru Lot 5 Cu accesorii de montare Cu panou de comanda Cu servicii montare, PIF si instruire	
Pompă instalată pe uscat pentru apă uzată (monobloc)	Pompă instalată pe uscat Sewatec K 200-504G1 3EN 315S 06 Q = 500 m³/h; H = 35 m P2 = 75 kW / 994 rpm Randament 82.4% Pasaj liber 76 mm	Germania	KSB	Conform caietului de sarcini 6	Conform fisei tehnice pentru Lot 6 Cu placa de baza Cu panou de comanda Cu servicii montare, PIF si instruire	

Semnat: _____
Ofertantul: **Techno-Test S.R.L.**

Numele, Prenumele: **BURDILA Gheorghe**
Adresa: **Chișinău, Eminescu, 70**

În calitate de: **director**