

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. d/o	Denumirea Bunurilor	Denumirea modelului	Producătorul	Țara de origine	Specificația tehnică solicitată	Standarde de referință
1	Lucrări de demontare a AAC defectate existente	-	-	-	-	
2	Aparat de aer condiționat 9000 BTU, inclusiv montarea	GREE GWH09QB seria LOMO 9000 BTU inverter	Gree Electric Appliances	China	<p>Cerințe tehnice pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, on/off sau Inverter; - capacitate termică 9000 BTU; - clasa de eficiență energetică: <ul style="list-style-type: none"> - la răcire A+; - la încălzire A; - sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; - temperatura exterioară la răcire max. +43 °C - temperatura exterioară la încălzire min. -7 °C - agent termic R32; - nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 din 27.05.2014 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz”. <p>Termen de garanție cel puțin 24 luni.</p>	Cerințele minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz, aprobate prin Hotărârii Guvernului RM nr.362 din 27.05.2014
3	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU inclusiv montarea	GREE GWH12QB seria LOMO 12000 BTU inverter	Gree Electric Appliances	China	<p>Cerințe tehnice pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, on/off sau Inverter; - capacitate termică 12000BTU; - clasa de eficiență energetică: <ul style="list-style-type: none"> - la răcire A+; 	

					<ul style="list-style-type: none">- la încălzire A;- sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz;- temperatura exterioară la răcire max. +43 °C- interval temperatura exterioară la încălzire min. -7 °C- agent termic R32;- nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 din 27.05.2014 "Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz". <p style="text-align: center;">Termen de garanție cel puțin 24 luni.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului _____

