

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-1759227104949 _din__30.09.2025__

Obiectul achiziției: **Aparate de aer condiționat**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1. Aparat de aer condiționat	Perfetto Elite 18000 BTU	CHINA	TCL	<p>Aparat de tip split monobloc, format din unitate interioară și unitate exterioară, cu funcționare reversibil (răcire/încălzire).</p> <p>Montaj: perete, astfel încât să asigure distribuție uniformă a aerului condiționat.</p> <p>Unitatea interioară trebuie să permită instalarea la înălțime standard (2,2–2,5 m) și să aibă design compact, adecvat pentru mediu de birou.</p> <p>Performanță termică Putere, BTU - 18000 Coeficient de performanță (COP) la încălzire: minim 3,8 la condiții standard (7°C exterior). Coeficient de eficiență energetică (EER) la răcire: minim 3,6 la condiții standard (35°C exterior).</p> <p>Eficiență energetică</p>	<p>Perfetto Elite 18000 BTU Aparat de tip split monobloc, format din unitate interioară și unitate exterioară, cu funcționare reversibil (răcire/încălzire).</p> <p>Montaj: perete, astfel încât să asigure distribuție uniformă a aerului condiționat.</p> <p>Performanță termică Putere, BTU - 18000 Coeficient de performanță (COP) la încălzire: minim 3,6 la condiții standard (7°C exterior). Coeficient de eficiență energetică (EER) la răcire: minim 3,7 la condiții standard (35°C exterior).</p> <p>Eficiență energetică</p>	

			<p>Clasa de eficiență energetică pentru modul de răcire: minim A (în conformitate cu eticheta energetică UE). Clasa de eficiență energetică pentru modul de încălzire: minim A.</p> <p>Tehnologie de compresor: inverter, pentru reglare continuă a puterii și reducerea consumului energetic.</p> <p>Agent frigorific Agent frigorific utilizat: R32 sau alternativ ecologic echivalent.</p> <p>Cantitatea de agent frigorific trebuie să fie minimă și indicată în documentația tehnică.</p> <p>Funcții și caracteristici tehnice Control electronic digital cu afișaj integrat sau separat. Posibilitate de comandă prin telecomandă infraroșu sau aplicație mobilă (Wi-Fi integrat).</p> <p>Funcții obligatorii: Răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. Mod „Eco” pentru reducerea consumului. Auto-restart după întreruperea alimentării. Auto-diagnosticare a defecțiunilor. Oscilare automată a clapetelor de dirijare a aerului (vertical și orizontal). Filtru de aer lavabil, cu reținere a particulelor fine conform standard EN 779.</p> <p>Condiții de funcționare Interval de temperatură funcționare: Răcire: de la +18°C până la +46°C temperatură exterioară. Încălzire: de la -15°C până la +24°C temperatură exterioară (cu funcționare eficientă până la -7°C fără ajutor suplimentar). Alimentare electrică: 230 V ±10%, 50 Hz, monofazat. Protecție la supratensiuni și variații de tensiune</p> <p>Instalare și conectică Instalare se realizează de către Furnizor, iar prețul serviciilor de instalare vor fi incluse în valoarea bunurilor. Furnizorul va asigura livrarea și instalarea în termen de până la 30 zile.</p>	<p>Clasa de eficiență energetică pentru modul de răcire: minim A++ Clasa de eficiență energetică pentru modul de încălzire: minim A+</p> <p>Tehnologie de compresor: inverter, pentru reglare continuă a puterii și reducerea consumului energetic.</p> <p>Agent frigorific utilizat: R32 Funcții și caracteristici tehnice Control electronic digital cu afișaj integrat Posibilitate de comandă prin telecomandă aplicație mobilă (Wi-Fi integrat).</p> <p>Funcții obligatorii: Răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. Mod „Eco” pentru reducerea consumului. Auto-restart după întreruperea alimentării. Auto-diagnosticare a defecțiunilor. Oscilare automată a clapetelor de dirijare a aerului (vertical și orizontal). Filtru de aer lavabil, cu reținere a particulelor fine conform standard EN 779.</p> <p>Condiții de funcționare Interval de temperatură funcționare: Răcire: de la +18°C până la +46°C temperatură exterioară. Încălzire: de la -15°C până la +24°C temperatură exterioară (cu funcționare eficientă până la -7°C fără ajutor suplimentar). Alimentare electrică: 230 V ±10%, 50 Hz, monofazat. Protecție la supratensiuni și variații de tensiune Instalare și conectică Instalare se realizează de către Furnizor, iar prețul serviciilor de instalare vor fi incluse în valoarea bunurilor. Livrarea și instalarea în termen de până la 30 zile . Aparatele urmează a fi instalate la etaj 9 (1 unit.), 14 (2 unit.), sediul din mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1 Durabilitate și întreținere</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>Aparatele urmează a fi instalate la etaj 9 (1 unit.), 14 (2 unit.), sediul din mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1</p> <p>Durabilitate și întreținere Garanție minimă: 3 ani pentru întregul aparat, inclusiv compresor. Rezistență la coroziune a unității exterioare (placă metalică acoperită cu tratament anticoroziv). Acces ușor la filtre și componente pentru întreținere. Manual de utilizare și întreținere în limba română</p> <p>Conformitate și certificări Produsul trebuie să fie conform cu următoarele standarde și reglementări: Certificat CE de conformitate.</p>	<p>Garanție minimă: 3 ani pentru întregul aparat, inclusiv compresor. Rezistență la coroziune a unității exterioare (placă metalică acoperită cu tratament anticoroziv). Acces ușor la filtre și componente pentru întreținere. Manual de utilizare și întreținere în limba română Conformitate și certificări Produsul este conform cu următoarele standarde și reglementări: Certificat CE de conformitate.</p>	
--	--	--	---	---	--

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Molosag Eugeniu În calitate de: Sef sectie Comert
Ofertantul: FENIXIMPEX SRL Adresa: mun.Chisinau str.Vadul lui Voda 68

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. __78__
din “_09_” __Octombrie__ 2025__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1759227104949 __din_30.09.2025__
Obiectul de achiziției: <u>Aparate de aer condiționat</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul nr. 1 - Aparate de aer condiționat Perfetto Elite 18000 BTU	Buc	3	10 039.75	12 047.70	30 119.25	36 143.10			
	Total					30 119.25	36 143.10			