



Nr. 2094418

28.10.2019

Cod: CDC - 7.2.2 - 1
Versiunea :1.0
DATA:4.09.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM II/A - LL 32.5R

CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM GOST 31108:2008 : CEM II/A-II 32,55



OCpr-029

PATRIOT



Cod NM MD 2523

MARCA GARANTATĂ 500

LOT №	SILOZ №	SACI	
233	3	<input checked="" type="checkbox"/>	

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obținute
Clasa de rezistență	SM GOST 31108:2008 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	32,55 32.5R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	24.9
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	50.4
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 10178 - 85 GOST 310.4 - 81	≥ 39,2 MPa	53.5
Consistența normală a pastei de ciment **	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	24.9
Timp inițial de priză**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	160
Stabilitate**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.7
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤ 3.5 %	2.11
Conținut de cloruri Cl - **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤ 0,1 %	0.057
Conținut de Calcar **	SM GOST R 51795: 2006	6 - 20 %	17.65
Priza falsă **	Metoda internă	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificate de Conformitate SM nr. 050491 Valabil pînă la 22 februarie 2020/ /Nr_001151 valabil pînă la 22 decembrie 2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/ înscăuirii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006.

Certificat de acreditare Nr. L1-085 valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

RBS 575

22/4

Manager Calitate

Evgheni Ignatenco

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.

Strada V. Iorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova

Tel: (+373) (254) 55 500 Fax: (+373) (254) 55 549

Număr de identificare de stat 1003606006217

Capital social: 445005270 lei

S.A. Lafarge Ciment (Moldova)
IDNO 1003606006217
PENTRU CERTIFICATE
DE CALITATEPentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la
tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail: callcenter@md.lafarge.com

 A member of
LafargeHolcim