

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1548676439476 din “29” ianuarie 2019.

Denumirea licitației:

lotul 6 “UPS Supernova 200kVA” cod CPV 5400000-9.

UPS Supernova 200 kVA. Servicii de mentenanță și calibrare UPS Supernova 200 kVA/160kw - 1 intervenție, cu schimbarea sensor gel.

Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5
Bunuri			
Lotul 6			
<i>UPS Supernova 200 kVA. Servicii de mentenanță și calibrare UPS Supernova 200 kVA/160kw - 1 intervenție, cu schimbarea sensor gel.</i>	USER MANUAL SUPERNOVA 160-300KVA 7.1 ANNUAL MAINTENANCE	1. schimbarea sensorului pu gel 2. curățirea mașinii de praf 3. curățirea plăcilor digitale	

		4. verificarea străngerilor tuturor piulițelor și șuruburilor și conexiunilor electrice între UPS și acum. 5. Controlul eficacității ventilării 6. Controlul și curățirea eficacității schimbătorului de căndură cu lichid 7. Controlul ermității etanșărilor în sistemul de răcire cu lichid 8. Testarea undei de ieșire 9. Testarea tensiunii de ieșire 10. Testarea sincronizării 11. Testarea semnalelor de lucru, a semnalelor de alarmă, și EPO 12. De arătat calibrarea cu aparatul de calibrare 13. Testele de exploatare a manivelor manual și	
--	--	---	--

		a dispozitivelor automate 14. Controlul lucrului a circuitelor de comutație 15. Controlul situației de avarie în rețea Dispozitivului «UPS SUPERNOVA 200KVA», controlul eficacității bateriei de acumulatori și lucrului sistemului / sursei de încărcare a acumulatorilor	
Total lot 6		15 lucrari	
TOTAL		15 lucrari	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Sainsus Iurie

În calitate de: director

Ofertantul: srl SINCOS – PLUS

Adresa: mun. Chișinău, str. Milescu Spataru 21/4, of.14