

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21480538</u> din <u>25.09.2025</u>						
Obiectul achiziției: <u>Echipament de pompare cu panou local de comanda a grupului de pompare Nr.1 de la SP Nistru-6 din cadrul SI Nistrean, s. Gura Bicului, r-nul Anenii Noi</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
<i>Echipament de pompare cu panou local de comanda a grupului de pompare Nr.1 de la SP Nistru-6 din cadrul SCI Nistrean, s. Gura Bicului, r-nul Anenii Noi</i>	Pompa SDS 250-450 Panou de comanda pompa si vana	Turcia-Spania	Standart Pompa	Set Pompa dublu-flux, cu parametrii de lucru Q=800m3/h H=60m, 1500 rot/min, NPSH<4m, eficienta in punctul de lucru >76.2%, in set cu rama metalica si cu motor electric IE3 cu puterea 250kW, U=400V Panou local de comanda al pompei si al vanei cu actionare electrica cu dispozitiv de setare a presiunii dorite si vizualizare a presiunii curente, butoane start-stop pompa si inchidere-deschidere vana	Set pompa orizontala centrifugala dublu-flux, cu parametrii de lucru Q=800m3/h H=60m, 1500 rot/min, NPSH<2.9m, eficienta in punctul de lucru >76,2%, PN-16, DN _e =300mm, DN _b =250mm, in set cu rama metalica si cu motor electric IE4 IP55 cu puterea 250 kW, U=400V, 50Hz Temperatura de lucru -10C° - +110 C° Material: • Carcasa pompa: fonta GG 25; • Rotor: fonta ductila GGG 40; • Arbore: inox AISI 420; • Manson arbore: inox AISI 420; • Inel de uzura: Bronza GCUSN10; • Etansare: etansare mecanica MG1 G6 AQ1EGG; Panou local de comanda al pompei si al vanei cu actionare electrica cu dispozitiv de setare a presiunii dorite si vizualizare a presiunii curente, butoane start-stop pompa si inchidere-deschidere vana. Componente Schneider Electric, Delta, Phoenix Contact	• ISO 9906:2012 Gr 3B • EN 1092-2/PN 16 or PN25 • EN 1092-1 / PN 16 or PN 25 • ISO 1940 class 6.3 • EN 12756
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladimir Catan În calitate de: Director
Ofertantul: Piroterm-Service Adresa: str. Mitropolit Dosoftei 142, Chisinau