

**ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ**

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г.Бендеры, Индустриальная, 10

Система менеджмента качества сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Сертификат соответствия: № 251/СМБ-382.002.14.00309

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Кабель контрольный КВВГ 7х 1,5
КВВГ14х 1,5
КВВГ 19х 1,5
КВВГ 27х 1,5

барабан № _____

длина _____

м _____

Наименование проверки или испытания		Кол-во жил	технические требования	фактические значения
Проверка основных размеров, не менее , мм	изоляции		0,44	0,50
	оболочки	7 , 14, 19	1,175	1,52
		27	1,345	1,70
Определение эл. сопротивление т.п.ж.не более			12,1 Ом/км	12,0
Наличие цветовой маркировки		Каждый повив должен иметь счетную пару отличающуюся по цвету друг от друга и остальных жил		пара цвета З и К . остальные Б
Определение эл. сопротивления изоляции			10 Мом · км	40
Испытание напряжением	по категории ЭИ-2		12 кВ	выдерж
	по категории ЭИ-1		2500 В	выдерж
Проверка упаковки, маркировки			ГОСТ 18690-2012	соотв.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Указанная в настоящем сертификате продукция соответствует требованиям ГОСТ 1508-78

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Кабель предназначен для неподвижного присоединения к сборкам зажимов эл распределительных устройств с $U_{ном} 660 В$.

Начальник ОТК _____ Т.П.Калужина Дата ____ 03 ____ 2023 г

