

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție_ Achizitii.md ID 21348002 din 16 ian 2025
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a generatoarelor electrice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Servicii de deservire tehnică a generatoarelor electrice	1. Generator Electric Diesel RR 150, SN 07115 - 150 kw 2. Generator Electric Diesel RR 150, SN 07116 - 150 kw 3. Generator Electric Diesel RR 150, SN 07117 - 150 kw 4. Generator Electric Diesel RR 175, SN 07180 - 175 kw 5. Generator Electric Diesel Katerpillar DE330 240 kW - 240 kw	MD	Poliserv – Grup SRL	Schimbarea: - Filtru de ulei; - Filtru de aer; - Filtru de combustibil; - Uleiului; - Cureaua nr. 1 - Cureaua nr.2 - Antigel. Verificarea: - Verificarea nivelului uleiului, - Verificarea nivelului lichid răcire in motor, - Verificarea cantității în rezervor, - Verificarea ventilației in rezervor, - Verificarea stării acumulatorului,	Schimbarea: - Filtru de ulei; - Filtru de aer; - Filtru de combustibil; - Uleiului; - Cureaua nr. 1 - Cureaua nr.2 - Antigel. Verificarea: - Verificarea nivelului uleiului, - Verificarea nivelului lichid răcire in motor, - Verificarea cantității în rezervor, - Verificarea ventilației in rezervor, - Verificarea stării acumulatorului,	ISO 3046, ISO 8528, BS 5514, DIN 6271 BS 4999-5000; CEI EN 60034-1; IEC 60034-1; VDE 0530, OVE M10, NF 51-100, 111 NEMA MG 1.22

	6 . Generator Electric Diesel D 550, SN 21012233 - 440 kw			<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea existenței unei scurgeri a combustibilului, a uleiului, a antigelului, - Verificarea gradului de uzură și fixarea curelelor, - Verificarea existenței impurităților în plăcile radiatoarelor, - Verificarea amortizărilor, - Verificarea funcționării motorului, - Verificarea demarorului și generatorului (reîncărcarea acumulatorului), - Verificarea nivelului tensiunii la generator, - Verificarea cantității rămase de combustibil în ziua deservirii tehnice, - Verificarea și înregistrarea orelor de funcționarea a generatorului disel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea existenței unei scurgeri a combustibilului, a uleiului, a antigelului, - Verificarea gradului de uzură și fixarea curelelor, - Verificarea existenței impurităților în plăcile radiatoarelor, - Verificarea amortizărilor, - Verificarea funcționării motorului, - Verificarea demarorului și generatorului (reîncărcarea acumulatorului), - Verificarea nivelului tensiunii la generator, - Verificarea cantității rămase de combustibil în ziua deservirii tehnice, - Verificarea și înregistrarea orelor de funcționarea a generatorului disel. 	
Total lot 1						
Lotul 2						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anatoli Moisov În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC "Poliserv-Grup" SRL Adresa: str. M. Basarab 10, of. 112, mun. Chisinau