



Institutul Central de Testare pentru Furtunuri de Incendiu

Institutul Central de Testare pentru Furtunuri de Incendiu • Bremer Weg
164 • D-29223 Celle
☎+49(0)5141 979-414 /-0 • pruefstelle@nibk.niedersachsen.de

Certificat de încercare nr. ZPC 10014

Prin prezenta se certifică faptul că furtunul de incendiu fabricat de

Ohrdrufer SchlauchWeberei Eschbach GmbH
DE - 99885 Ohrdruf

furtunul de incendiu fabricat cu denumirea de tip

OSW Fire natur L1

DIN 14811 - C 52 - 15 - KL 1 - K - L 1

Diametru interior 52 mm

îndeplinește condițiile prescrise ale normei DIN 14811-01 + A1 + A2,
clasa 1, nivel de performanță 1.

Celle, la 19.12.2023
Din însărcinare
Cu respect

Celle, den 19.12.2023

*In Auftrage
Yours faithfully*

Oliver Voß, Dipl.-Ing. (FH)

