

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii: Cererea ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1679902058361/21076773 conform SIA RSAP M-Tender						
Obiectul achiziției: Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale – 2023 Repetat						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
2. Reparație UPS "PDSP 33080, INFORM Electronics" cu schimbare baterii și dare în exploatare	GPL 12400	China	CSB Energy Technology Co., Ltd.	Schimbare baterii și dare în exploatare Cells Per Unit - 6; Voltage Per Unit - 12 V; Capacity - 40.0 Ah / 20 hr-rate; Maximum Discharge current - 400A (5sec); Internal Resistance Approx. - 8.5 mΩ; Nominal Operating Temperature Range - 25 °C± 3 °C; Float charging voltage - 13.5 to 13.8 VDC/unit; Maximum Charging current limit - 12A; (Acumulator exemplu: 6FM40, Vision). Termen de garanție a bateriilor: minim 12 luni	Schimbare baterii și dare în exploatare Cells Per Unit - 6; Voltage Per Unit - 12 V; Capacity - 40.0 Ah / 20 hr-rate; Maximum Discharge current - 400A (5sec); Internal Resistance Approx. - 8.5 mΩ; Nominal Operating Temperature Range - 25 °C± 3 °C; Float charging voltage - 13.5 to 13.8 VDC/unit; Maximum Charging current limit - 12A; Termen de garanție a bateriilor: <u>12 luni</u>	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Victor Baciuc În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Rapid Link SRL Adresa: str.Gh.Asachi 71/7, Chișinău, MD-2028 R.Moldova