

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție <i>ocds-b3wdp1-MD-17736622977996 (21581571 din 16.03.2026) din 21.03.2026</i>	Număr
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnica a aparatelor de aer conditionat din birourile si serverele CNPF	Obiectu

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/Servicii:						
Servicii de deservire tehnica a aparatelor de aer conditionat din birourile si serverele CNPF (Conform anexei) Cod CPV 50800000-3	Servicii de deservire tehnica a aparatelor de aer conditionat din birourile si serverele CNPF (Conform anexei)	MD	„Climat sistem” SRL	Conform Anuntului de participare	Examinarea externa a obiectului; Curatarea filtrului vaporizatorului; Curatarea vaporizatorului de calcar; Verificarea capacitatii operationale a sistemii de drenaj a climatizatorului; Curatarea sistemii de drenaj; Verificarea starii cailor de parcurgere a agentului frigorific; Masurarea, prin metoda presiunii cu detectorul electric, a freonului in sisteme si verificarea insusirii de a fi ermetic; Incarcarea cu freon; Curatirea filtrelor, separatoarelor si a blocurilor exterioare; Curatirea corpului blocului vaporizator de praf si murdarie ; Verificarea functionarii jaluzelelor, curatirea jaluzelelor; Verificarea functionarii traductoarelor de temperatura; Curatirea radiatorului blocului vaporizator de praf si murdarie ; Curatirea radiatorului blocului condensator de praf si murdarie; Verificarea si programarea telecomenzii. Consultarea personalului. Dupa efectuarea deservirii tehnice se va oferi garantie la serviciile efectuate – 8 luni; Dupa efectuarea deservirii tehnice se va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite; Daca parametrii verificati nu vor corespunde normelor, se va alcatui un act de diagnostica, unde vor fi indicate defectele depistate si cauza aparitiei lor. Deservirea tehnica a acestor climatizoare nu se va efectua. Actul va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Pretul unui act de diagnostica va fi de 390.00 MDL. Deservire tehnica a acestor climatizoare va fi efectuata dupa reparatia lor. Lucrarile de reparatie si alimentare cu freon, vor fi efectuate dupa necesitate si	

					vor fi achitate adaugator; Termenul de efectuare a deservirii tehnice – 3 zile lucratoare din momentul solicitarii Beneficiarului; Pretul Ofertei include toate cheltuielile ce tin de prestarea serviciilor de deservire tehnica; Preturile ramin valabile pe intreaga durata de valabilitate a contractului.; Conditionere din pp. 21, 22 (3 buc) din tabelul Anuntului de participare vor fi deservite de 2 ori pe an – primavara/toamna conform solicitarilor inaintate de catre DGTI.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66