

SPECIFICATII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1592378869506 din 24.07.2020
Denumirea procedurii de achiziție: IMSP Institutul Oncologic

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul 1						
Generator electric	ARK-S865-L5	Turcia	ARKEN Jenerator AS	Frecventa Generator de Curent Electric: 50 Hz Tensiune Generator de Curent Electric: 400 V Factor de putere: cos 0,8 Ø Faze: 3 Putere pasiva LTP: min. 700 kVA Putere pasiva LTP: min. 560 kW Putere nominala PRP: min. 650 kVA Putere nominala PRP: 525 kW Sistem de racire motor: Lichid Regulator de viteza: Electronic Combustibil: Diesel Sistem de pornire: Electric Capacitate motor la pornire: 7kW Circuit electric: 24V Timp de functionare la 100% PRP: 5 ore Generatorul să fie carcasat Panou AAR: min 1000 A, intrerupatoare automate motorizate Sistem de încălzire a uleiului de motor Sistem de excitare AREP sau echivalent Pornirea generatorului trebuie să aibă un curent de scurtcircuit de minimum 270 %, care să nu destabilizeze tensiunea în momentul pornirii Panou de comanda: manual / automat Termen de garanție: Min 24 luni Deservirea instalației conform recomandărilor elaborate de producător pe totă perioada de garanție Instruirea utilizatorilor Prezentarea Manualelor de utilizare și a Manualelor de service la livrarea instalației Certificate: 2006/42/CE - Machinery Directive CE – cu includerea numărului de serie a generatorului la livrare	Frecventa Generator de Curent Electric: 50 Hz Tensiune Generator de Curent Electric: 400 V Factor de putere: cos 0,8 Ø Faze: 3 Putere pasiva LTP : 700 kVA Putere pasiva LTP: 560 kW Putere nominala PRP: 796 kVA Putere nominala PRP: 636,8 kW Sistem de racire motor: Lichid Regulator de viteza: Electronic Combustibil: Diesel Sistem de pornire: Electric Capacitate motor la pornire: 11kW Circuit electric: 24V Consum de combustibil – 135 litri/ora la 525kW Timp de functionare la 525kW PRP: 11,1 ore Generatorul este carcasat Panou AAR: 1000 A, intrerupatoare automate motorizate Sistem de încălzire a uleiului de motor Sistem de excitare AVR model HVR30 (echivalent AREP) AVR model HVR30 supports Sustained Short Circuit > 300% of rated current Panou de comanda: manual / automat Termen de garanție: 24 luni sau 1000 de ore Deservirea instalației conform recomandărilor elaborate de producător pe totă perioada de garanție Instruirea utilizatorilor Prezentarea Manualelor de utilizare și a Manualelor de service la livrarea instalației Certificate: 2006/42/CE - Machinery Directive CE Certificat de dealer și service autorizat în RM	

				Certificat de dealer și service autorizat în RM Certificat eliberat pentru min 2 ingineri care au fost școlarizati de producător 2000/14/EC - The Outdoor Noise Directive EN 12100 - Safety of machinery ISO 8528 - Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets ISO 3046 - Reciprocating internal combustion engines	Certificat eliberat pentru 2 ingineri care au fost școlarizati de producător 2000/14/EC - The Outdoor Noise Directive EN 12100 - Safety of machinery ISO 8528 - Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets ISO 3046 - Reciprocating internal combustion engines	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____

Nume: **Voloșin Grigori** În calitate de: **director**

Ofertantul: **"VEC" SRL**

Adresa: **MD2001, Chisinau, str. Bulgara 19, ap.3**