

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1697454084696 din 16.10.2023
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
1. Conditioner Inverter 12000 BTU	Conditioner VIVAX M-Design 12 inverter R32 A++	Croația	Vivax	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare DA Tip unitate Split de perete Clasa energetică minim A++ Puterea nominală de răcire (kW/h) minim 3.2 Puterea nominală de încălzire (kW/h) minim 3.5 Temperaturi exterioară admisă (răcire) minim +18°~ +42° Temperaturi exterioară admisă (încălzire) minim -15°~ +24° Compresor inverter DA Obligatoriu Agent frigorific - R 32 Culoarea albă DA Obligatoriu Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1	Aer Conditionat Split de Perete Compresor: INVERTER Clasa energetica: A++ La suprafața: 35-45 m2 Putere consumata: 1.29/1.18 kW/h Regimuri de bază: răcire;încălzire;uscare;ventilare; Regulare viteză ventilator: Da Să fie prevăzut dotat cu telecomandă: Da Filtru de aer: Da Regimuri adăugătoare: Modul Wi-fi Capacitate: 12000 BTU/h Nivel de zgomot: 23 dB(A) Regim de functionare: -15 ... +50 °C	-

				Debit de aer (m ³ / h) minim 500 Sunet la nivel interior (dB (A)) maxim 40 Garanție minim 36 luni	Dimensiuni UI: 805x194x285 mm Dimensiuni UE: 770x300x555 mm Tip: Vară/iarnă Indicație: Display Termen de garanție: 36 luni	
Total lot 2						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director

Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 9/8A