

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 75 din 16 decembrie 2021

în cadrul proiectului investițional: „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Drochia” finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul GIZ Moldova, executat în baza contractului de antrepriză nr.160 din 05 octombrie 2020, semnat între **Agencia de Dezvoltare Regională Nord, Primăria orașului Drochia și S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”**.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire **nr. 41 din 16.10.2020**, eliberată de Primăria orașului Drochia.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:
„16” decembrie 2021 până la „__” decembrie 2021, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Nina CERETEU - Primar orașul Drochia

Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI - Director ADR Nord
Constantin BÂNDIU - Șef SMIP, ADR Nord
Alina STÎNA - Arhitect orașul Drochia
Nicolae BÎRNAZ - Persoană atestată în domeniul AAC
Ion FOALEA - Specialist în construcție, gospodărie comunală și drumuri, Primăria or. Drochia
Mihail STELEA - Persoană atestată în domeniul AAC
Igor NEAGA - Consultant implementarea proiectelor (Regiunea Nord), GIZ Moldova
Andrian ROTARU - Manager ÎM “Apă Canal Drochia”

2. Au mai participat la recepție ca invitați:

Serghei COCÎRLĂ - Director S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”
Mihai DONCILĂ - Diriginte de șantier S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”
Adrian STRANZENBACH - Reprezentant Departamentul de Construcție al GIZ
Andrian MUȘAT - Expert –sectorul AAC, GIZ
Marin TRIFAILO - Administrator S.R.L. „Almape”- Responsabil tehnic
Constantin ROȘCA - Reprezentant S.R.L. ”Fluxproiect”- Supravegherea de autor
Vitalie ȘEVCIUC - Inspector principal AST Nord
Valentin VASCAUȚANU - Inspector principal AST Nord
Valeriu PRODAN - Coordonator Centrul de Sănătate Publică Soroca/Drochia
Serghei GAVRILIUC - Șef, Inspecția pentru Protecția Mediului Drochia
Ruslan BABIN - Manager local de proiect
Ion ILIEV - Șef Secția Administrativă, ADR Nord
Evghenia NOVGORODSCHI-Specialist monitorizare proiecte, ADR Nord

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul: ”Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă în orașul Drochia” să fie recepționat.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul: „Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă în orașul Drochia”.

6.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

- s-au reabilitat 5 sonde arteziene ;
- s-au reabilitat 26 km de rețea de alimentare cu apă;
- s-au executat 1132 de conexiuni a consumatorilor;

- **la Stația de pompare SP-2 (str.Strugurilor):**
 - s-a construit o stație de pompare a apei;
 - s-a construit o stație de tratare a apei potabile;
 - s-au reabilitat 2 rezervoare de apă V= 1000 m3;
 - s-a construit un rezervor de apă V=150 m3;
 - s-a construit un depozit pentru păstrarea reactivelor.
- **la Stația de pompare SP-3 (str. Aeroportului):**
 - s-au reabilitat 3 rezervoare de apă (1xV = 1 000 m3, 2 x V = 300 m3);
 - s-a construit un rezervor de apă nou V = 1 000 m3;
 - s-a reparat clădirea stației de pompare;
 - s-au montat pompe;
 - s-a montat panoul de automatizare și transmiterea datelor la SCAT.

7. Prezentul proces-verbal conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi: 16 decembrie 2021, în 6 exemplare.

Președintele comisiei:

Nina CERETEU

Membrii comisiei:

Maria PRISACARI

Constantin BÂNDIU

Alina STÎNA


Ion FOALEA

Nicolae BÎRNAZ

Mihail STELEA

Igor NEAGA

Andrian ROTARU



8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea este finalizată

(numele, prenumele, funcția)
L.S. Sevciuc
Vitalie SEVCIUC
INSPECTOR

Vitalie Sevciuc

(semnătura)

„28” 01 2021

TRANSMISĂ:
Antreprenor:
 16 decembrie 2021
Serghei COCÎRLĂ
 Director S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”.

PRIMITĂ:
Autoritate Contractantă:
 16 decembrie 2021
Maria PRISACARI
 Director ADR Nord

L.Ș.

L.Ș.

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:
 16 decembrie, 2021
Nina CERETEU
 Primar or. Drochia
L.Ș.

Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

A large rectangular area with horizontal lines, crossed out with a large blue diagonal line from the bottom-left to the top-right, indicating that the list of parts is missing or incomplete.

Autoritate Contractantă:

Maria PRISACARI



Director ADR Nord




Responsabil Tehnic:

Marin TRIFAILO



SRL „Almape”




Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

A large rectangular area of the document is crossed out with a blue diagonal line, indicating that the list of works to be executed is empty.

Autoritate Contractantă:


Maria PRISACARI




Director ADR Nord

Responsabil Tehnic:

Marin TRIFAILO



SRL „Almape”



Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

A large table area consisting of multiple horizontal lines, which is completely crossed out with a blue diagonal line from the top-left to the bottom-right. This indicates that no technical documentation items were listed as non-compliant.

Autoritate Contractantă:

Maria PRISACARI



Director ADR Nord



Responsabil Tehnic:

Marin TRIFAILO



SRL „Almape”

