


II "PASECINIK"



Primaria mun. Băli


str. Sadoveanu, 6 ap. 75 c/d. MD94ML000000002224909170 c/b. MOLDM2X309 BC "MICB"
f. Centru
Tel/fax. 73-55-59

ответ на письмо 07-17/32 от 22.02.2019:

В сметной документации №50-2017 по объекту «Reparația capitală a părții carosabile și trotuarelor din str. M. Lesecico (sector de la Cenev-Bulgară) Etapa I» п.27 и п.38 упущен коэффициент 1,25 на асфальтобетонное покрытие дороги (в расценке учтена толщина на 4 см, а в проекте учтена толщ. 5 см.).



Директор Пасечник А.В.
Специалист Халамента Л.



22.02.2019