

# Laboratorul de încercări produse agroalimentare

MD 2064 Chisinau, str. Coca, 28; fax +373 22 74 85 11, tel. 22 218 442, email: lipacmc@cmac.md

# CMAC

Centrul de  
Metrologie  
Aplicată și  
Certificare

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 3399-A din 13 iunie 2019



Denumirea produselor,  
ambalarea, volumul partidei,  
data fabricării,  
termen de valabilitate

Apă potabilă nr. 1, d/f 10.06.2019


1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

S.A "IGNIS-ELECTRUM", str. Calea Ieșilor, 19		
S.A "IGNIS-ELECTRUM", mun. Chișinău, or. Vatra, str. Pruncului 6/1		
Cererea Nr. 1892 din 10.06.2019		
S.A "IGNIS-ELECTRUM", str. Calea Ieșilor, 19		
Solicitant		
0,5 L		
10 iunie 2019	Data începerii încercărilor	10.06.19
	Data finisării încercărilor	13.06.19
Adresare		
HG nr.934 din 15.08.2007, anexa 1, tabelul 1A, tabelul 3		

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{p=95\%}^{k=2}$
Caracteristici microbiologice				
Escherichia coli, UFC/100ml	SM SR EN ISO 9308-1:2016	0	0	-
Numărul total de bacterii coliforme, UFC/100ml	SM SR EN ISO 9308-1:2016	0	0	-
Enterococi intestinali (Streptococi fecali), UFC/100ml	SM SR EN ISO 7899-2:2016	0	0	-

Responsabili de încercări

 T. Moguș

Șef de laborator

X. Apostol



Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

**Atenție producătorilor și organelor de control!**

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.  
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.