

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea serviciilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat pentru necesitățile Spitalului clinic militar central pe perioada lunilor iulie – decembrie 2024.

Cod CPV: 50881000-4

Autoritatea contractantă: Spitalului clinic militar central

1. Cerințe tehnice privind modul de prestare a serviciilor:

Nr. d/o	Denumirea bunuri	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă lei MD, fără TVA
1.	Achiziționarea serviciilor de deservire a climatizatoarelor	Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat (30 bucăți) conform listei serviciilor necesare a fi prestate, pentru necesitățile și la solitarea Spitalului clinic militar central, str. Vasile Lupu 32 mun. Chișinău.	41 500,00 MDL

Lista lucrărilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat

1.Examinarea externă:

- a) deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor utilajului;
- b) puritatea filtrelor de aer;
- c) puritatea spațiului intercostal a schimbătoarelor de căldură a unităților de interior și exterior;

2.Verificarea utilajului în toate regimurile de lucru:

- 3.Testarea obloanelor de ieșire acționate;
- 4.Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului;
- 5.Demontarea parțială/asamblarea a părților componente ale echipamentelor;
- 6.Curatarea schimbătorului de căldură interior;
- 7.Curatarea schimbătorului de căldură exterior (dacă este necesar, cu ajutorul unui dispozitiv cu jet de apă);
- 8.Controlul diferenței de temperatură de la admisie /evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar-la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral);
- 9.Verificarea funcționării sistemului de drenaj;
- 10.Curățarea sistemului de drenaj;
- 11.Verificarea motoarelor electrice și paletelor ventilatorului;
- 12.Verificarea pompelor de circulație a agentului de răcire –încălzire;
- 13.Verificarea integrității izolației și starea conexiunilor electrice;
- 14.Control de tensiune;
- 15.Verificarea de operare a curenților compresorului (daca este cazul);
- 16.Diagnosticul de componente electronice;
- 17.Verificarea elementelor de fixare mecanică și a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere;
- 18.Analiza măsurătorilor, pregătirea listei de defecțiuni – neregularități (dacă este necesar);
- 19.Instructarea persoanei responsabile cu privire la utilizarea corectă a utilajului (dacă este

necesar);

20. Servicii de intervenție promptă în caz de defecțiune a utilajului. Serviciile de deservire se prestează în termen de 2-5 zile, la solicitarea Beneficiarului, pentru fiecare climatizator.

*La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de constatare/estimare pentru a efectua lucrări de reparație.

2. Dispoziții generale:

- Autorizație pentru prestarea serviciilor;
- Număr suficient de lucrători;
- Experiență în domeniu;
- Personalul să fie instruit în securitatea și sănătatea muncii.

3. Obligațiile Prestatorului privind modul de prestarea serviciilor:

- prestatorul este deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
- să presteze Serviciile conform condițiilor prevăzute în caietul de sarcini și viitorul Contract;
- să ofere personal calificat, cu experiență în domeniu;
- să doteze fiecare echipă de deservire cu lichidele speciale și utilajul necesar pentru deservirea climatizatoarelor, cu folosirea lichidelor speciale pentru dezinfectarea antibacteriană și antistatică a blocului interior și curățirea blocului exterior cu spălarea sub presiune cu aparatul special;
- să asigure semnarea de către persoanele responsabile Actul de executare a serviciilor pentru fiecare climatizator deservit;
- să înlăture defecțiunile apărute ca urmare a deservirii, nu mai mult de 2 zile din data avizării;
- să consulte reprezentanții Beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor (în caz de necesitate).

Executat:

jurist secție resurse umane SCMC

funcționar A.N.

Diana LUNGU