



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C001278-20

Data emiterii: 27 ianuarie 2020

Valabil pînă la: 27 ianuarie 2021

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2. etaj 4. of. 4. MD2023. tel. 022-903-001; cell. 078-191-001.  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din policlorură de vinil (PVC) clasa A și accesorii,  
marca comercială "GALAXY", pentru tîmplării.

Contract nr. WDS141020/1 din 20.10.2014 cu OOO "МИРОПЛАСТ". Ucraina.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

HG RM Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții; SM EN 12608-1:2016 pct. 5.2, 5.3, 5.3.2 tab.5, pct 5.3.3 tab. 3, 7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "МИРОПЛАСТ", Ucraina.

Codul NCM

3916

3925

Codul țării

UA

SOLICITANT

"EVROFASAD PRIM" SRL,  
str. Grenoble, 128, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO

1014600024059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 535 din 27.01.2020, eliberat de OC "CertMatCon". mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 031/1 din 24.01.2020, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău. MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic Nr. 535 din 23.01.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 1058 din 19.12.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat


Seria A № 010118



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



*Конус берма*

**Solicitant:** "EVROFASAD PRIM" SRL,  
str. Grenoble, 128, mun. Chisinau, Republica Moldova.

**Denumirea produsului:** Profile din policlorură de vinil (PVC), pentru tâmplării,  
marca comercială "GALAXY" - clasa A.

**Fabricant:** ООО "МИРОИИИАКТ", Ucraina.

**Locul eșantionării:** str. Grenoble, 128, mun. Chișinău.

**Prelevarea probelor:** SM EN 12608-1:2016

Cantitatea 3 buc

**Identificarea conform:** SM EN 12608-1:2016


Denumirea parametrilor verificați	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Dimensiuni și toleranțe., pct. 5.3 Abaterile de la lungime	1000 ± 1mm	pct. 6.2	1001	1000	1001
Forma normală, pct. 5.3.2, tab. 5 Toleranțe privind dimensiunile exterioare	≤ 80mm ± 0,3 mm	5.3.2 tab. 5	M-1001		
			0.2	0.1	0.0
			M-0.1		
Aspectul: pct. 5.2	Culoarea profilului trebuie să fie aceeași și uniformă. Nu se admit: goluri, impurități, cavități. Mărginile trebuie să fie curate și fără burie.	5.2	Culoarea uniformă, defecte nu sau depistat		
Clasificarea profilului: pct. 5.3.3 tab.3	<u>Clasa A:</u> ≥ 2.8mm	5.3.3 tab. 3	3.0	2.9	3.0
Grosimea pereților exteriori de față			2.9	3.0	2.9
Grosimea pereților doșiți	≥ 2.5mm		2.51	2.50	2.52
			2.49	2.55	2.51
Marcarea: pct. 7.	pct. 7.1.1; 7.1.2 Profilele vor fi marcate o dată la 1m de-a lungul profilului. Profilele principale trebuie să conțină următoarele informații: marca comercială a producătorului., referință la EN, codul produsului.		Marcarea corespunzătoare		

Unități de măsură folosite la controlul tehnic (date despre verificarea metrologică):


- Panglica de măsurat tip. P5Y3K, (0-5) m, B/V nr. PM-000618 din 26.06.2019.
- Șubler tip. IIII-L, (0-125)mm, B/V nr. 3.4.53-2910 din 03.07.2019.
- Micrometru tip. MK, (0 – 25)mm, B/V nr. 3.4.53-2909 din 03.07.2019.

**Concluzii:** Profilele din policlorură de vinil (PVC), pentru tâmplării, "Galaxy" supuse măsurărilor corespund clasei -A, și prevederilor SM EN 12608-1:2016 pct. 5.2, 5.3, 5.3.2 tab. 5, pct., 5.3.3 tab. 3, pct. 7.

**Eșantionarea, identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:**



De către expertul Guțu Maria  
(numele, prenumele)

  
(semnătura)

In prezența  
Numele și prenumele: Grozavu Petru  
Funcția deținută în organizație: Manager  
Semnătura, Data: 23.01.2020



1 exemplar - CertMatCon  
1 exemplar - Beneficiar

Rezultatul identificării și controlului tehnic se referă numai la mostrele controlate

*Konnie Deprea*



**Laborator de Încercări al CEM „EXMOBILA” SRL**  
Certificare de acreditare Nr. LÎ-098 eliberat de CNA MOLDAC  
Adresa juridică: MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina, 65.  
Sediul: MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9.  
tel/fax, +37378-191-003.

Cod: RÎ-5.10.2/R

Ediția: 3

Data: 05.04.2019

Pagina 1/1

**Raport de încercări**  
Nr. 031/1 din 24.01.2020

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru  
încercări

**"EVROFASAD PRIM" SRL, str. Grenoble, 128,  
mun. Chișinău, Republica Moldova.**  
OC "CertMatCon".

Profile din clorură de polivinil (PVC) marca comercială "GALAXY".  
OOO "МИРОПЛАСТ", Ucraina.

Cererea Nr. 031 din 23.01.2020, Act de prelevare Nr. 535/1 din  
23.01.2020 program de încercări de la OC CertMatCon  
Gușu Maria - Expert OC CertMatCon

1,0 kg

031-1

23.01.2020

24.01.2020

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

Certificare

$U=73\%$ ,  $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0286464-4919 din 26.07.2019)

Cintar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 3.2-341/2019 din 25.04.2019)

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	0.71
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	0.82
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	138	127
$A_{\text{eff}}$ Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	$\leq 300$	12.5	11.4

**Declarație de conformitate:**

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă:  $k=2$ ;  $P=95\%$ .



**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/

/semnătura/

**Savciuc Nila**

/nume, prenume/





FPC "VLAKS-DIM S.R.L

str. B. Glavan, 15,  
or. Cantemir,  
Republica Moldova,  
Tel./fax: 0273-23-350

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. \_\_\_\_\_

Usi din profil de aluminiu pentru interior, cu geam  
conform GOST 21519-2003; GOST 23747-88/Condiții tehnice/:

Certificate de conformitate OCpr-049 11A 009234 -19 ,

Data emiterii .. 20 .. 05 .. 2019

Valabil pina la .. 20 .. 05 .. 2020

Comanda Nr. \_\_\_\_\_

de pe .. .. 201 ..

1. Denumirea articolului: Usi din profil de aluminiu pentru interior, cu geam;

2. Cantitatea \_\_\_\_\_ bucăți.

3. Dimensiunile articolului din profil de aluminiu în milimetri (mm):

usi din profil de aluminiu:	înălțimea	_____
	latimea	_____
vitralii și vitrine din profil de aluminiu:	înălțimea	_____
	latimea	_____

4. Marcarea a articolului

5. Rezultatele incercarilor fizice-mecanice:


Rezistenta la actiunea sarcinilor statice, N - 2067

6. Ambalare:

- Înainte de ambalare trebuie închise cu lacat.

- Fața se acopera cu pelicula de protejare sau se inveleste cu hirtie de ambalaj în două straturi conform GOST 8828.

**INTREPRINDEREA PRODUCATOARE GARANTEAZA CORESPUNDEREA ARTICOLELOR CU PREVEDERILE PREZENTULUI  
STANDARD ÎN CAZUL RESPECTARII DE CĂTRE CONSUMATOR A CONDIȚIILOR PREVAZUTE ÎN  
GOST 21519-1984; GOST 23747-88; GOST 24866-99**



Seful sectiei

201 ..

# Galaxy 7S class A

Galaxy 7S

Galaxy 7S Class A

**NEW**



Расширение линейки Galaxy 7S

**К системе добавлены рама и створка класса A**

Толщина внешней стенки - 3 мм

Монтажная ширина - 70 мм

Количество камер - 6



*Galaxy*



*Конструкция*