

« FABRICAT ÎN MOLDOVA »  
Republica Moldova, r-nul Strasenii, s.Gornoe,  
S.A. «Cariera Micauti»

Tel. 0237-64-335

OCpr-018

Certificat de conformitate Certificat de atestare  
№OCpr-018 11 A1012-15 Nr. LI-098 (nr. 03 338)  
Data emiterii 22.04.2015 Data emiterii 16.10.2015 r.  
Valabil pînă la 22.04.2018 Valabil pînă la 11.11.2018 r.

## PASAPORT DE CALITATE №29

« \_\_\_\_\_ » 2018 r.

PIATRĂ SPARTĂ de calcar fr.40-70 mm

Partida № \_\_\_\_\_  
Mașina \_\_\_\_\_  
Factura fiscală № \_\_\_\_\_ Cantitate, Tn \_\_\_\_\_  
Consumator, Adresa \_\_\_\_\_

Rezultatele Incercărilor GOST 8267-93

Densitatea în vrac, kgf/m<sup>3</sup> 1160  
Continutul de granule plate și în formă de ac, %4  
Continutul de granule de roci moi, % 1,1  
Continutul de particule prafosă și argiloasă, % 1,2  
Continutul argilei în bulgari, % 0  
Rezistența la îngheț-deșchet, F 25 (Cl «Inmacomproiect») \_\_\_\_\_  
Rezistența la compresie, M 400

Radiologie, BG/kg 18 (LI CMAC)  
Stabilitatea structurii pietrișului împotriva dezagregării 1,44%  
(Cl « Inmacomproiect »)

Determinarea granulozității	70	55	40
Sita, mm			
Remășița totală pe site, %	8,6	67	99

Piatra spartă corespunde cerințelor GOST 8267-93

Sef de Laborator



« FABRICAT ÎN MOLDOVA »  
Republica Moldova, r-nul Strasenii, s.Gornoe,  
S.A. «Cariera Micauti»

Tel. 0237-64-335

OCpr-018

Certificat de conformitate Certificat de atestare  
№OCpr-018 11 A1291-18 Nr. LI-098 (nr. 03 338 )  
Data emiterii 25.04.2018 Data emiterii 16.10.2015 r.  
Valabil pînă la 25.04.2019 Valabil pînă la 11.11.2018 r.

## PASAPORT DE CALITATE №45

« \_\_\_\_\_ » 2018 r.

PIATRĂ SPARTĂ de calcar fr. 20-4 0 mm

Partida № \_\_\_\_\_  
Mașina \_\_\_\_\_  
Factura fiscală № \_\_\_\_\_ Cantitate, Tn \_\_\_\_\_  
Consumator, Adresa \_\_\_\_\_

Rezultatele Incercărilor GOST 8267-93

Densitatea în vrac, kgf/m<sup>3</sup> 1150  
Continutul de granule plate și în formă de ac, %5  
Continutul de granule de roci moi, % 1,1  
Continutul de particule prafosă și argiloasă, % 1,2  
Continutul argilei în bulgari, % 0  
Rezistența la îngheț-deșchet, F 25 (Cl «Inmacomproiect») \_\_\_\_\_  
Rezistența la compresie, M 300

Radiologie, BG/kg 18 (LI CMAC)  
Stabilitatea structurii pietrișului împotriva dezagregării 1,44%  
(Cl « Inmacomproiect »)

Determinarea granulozității	40	30	20
Sita, mm			
Remășița totală pe site, %	9,7	68	99

Piatra spartă corespunde cerințelor GOST 8267-93  
șef de Laborator



11-2-7'

**« FABRICAT ÎN MOLDOVA »**  
Republica Moldova, r-nul Straseni, s.Gornoe,  
S.A. «Cariera Micauti»

Tel. 0237-64-335

Certificat de conformitate  
№OCpr-018 11 A1292-18  
Data emiterii 25.04.2018  
Valabil pina la 25.04.2019

Certificat de atestare  
Nr. LI-098 (nr. 03 338 )  
Data emiterii 16.10.2015 r.  
Valabil pina la 11.11.2018 r.



OCpr-018

### PASAPORT DE CALITATE №41.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 r.

**NISIP din savură de la concasarea calcarului**

Partida № \_\_\_\_\_  
Masina \_\_\_\_\_  
Factura fiscală № \_\_\_\_\_ Cantitate, Tn \_\_\_\_\_  
Consumator ,Adresa \_\_\_\_\_

#### Rezultatele Incercarilor SM GOST 31424:2011

Densitatea in vrac ,kgr/m<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ 1240 \_\_\_\_\_  
Continutul de granule plate si in forma de ac, %4 \_\_\_\_\_  
Continutul de particule prafoase si argiloase, %9 \_\_\_\_\_  
Continutul argilei in bulgari, % \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_  
Remășița totală pe sita № 0,63 \_\_\_\_\_ 60,5 \_\_\_\_\_  
Modulul de granulozitate \_\_\_\_\_ 3,1  
Radiologie, BG/kg 18 (LI CMAC)

**Nisip corespunde cerintelor SM GOST 31424 :2011**

Sef de Laborator \_\_\_\_\_



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de inregistrare **OCpr-018 11 A1291-18**

Data emiterii:

25 aprilie 2018

Valabil pînă la:

25 aprilie 2019



## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL  
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar fr.20-40mm, 40-70mm M300.. M400, GOST 8267-93.  
Fabricare în serie.

Codul NM MD  
2517

## SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la produsele pentru construcții, HG RM nr.226 din 29.02.2008  
GOST 8267-93 p.p. 4.2.2 tab.1, 4.3.2 tab.2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab.6, 4.5 tab.7, 4.6,  
4.7.1 tab.9, 4.7.2 tab.10, 4.8.1 tab.11; RNI 06-5.3.35 p.2.2.

## PRODUCĂTOR

SA "Cariera Micăuți", MD-3719, RM, r-nul Strășeni, s. Gornoe,  
tel./fax 0237 64-335

Codul țării  
MD

## SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1003600106746

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr.42-1, 42-2 din 24.04.2018 eliberate de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,  
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;  
Raport de încercări nr. 2471 din 18.04.2018 eliberat de LIPA al ÎS CMAC,  
certificat de acreditare nr. LÎ - 086 din 01.09.2016 pînă la 03.09.2020;  
Raport de evaluare producție nr. 08 din 13.03.2018, eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.  
Raport de evaluare a conformității nr.08/1 din 24.04.2018

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare -2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate  
certificat

Copie națională  
Conducătorul CC

Conducătorul organismului  
de certificare



Oprea Elena



În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Pentru ca acest certificat de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL

« FABRICAT ÎN MOLDOVA »  
Republica Moldova, r-nul Straseni, s.Gornoe,  
S.A. «Cariera Micauti»

Tel. 0237-64-335



Certificat de conformitate    Certificat de atestare  
№OCpr-018 11 A1012-15    Nr.LI-098(nr. 03 338 )  
Data emiterii 22.04.2015    Data emiterii 16.10.2015 r.  
Valabil pina la 22.04.2018    Valabil pina la 11.11.2018 r.

OCpr-018

**PASAPORT DE CALITATE №185**

« \_\_\_\_\_ » 2018 r.

**PIATRĂ SPARTĂ de calcar amestec fr. 5-20 mm**

Mașina \_\_\_\_\_

Partida № \_\_\_\_\_

Factura fiscala № \_\_\_\_\_                      Cantitate, \_Tn \_\_\_\_\_

Consumator ,Adresa \_\_\_\_\_

**Rezultatele Incercarilor GOST 8267-93**

Densitatea in vrac ,kgf/m<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ 1150 \_\_\_\_\_

Continutul de granule plate si in forma de ac, %5

Continutul de granule de roci moi, % \_1,1\_\_\_\_\_

Continutul de particule prafoase si argiloase, % \_1,2\_\_\_\_\_

Continutul argilei in bulgari, % \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_

Rezistenta la inghet-desghet , F \_25\_ (CÎ «Inmacomproiect») \_\_\_\_\_

Rezistenta la compresiune, M \_\_\_\_\_ 400 \_\_\_\_\_

Radiologie,BG/kg 18 (LI CMAC)

Stabilitatea structurii pietrișului împotriva dezagregării 1,44%

(CÎ « Inmacomproiect »)

Determinarea granulozitatii	20	12,5	5	2,5
Sita,mm				
Remășița totală pe site ,%	6,9	58	90	99

**Piatra sparta corespunde cerintelor GOST 8267-93**

Sef de Laborator



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de inregistrare **OCpr-018 11 A1290-18**



Data emiterii:  
25 aprilie 2018

Valabil pînă la:  
25 aprilie 2019



### ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL  
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar amestec fr.5-20mm M300.. M600, GOST 8267-93.  
Fabricare în serie.

Codul NMMD  
2517

### SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea Tehnică cu privire la produsele pentru construcții HG RM nr.226 din 29.02.2008  
GOST 8267-93 p.p. 4.2.2 tab.1, 4.3.2 tab.2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab.6, 4.5 tab.7, 4.6,  
4.7.1 tab.9, 4.7.2 tab.10, 4.8.1 tab.11; RNI 06-58.35 p.2.2.

### PRODUCĂTOR

SA "Cariera Micăuți", MD-3719, RM, rl. Ștefaneni, s. Gornoe  
tel/fax 0237 64-335

Codul țării  
MD

### SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1003600106746

### CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:


- Rapoarte de încercări nr.42-1, 42-2 din 24.04.2018 eliberate de CI ICȘP "Inmacomproiect" SRL, certificat de acreditare nr. LI - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;
- Raport de încercări nr.2471 din 18.04.2018 eliberat de LIPA al IS CMAC, certificat de acreditare nr. LI - 086 din 01.09.2016 pînă la 03.09.2020;
- Raport de evaluare producție nr. 08 din 13.03.2018, eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.
- Raport de evaluare a conformității nr.08/1 din 24.04.2018

### INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

- Sistem de certificare -2+
- Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate specificată în prezentul certificat

Conducătorul organismului de certificare



Copie fidelă  
Conducătorul  
Oprea Elena

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de înregistrare **OCpr-018 11 A1292-18**

Data emiterii:  
25 aprilie 2018

Valabil pînă la:  
25 aprilie 2019



## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL  
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip din savură de la concasarea calcarului, SM GOST 31424:2011  
(Materiale de construcție nemetalifere din savură rezultată din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte)  
Fabricare în serie.

Codul NM MD  
2505

## SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la produsele pentru construcții, HG RM nr.226 din 29.02.2008  
SM GOST 31424:2011 p.p. 4.1.6, 4.2.1.1, 4.2.1.2; 4.2.1.3; RNI 06-5.3.35 p.2.2.

## PRODUCĂTOR

SA "Cariera Micăuți", MD-3719, RM. r-nul Strășeni, s.Gornoc  
tel./fax 0237 64-335

Codul țării  
MD

## SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1003600106746

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de încercări nr.42-3 din 24.04.2018 eliberat de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,  
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;  
Raport de încercări nr.2471 din 18.04.2018 eliberat de LIPA al ÎS CMAC,  
certificat de acreditare nr. LÎ - 086 din 01.09.2016 pînă la 03.09.2020;  
Raport de evaluare producție nr. 08 din 13.03.2018, eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.  
Raport de evahtare a conformității nr.08/1 din 24.04.2018

## INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistem de certificare -2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM de produsele specificate în prezentul  
certificat

/ Conducătorul organismului  
de certificare

Copie fidelă  
Conducătorul CC  
*[Signature]*  
Oprea Elena



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Or de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL

« FABRICAT ÎN MOLDOVA »  
Republica Moldova, r-nul Straseni, s.Gornoe,  
S.A. «Cariera Micauti»

Tel. 0237-64-335

Certificat de conformitate    Certificat de atestare  
№OCpr-018 11 A1012-15        Nr. LI-098 (nr. 03 338)  
Data emiterii 22.04.2015      Data emiterii 16.10.2015 r.  
Valabil pina la 22.04.2018     Valabil pina la 11.11.2018 r.



OCpr-018

**PĂȘAPORT DE CALITATE №29**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 r.

PIATRĂ SPARTĂ de calcar fr.40-70 mm

Partida № \_\_\_\_\_

Mașina \_\_\_\_\_

Factura fiscala № \_\_\_\_\_                      Cantitate, Tn \_\_\_\_\_

Consumator ,Adresa \_\_\_\_\_

**Rezultatele Incercarilor GOST 8267-93**

Densitatea in vrac ,kgr/m<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ 1160 \_\_\_\_\_

Continutul de granule plate si in forma de ac, %4

Continutul de granule de roci moi, % 1,1 \_\_\_\_\_

Continutul de particule prafoase si argiloase, % 1,2 \_\_\_\_\_

Continutul argilei in bulgari, % 0 \_\_\_\_\_

Rezistenta la inghet-desghet , F 25 (CÎ «Inmacomproiect») \_\_\_\_\_

Rezistenta la compresiune, M 400 \_\_\_\_\_

Radiologie,BG/kg 18 (LI CMAC) \_\_\_\_\_

Stabilitatea structurii pietrișului împotriva dezagregării 1,44%

(CÎ « Inmacomproiect »)

Determinarea granulozitatii	70	55	40
Sita,mm			
Remășița totală pe site ,%	8,6	67	99

Piatra sparta corespunde cerintelor GOST 8267-93

Sef de Laborator



« FABRICAT ÎN MOLDOVA »  
Republica Moldova, r-nul Straseni, s.Gornoe,  
S.A. «Cariera Micauti»

Tel. 0237-64-335

Certificat de conformitate      Certificat de atestare  
№OCpr-018 11 A1291-18      Nr. LI -098 (nr,03 338 )  
Data emiterii 25.04.2018      Data emiterii 16.10.2015 r.  
Valabil pina la 25.04.2019      Valabil pina la 11.11.2018 r.



## PASAPORT DE CALITATE №45

« \_\_\_\_\_ » 2018 r.

PIATRĂ SPARTĂ de calcar fr. 20-40 mm

Partida № \_\_\_\_\_  
Mașina \_\_\_\_\_  
Factura fiscala № \_\_\_\_\_      Cantitate, Tn \_\_\_\_\_  
Consumator ,Adresa \_\_\_\_\_

### Rezultatele Incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac ,kgr/m<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ 1150 \_\_\_\_\_  
Continutul de granule plate si in forma de ac, %5 \_\_\_\_\_  
Continutul de granule de roci moi, % 1,1 \_\_\_\_\_  
Continutul de particule prafosae si argiloase, % 1,2 \_\_\_\_\_  
Continutul argilei in bulgari, % 0 \_\_\_\_\_  
Rezistenta la inghet-desghet, F 25 (CÎ «Inmacomproiect») \_\_\_\_\_  
Rezistenta la compresiune, M 300 \_\_\_\_\_

Radiologie, BG/kg 18 (LI CMAC)  
Stabilitatea structurii pietrișului împotriva dezagregării 1,44%  
(CÎ « Inmacomproiect »)

Determinarea granulozitatii	40	30	20
Sita, mm			
Remășița totală pe site, %	9,7	68	99

Piatra sparta corespunde cerintelor GOST 8267-93  
Șef de Laborator

