

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21047265; ocde-b3wdp1-MD-1637580312476 din 22.11.2021

Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea depozitului et.1 din mu. Chișinău, str. Columna 65. pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului/ bunului/ serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea depozitului et. 1 din mun. Chișinău, str. Columna, pentru anul 2022	-	-	-	1. Panou recepție și comandă „Movigard” 104 T – 1 buc. 2. Detector de fum – 6 buc. 3. Modul cu gaze CO2 – 4 buc. 4. Semnal acustic – 1 buc. 5. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 buc. 6. Panou indicativ luminescent „Газ не входит” – 2 buc. Standarde de referință: NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu	1. Panou recepție și comandă „Movigard” 104 T – 1 buc. 2. Detector de fum – 6 buc. 3. Modul cu gaze CO2 – 4 buc. 4. Semnal acustic – 1 buc. 5. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 buc. 6. Panou indicativ luminescent „Газ не входит” – 2 buc. Standarde de referință: NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu	
				Serviciile vor fi prestate în conformitatecu specificațiile tehnice și cerințele din Anexa la Anunțul de participare.	Serviciile vor fi prestate în conformitatecu specificațiile tehnice și cerințele din Anexa la Anunțul de participare.	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Valuța Iurie În calitate de: Șef Service Centru

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65