

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1784119143241 din 15 iulie 2026										
Obiectul achiziției: Lucrări de înlocuire a încărcăturii filtrului rapid deschis din cadrul stației de tratare a apei a S.A. „Apă-Canal Chișinău”										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lucrari									
LOT 1		Lucrări de înlocuire a încărcăturii filtrului rapid deschis din cadrul stației de tratare a apei a S.A. „Apă-Canal Chișinău”								
45250000-4	Lucrări de înlocuire a încărcăturii filtrului rapid deschis din cadrul stației de tratare a apei a S.A. „Apă-Canal Chișinău”	lucrare	1	3 177 375,66	3 812 850,79	3 177 375,66	3 812 850,79	În termen de 60 zile		
	TOTAL					3 177 375,66	3 812 850,79		-	-

Numele, Prenumele: **Pleşca Alexei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **S.C. LUXGAZ SRL** Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/8



Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1784119143241 din 15 iulie 2026
Obiectul achiziției:	Lucrări de înlocuire a încărcăturii filtrului rapid deschis din cadrul stației de tratare a apei a S.A. „Apă-Canal Chișinău”

	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii	Lucrări de înlocuire a încărcăturii filtrului rapid deschis din cadrul stației de tratare a apei a S.A. „Apă-Canal Chișinău”					
1	Nisip cuarțos	Nisip cuarțos	Republica Moldova	ÎAMC ”TEZEU-LUX”	Conform caietului de sarcini (Anexa nr. I)	1. Diametrul granulelor: • Diametrul minim al granulelor 0,8 mm • Diametrul maxim al granulelor 1,2 mm • Diametrul echivalent al granulelor 1 mm 2. Coeficientul de neomogenitate 1,8-2 3. 3. Densitatea 1400 g/dm ³ . 4. Rezistența chimică în soluții: • Creșterea oxidabilității, nu mai mult de 10 mg/dm³; • Creșterea concentrației masice a acidului silicic, recalculată în siliciu, nu mai mult de 10 mg/dm³; • Creșterea rezidului uscat, nu mai mult de 20 mg/dm³; • Creșterea concentrației masice totale a aluminiului și fierului, recalculată în oxizi (III), nu mai mult de 2,0 mg/dm³ 5. Rezistența mecanică: • Friabilitate (grad de mărunțire), nu mai mult de 4% • Uzură prin frecare (abraziune), nu mai mult de 0,5% 6. Conținut scăzut de particule pulverulente și argiloase (<0.22-0.5%). 7. Umiditate: cel mult 5,0 %	
2	Cărbune activ	Cărbune activ AG 3	Ucraina	TOB «HBO «ЕкоСофт»		1. Cărbunele activ sub formă de granule de culoare de la gri închis până la negru și este destinat pentru purificarea apei potabile. 2. Densitatea aparentă a cărbunelui de 400–550 g/dm ³ . 3. Dimensiunea	

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizică și juridică:
 or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
 e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3	Prundiș de râu	Prundiș de râu	Republica Moldova	SRL „Topomanoli Group”

granulelor: • >3,6 mm - nu mai mult de 0,4% • 3,6–2,8 mm - nu mai mult de 3,0% • 2,8–1,5 mm - nu mai puțin de 86,0% • 1,5–1,0 mm - nu mai mult de 10,0% •	
Diametrul granulelor: • Diametrul minim al granulelor 2.0 mm • Diametrul maxim al granulelor 10.0 mm • Diametrul echivalent al granulelor 5-6 mm	

Numele, Prenumele: Plesca Alexei În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: S.C. LUXGAZ SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/8