



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В. В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



**ВИСНОВОК**

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 21 05 2021 р.

№ 12.2-18-1/ 9273

**Об'єкт експертизи:** Профілі полівінілхлоридні (в тому числі, головні та добірні профілі) для огороджувальних будівельних конструкцій.

**виготовлений у відповідності із:** ДСТУ Б В.2.7-130:2007 «Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови»,  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП** 22.23.14.

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Житлове, громадське та промислове будівництво.

**Країна-виробник:** ТОВ «МІРОПЛАСТ», Україна, 49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул Собінова, 1, тел. (0562) 33-80-00. Код за ЄДРПОУ 34230288.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «МІРОПЛАСТ», Україна, 49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул Собінова, 1, тел. (0562) 33-80-00. Код за ЄДРПОУ 34230288.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні:** Вітчизняна продукція.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** дібутилфталат ОБРВ (орієнтовно безпечний рівень впливу) 0.1 мг/м<sup>3</sup>, бензол ГДКс.д. 0.1 мг/м<sup>3</sup>, хлористий вініл ОБРВ 0.005 мг/м<sup>3</sup>, циклогексанон ГДКм.р. 0.04 мг/м<sup>3</sup>, запах не більше 2.0 балів згідно з ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затвердженими наказом МОЗ України 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованими Міністерством юстиції

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** За умов дотримання рекомендацій виробника та умов санітарного законодавства України.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Профілі полівінілхлоридні (в тому числі, головні та добірні профілі) для огорожувальних будівельних конструкцій за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.**

**Термін придатності** згідно рекомендацій виробника

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** повинна надаватись етикетка, інструкція по застосуванню

**Висновок дійсний до:** На термін дії ДСТУ Б В.2.7-130:2007 «Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови».

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребує.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** дибутилфталат ОБРВ (орієнтовно безпечний рівень впливу) 0.1 мг/м<sup>3</sup>, бензол ГДКс.д. 0.1 мг/м<sup>3</sup>, хлористий вініл ОБРВ 0.005 мг/м<sup>3</sup>, циклогексанон ГДКм.р. 0.04 мг/м<sup>3</sup>, запах не більше 2.0 балів

**Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»** 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(найменування місця виконання, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Протокол експертизи** № 520 від 28.04.2021 року.

(N протоколу, дата його затвердження)

**Заст. голови експертної комісії**

**Бабій В.Ф.**

(прізвище, ім'я, по батькові)

