



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova



Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Secția Situații Excepționale Dubăsari

MD-4571, r. Dubăsari, s. Cocieri, str. Independenței 30, tel: +373 (0248) 52-5-03,
fax: +373 (0248) 52-5-03, e-mail: dubasari@dsc.md.

Nr.1/111 din 29.03.2019

D-lui Serghei POPA

Director al "TORENT PLUS" SRL
s. Molovata Nouă, rn. Dubăsari

Secția situații excepționale Dubăsari a Direcției situații excepționale mun. Chișinău a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, a examinat cererea Dvs. nr. 1/102 din 26.03.2019 cu privire la examinarea corespunderii din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor la desfășurarea unor genuri de activitate la obiectivul Complex de odihnă „La PopaS” din s. Molovata Nouă rn. Dubăsari.


Conform prevederilor Legii nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, de către serviciul de salvatori și pompieri a fost efectuată examinarea obiectivului menționat, în rezultatul căreia s-au constatat următoarele.

Complexul de odihnă „La PopaS” din s. Molovata Nouă, rn. Dubăsari, reprezintă trei clădiri cu 2 nivele, din piatră de calcar, blocuri de beton, planșee din beton armat, gradul III de rezistență la foc și cu o suprafață de 1) 608,9 m², 2) 407,8 m², 3) 297,6 m², Blocul de odihnă nr.2 este asigurat cu 2 hidranți interiori de incendiu, dotați conform cerințelor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor, instalații automate de semnalizare și înștiințare în caz de incendiu.

Obiectivul nominalizat este asigurat cu 2 surse de alimentare cu apă exterioare pentru stingerea incendiilor și râul Nistru, spațiile de siguranță la foc se respectă și este amplasat la o distanță de 5000 metri de la Postul salvatori și pompieri Cocieri al Secției situații excepționale Dubăsari a Direcției situații excepționale mun. Chișinău a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Reieșind din cele expuse, Secția situații excepționale Dubăsari a Direcției situații excepționale mun. Chișinău a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență comunică, că obiectivul „Complex de odihnă „La PopaS” din s. Molovata Nouă, rn. Dubăsari” corespunde din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor la desfășurarea unor genuri de activitate.

Șeful Secției SE Dubăsari
maior al s/intern



Sergiu GATMAN

Ex. Il. Gavrilaș
m.060714888