

**Технические требования № 1219  
к кабелю АПВКтр 16/16**

1. Конструкция кабеля

Конструкция и электрическое сопротивление внутреннего и внешнего проводников, несущего элемента:

Номинальное сечение внутреннего и внешнего проводников, мм <sup>2</sup>	Конструкция			Электрическое сопротивление внутреннего и внешнего проводников, Ом, не более
	Число проволок и номинальный диаметр проволок жил (мм)			
	внутреннего проводника	внешнего проводника	несущего элемента	
АПВКтр 16/16	7x1,71	12x1,32	7x0,40	1,91

Номинальная толщины изоляции:

Марко-размер	Номинальная толщина изоляции, мм		
	внутреннего проводника	внешнего проводника	несущего элемента
АПВКтр 16/16	1,3	1,7	1,7

2. Остальные технические требования согласно ТУ 29. 00213049.002-2020

3. Маркировка коаксиального кабеля должна соответствовать ГОСТ 18690.



На поверхности изоляции внешнего проводника не более чем через каждые 1000 мм должно быть нанесено: маркоразмер, код завода-изготовителя, год выпуска кабеля..

4. Маркировка кабеля на ярлыке:

АПВКтр 16/16 ТУ 29. 00213049.002-2020

Поставщик

Генеральный директор  
ЗАО «Молдавкабель»

  
 Рагимов

Покупатель

Генеральный директор  
SA «RED-Nord»

  
 Р. Лопотенку