

CÎ SRL "INMACOMPROIECT" or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 44-2 Data 15.05.2017	Cod: ПИ -5.10-1
		Ediția: 5
		Data: 25.08.16
		Foi: 1/3



RAPORT DE ÎNCERCĂRI privind încercările beton

Pentru încercare a fost selectată probe de amestecuri de beton greu B12,5; B15; B20; B22,5; B25; B30 pentru "MATERIMCONS" SRL, or. Chișinău, str. Uzinelor, 90 în corespundere cu cerințele GOST 7473-94, GOST 26633-91.

Data primire mostrelor: 14.03.2017

Data începerii încercărilor: 15.03.2017

Data terminării încercărilor: 12.05.2017

Locul executării încercărilor: CÎ "Inmacomproiect"

Proba a fost prezentată în baza actului de prelevare a probelor nr. /17 din 14.03.2017. Probele sunt prelevate de către expertul OC „CVALIMETRITOT” SRL – Natalia Melnicova.

Scopul - certificarea

Aparatele și utilajul pentru încercări:

Pres hidr.Π-125 cert. etal. MD 10 3.2-471/2016 din 26.07.2016, șubler IIIІІ 250 CE. Nr. 3.4-369/2016 din 13.07.16, SUP-4 CE 3.2.1-75/2017 din 22.03.17, Balanța de laborator АД2000 CE № 3.1.1-109/2017 din 24.03.17, aparat r/u determinarea impermeabilitătea de apă f/p 2 din 18.04.17, vacuummetru cu element elastic (0÷-1) CE nr. MD 10 3.2-183/2017 din 13.03.2017, congelator BD/BC -279 BVM nr.3.2.59-27 din 02.08.16; termometru TL-4 CE nr. 3.2.1-224/2015 din 21.10.2015.

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba încercată.

Prezentul raport de încercări poate fi multiplicat cu permisiunea Centrului de Încercări.



Cf SRL "INMACOMPROIECT" or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI		
	№ 44-2 Data 15.05.2017		
	Cod: ПИ -5.10-1		
	Ediția: 5		
	Data: 25.08.16		
	Foi: 2/3		

1 Caracteristica probei supuse încercării

Betoane BCG B12,5, B15, B20, B22,5, B25; B30

2 Condiții de încercare: temperatura aerului 19±2°C, umiditatea relativă 63±2%.

3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici Măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U	Notă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44-2/1	Beton BCG B12,5	1 Impermiabilitatea la apă	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 12730.5-84 pct. 4.1	-	Min. W2	W2		
		2 Rezistența la compresiune	GOST 7473-94 pct. 4.2	SM GOST 10180-2014	MPa	16,37 B12,5	20,9 B15	±0,3	
		3 Rezistența la îngheț Pierderea de rezistență	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 10060.2-95	Cicl %	Min. F50 Max. 5	F50 2,2	±0,1	
44-2/2	Beton BCG B15	1 Impermiabilitatea la apă	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 12730.5-84 pct. 4.1	-	Min. W4	W4		
		2 Rezistența la compresiune	GOST 7473-94 pct. 4.2	SM GOST 10180-2014	MPa	19,65 B15	22,9 B15		
		3 Rezistența la îngheț Pierderea de rezistență	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 10060.2-95	Cicl %	Min. F50 Max. 5	F50 1,75		
44-2/3	Beton BCG B20	1 Impermiabilitatea la apă	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 12730.5-84 pct. 4.1	-	Min. W4	W4		
		2 Rezistența la compresiune	GOST 7473-94 pct. 4.2	SM GOST 10180-2014	MPa	26,19 B20	38,5 B27,5		
		3 Rezistența la îngheț Pierderea de rezistență	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 10060.2-95	Cicl %	Min. F75 Max. 5	F75 1,8		

Cf SRL "INMACOMPROIECT" or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI		Cod: ПИ -5.10-1
	№ 44-2 Data 15.05.2017		Ediția: 5
			Data: 25.08.16
			Foi: 3/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44-2/4	Beton BCF B22,5	1 Impermiabilitatea la apă 2 Rezistența la compresiune 3 Rezistența la îngheț Pierdere de rezistență	GOST 7473-94 pct. 4.2 GOST 7473-94 pct. 4.2 GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 12730.5-84 pct.4.1 SM GOST 10180-2014 GOST 10060.2-95	- MPa Cicl %	Min. W6 29,47 B22,5 Min. F200 Max. 5	W6 42,6 B30 F200 1,95		
44-2/5	Beton BCF B25	1 Impermiabilitatea la apă 2 Rezistența la compresiune 3 Rezistența la îngheț Pierdere de rezistență	GOST 7473-94 pct. 4.2 GOST 7473-94 pct. 4.2 GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 12730.5-84 pct.4.1 SM GOST 10180-2014 GOST 10060.2-95	- MPa Cicl %	Min. W6 32,74 B25 Min. F200 Max. 5	W6 50,5 B35 F200 1,85		
44-2/6	Beton BCF B30	1 Impermiabilitatea la apă 2 Rezistența la compresiune 3 Rezistența la îngheț Pierdere de rezistență	GOST 7473-94 pct. 4.2 GOST 7473-94 pct. 4.2 GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 12730.5-84 pct.4.1 SM GOST 10180-2014 GOST 10060.2-95	- MPa Cicl %	Min. W8 39,29 B30 Min. F200 Max. 5	W8 52,3 B35 F200 1,7		

4 Concluzie: Mostrele de amestecuri de beton greu B12,5; B15; B20; B22,5; B25; B30 corespunde cerințelor GOST 7473-94 pct. 4.2.

Nota: Incertitudinea extinsă, P = 95%, cu coeficientul acoperire k = 2.

Adresele de expediere:
1 ex. – Cf ICSP "INMACOMPROIECT" SRL.
1 ex. – Beneficiarului
1 ex. – Organismului de certificare

Conducătorul Cf.
Şef laborator
Inginer coordonator

A. Belousova
A. Peştorean
S. Pogrebnicenco

raport 05.12.17



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

000965

Data emiterii:

30 mai 2017

Valabil până la:

30 mai 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de betoane B7,5 (F-50, W2); B12,5 (F-50, W2);
B15 (F-50, W4); B20 (F-75, W4); B22,5 (F-200, W6); B25 (F-200, W6);
B30 (F-200, W8)

fabricate conform GOST 7473-94

Produse fabricate în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 7473-94 p.4.2; RNI Nr 06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

"MATERIMCONS" S.R.L., MD-2036, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90

SOLICITANT

Producătorul

Codul NM MD
3824

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600039839

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.44-1 și Nr.44-2 din 15.05.2017, eliberate de CÎ "TNMACOMPROIECT" SRL,
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr. LÎ-095, valabil până la 15.10.2020;

Nr.1432 și Nr.1433 din 16.03.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S, MD-2064,
mun. Chișinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportul asupra evaluării conformității produselor Nr.17 din 26.05.2017 eliberat de
O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.


INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

o dată la șase luni

Sistemul 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

Nr. 000965



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

000965

Data emiterii:

30 mai 2017

Valabil până la:

30 mai 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Amestecuri de betoane B7,5 (F-50, W2); B12,5 (F-50, W2);
B15 (F-50, W4); B20 (F-75, W4); B22,5 (F-200, W6); B25 (F-200, W6);
B30 (F-200, W8)**

fabricate conform GOST 7473-94

Produse fabricate în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 7473-94 p.4.2; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

"MATERIMCONS" S.R.L., MD-2036, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90

SOLICITANT

Producătorul

Codul NM MD
3824

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600039839

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.44-1 și Nr.44-2 din 15.05.2017, eliberate de CÎ "INMACOMPROIECT" SRL,
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr. LÎ-095, valabil până la 15.10.2020;
Nr.1432 și Nr.1433 din 16.03.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S., MD-2064,
mun. Chișinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportul asupra evaluării conformității produselor Nr.17 din 26.05.2017 eliberat de
O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.


INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
o dată la șase luni.

Sistemul 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr. 000965



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL