

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SMSREN1339:2010

Certificat de conformitate CV-048-2021

Valabil pînă la 31.12.2023

Conform SMSREN1339:2010



ASREN1339:20

m Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax 41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.11 292
Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4 cm NEGRU 11.52m

| | |
|---|------------------|
| Diferente maxime diagonale, mm/Clasa/marcare | 1.5/2/K |
| Abatere de la planitate si curbura, mm | 0.6-0.5 |
| Absorbția de apă (%) /Clasa/marcare | 3.8/2/B |
| Rezistența la îngheț-dezghet kg/m2/Clasa/marcare | 0.66/3/D |
| Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare | 7000/5000/4/I |
| Rezistența la incovoiere {MPa}/Clasa/marcare | 7.62/3/U |
| Masa Netto per palet: | 1 152 |
| Masa Brutto per palet: | 1 182 |
| Cantitatea pe palet: | 11,52 |
| Data fabricării (in serie): | 23.12.2023 |
| Data încărcării: | 30.12.2023 |
| Cantitatea încărcării: | 253,44 m2 |
| Numarul facturii: | AAR4333813 |
| Beneficiar: | PROMACONS-SV SRL |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1339:2010


Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Neculai Mariana Data eliberării 30.12.2023



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL



OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SMSREN1339:2010

Certificat de conformitate CV-048-2021

Valabil pînă la 31.12.2023

Conform SMSREN1339.2010

m Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax:41-06-27, tel. 92-64-90

MSREN1339.20


CERTIFICAT DE CALITATE nr.11 213
Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm ALB 11.52m

| | |
|--|------------------|
| Diferente maxime diagonale, mm/Clasa/marcare | 1.5/2/K |
| Abatere de la planitate si curbura, mm | 0.6-0.5 |
| Absorbția de apă {%/Clasa/marcare | 3.8/2/B |
| Rezistența la îngheț-dezgheț: kg/m2/Clasa/marcare | 0.66/3/D |
| Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare | 7000/5000/4/I |
| Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare | 7.62/3/U |
| Masa Netto per palet: | 1 152 |
| Masa Brutto per palet: | 1 182 |
| Cantitatea pe palet: | 11,52 |
| Data fabricării(in serie): | 11.11.2023 |
| Data încărcării: | 28.12.2023 |
| Cantitatea încărcării: | 126,72 m2 |
| Numarul facturii: | AAR4333778 |
| Beneficiar: | PROMACONS-SV SRL |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1339:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Neculai Mariana



Data eliberării 28.12.2023