

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
«AVIA INVEST» SRL

Б. Салов



А К Т приемки установки в эксплуатацию

мун. Кишинёв

« 30 » апреля 2020г.

Рабочая комиссия, назначенная «Avia Invest» SRL
(наименование организации заказчика)

Приказом №... 38 ... от « 24 » апреля 20 20 г.

в составе:

Председателя:

Представителя Заказчика - «Avia Invest» SRL Директора Департамента наземных
операций г. Бурдух Сергея.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии:

представителей Заказчика :

- «Avia Invest» SRL Директора Департамента Авиационной Безопасности г. Йову Виталия
(должность, фамилия, имя, отчество)

- «Avia Invest» SRL Директора Департамента развития инфраструктуры г. Мариан Анжелы
(должность, фамилия, имя, отчество)

- «Avia Invest» SRL Ведущего инженера-инспектора службы безопасности полётов и
качества г. Сабадырь Виктора.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- «Avia Invest» SRL Начальника аварийно-спасательной и противопожарной службы г.
Иваничкина Николая.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- «Avia Invest» SRL Начальника сектора технического обеспечения систем безопасности
авиационной Безопасности г. Михеева Александра.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- «Avia Invest» SRL Начальника службы телекоммуникаций г. Кубеткина Сергея.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Avia Invest" SRL Начальника службы электро- свето-технического обеспечения полётов
г. Лупу Георгия.....

(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Avia Invest" SRL Инженера по обслуживанию и эксплуатации электросетей Терминала
Аэропорта г. Демиан Вадима.....

(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Avia Invest" SRL Инженера участка капитального строительства г. Фесенко Светланы....

(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Avia Invest" SRL Инженера по эксплуатации систем отопления, вентиляции и
кондиционирования г. Глушкова Олега

(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Avia Invest" SRL Начальника участка капитального строительства г. Кобзак
Константина.....

(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Avia Invest" SRL Менеджера проекта г. Абраменко Андрея.....

(должность, фамилия, имя, отчество)

представителей монтажно-наладочной организации ...SRL "Eventus-Prim" Технического
Директора Стратулат Владимир.....

(должность, фамилия, имя, отчество)

представителей органа госпожнадзора.....

(должность, фамилия, имя, отчество)

провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной организацией предъявлены к приемке установки: автоматической
пожарной сигнализации, автоматизации дымоудаления, автоматизации установки
автоматического водяного пожаротушения, автоматизации пожаротушения от пожарных
кранов, автоматической свето-звуковой сигнализации о пожаре

(наименование установки)

смонтированные вReconstruirea terminalului aeroportului international Chisinau cu
extindere în dimensiuni ... mun.Chisinau bd.Dacia 80 bloc 3".....

(наименование объекта)

по проектам: 15712-1,1A,1B,1C-SI; 15712-1,1A,1B,1C-AIVC.1; 15712-1,1A,1B,1C-ASIn;
15712-4-ASIn; 15712-1-AAC; в том числе с корректировками

(проекту, акту обследования)

разработаннымINCP "Urbanproiect",.....

(наименование организации или состав комиссии)

2. Монтажные работы выполнены..... SRL "Eventus-Prim"
(наименование монтажной организации)

в период:

с « 08 » августа 2015 г. по « 02 » августа 2017 г.
с « 10 » марта 2020 г. по « 27 » марта 2020 г.

3. Пусконаладочные работы выполнены SRL "Eventus-Prim"
(наименование пусконаладочной организации)

в период:

с « 03 » августа 2017 г. по « 25 » декабря 2017 г.
с « 30 » марта 2020 г. по « 29 » апреля 2020 г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установки **автоматической пожарной сигнализации, автоматизации дымоудаления, автоматизации установки автоматического водяного пожаротушения, автоматизации пожаротушения от пожарных кранов, автоматической свето-звуковой сигнализации о пожаре и др.**, прошедшие комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с «30» апреля 2020 г.. Установки переданы заказчику **SRL "Avia Invest"** работоспособными в полном комплекте, функционирующими в автоматическом режиме, в дальнейшую эксплуатацию и под полную ответственность Заказчика, с оценкой качества работ на ХОРОШО
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ.
2. Акт обследования.


Комиссия:

Председатель комиссии г. Бурдух С.
(подпись, место печати)

Члены комиссии:

Представители Заказчика:

..... г. Йову В.
..... г. Мариан А.
..... г. Сабадырь В.



..... г. Иваничкин Н.
..... г. Михеев А.
..... г. Кубеткин С.
..... г. Лупу Г.
..... г. Демиан В.
..... г. Фесенко С.
..... г. Глушков О.
..... г. Кобзак К.
..... г. Абраменко А.

Монтажно-наладочная организация г. Стратулат В.
(подпись, место печати)



Орган госпознадзора
(подпись, место печати)

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
«AVIA INVEST» SRL

Б. Салов



А К Т **о б о к о н ч а н и и п у с к о н а л а д о ч н ы х р а б о т .**

мун. Кишинёв

« 29 » апреля 2020 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика:

- **"Avia Invest" SRL** Ведущего инженера-инспектора службы безопасности полётов и качества г. Сабадырь Виктора.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **"Avia Invest" SRL** Начальника сектора технического обеспечения систем безопасности авиационной Безопасности г. Михеева Александра.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **"Avia Invest" SRL** Начальника участка капитального строительства г. Кобзак Константина.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **"Avia Invest" SRL** Менеджера проекта г. Абраменко Андрея.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной организации:

- **SRL "Eventus-Prim" Тех. Дир. Стратулат Владимир**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

установила, что:

с « 03 » августа 2017 г. по « 25 » декабря 2017 г.
с « 30 » марта 2020 г. по « 29 » апреля 2020 г.

компанией..... **SRL "Eventus-Prim"**.....
(наименование монтажно-наладочной организации)

проводились пусконаладочные работы установок автоматической пожарной сигнализации, автоматизации дымоудаления, автоматизации установки автоматического

водяного пожаротушения, автоматизации пожаротушения от пожарных кранов, автоматической свето-звуковой сигнализации о пожаре и др....., (наименование установки)

смонтированных на объектеReconstruirea terminalului aeroportului international Chisinau cu extindere în dimensiuni ... mun.Chisinau bd.Dacia 80 bloc 3..... (наименование объекта)

согласно проектам 15712-1,1A,1B,1C-SI; 15712-1,1A,1B,1C-AIVC.1; 15712-1,1A,1B,1C-ASIn; 15712-4-ASIn; 15712-1-AAC; и договору подряда № 09/06.. 257/19-RC от «19» июня 2019 г.

В результате проведенных работ выполнено: пуско-наладка установок автоматической пожарной сигнализации, автоматизации дымоудаления, автоматизации установки автоматического водяного пожаротушения, автоматизации пожаротушения от пожарных кранов, автоматической свето-звуковой сигнализации о пожаре, включая испытания работоспособности установок с последующей их передачей заказчику SRL "Avia Invest" в дальнейшую эксплуатацию в работоспособном состоянии, автоматическом режиме и под полную ответственность Заказчика.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установки, прошедшие пусконаладочные работы, считать готовыми для предъявления приемочной комиссии к приемке их в эксплуатацию

(для дополнительной информации)

Представители:

Заказчика:

..... г. Сабадырь В.

..... г. Михеев А.

..... г. Кобзак К.

..... г. Абраменко А.

Пуско-наладочной организации..... г. Стратулат В.
(подпись, место печати)



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
«AVIA INVEST» SRL

Б. Салов

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

мун. Кишинёв

« 01 » августа 2015 г.

Объект:Reconstruirea terminalului aeroportului international Chisinau cu extindere în dimensiuni ... mun.Chisinau bd.Dacia 80 bloc 3.....
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика:

- "Avia Invest" SRL Ведущего инженера-инспектора службы безопасности полётов и качества г. Сабадырь Виктора.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Avia Invest" SRL Начальника сектора технического обеспечения систем безопасности авиационной Безопасности г. Михеева Александра.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Avia Invest" SRL Начальника участка капитального строительства г. Кобзак Константина.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Avia Invest" SRL Менеджера проекта г. Абраменко Андрея.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной организации SRL "Eventus-Prim" Тех. Дир. Стратулат Владимир
(должность, Ф.И.О.)

произвела обследованиеТерминала Международного Аэропорта Кишинёу.....
(наименование объекта)

находящегося по адресуmun.Chisinau, bd.Dacia, 80, bloc 3.....
(муниципий/город/район, улица, дом, блок)

и установила, что объект состоит изодного здания.....
(одного, двух зданий или помещений в одном строении)

занимаемыхSRL "Avia Invest".....
(наименование владельца/эксплуатанта)

вид строенияжелезобетонное.....
(деревянное, каменное, железобетонное)

этажностьD+P+2E.....

подлежит оборудованию автоматической пожарной сигнализацией, автоматизацией дымоудаления, автоматизацией установки автоматического водяного пожаротушения, автоматизации пожаротушения от пожарных кранов, автоматической свето-звуковой сигнализации о пожаре и др.
(охранной, пожарной, охранно-пожарной)

путём применения оборудования, обладающего характеристиками уровнем не ниже:
типа извещателей: дымовой адресный ДИП-34А, ручной адресный ИПР 513-3АМ, тепловой адресный С2000-ИП.....
(название, тип, место установки)

типа приемно-контрольных приборов: С2000-КДЛ, Сигнал-20П, С2000-М, С2000-СП2, С2000-ПУ и др., установленных в помещении охраны и в технических помещениях.....
(название прибора, место установки)

с подключениемс выходом на пост охраны и на ПЦН.....
(на ПЦН, автономная, с выходом на вахту)

установки оповещателейсирена АСТ-10 на стене в посту охраны.....
(название, тип, место установки)

провода проложитьскрыто, протяжённостью 27 000 м (данные из проектов).....,
(открыто, скрыто, протяженность, м.)

защититьпластиковой ПВХ трубой и металлорукавом протяжённостью 27 000 м (данные из проектов).....
(уголком, трубой, металлорукавом, протяженность, м.)

Электропитание установок разделов проектов 15712-1,1А,1В,1С-SI; 15712-1,1А,1В,1С-AIVC.1; 15712-1,1А,1В,1С-ASIn; 15712-4-ASIn; 15712-1-AAC; в том числе с корректировками осуществить от резервированного источника питания типа РИП-12В исп.06

План-схема прилагается (проект) 15712-1,1А,1В,1С-SI; 15712-1,1А,1В,1С-AIVC.1; 15712-1,1А,1В,1С-ASIn; 15712-4-ASIn; 15712-1-AAC; в том числе с корректировками

Задание заказчику по технической укреплённости объекта прилагается.

Выполнение работ по монтажу установки 15712-1,1А,1В,1С-SI; 15712-1,1А,1В,1С-AIVC.1; 15712-1,1А,1В,1С-ASIn; 15712-4-ASIn; 15712-1-AAC; в том числе с корректировками планируется провести в период с августа 2015 г. по июль 2017 г.


Настоящий акт составлен в трёх экземплярах.

Представители:

Заказчика:

..... г. Сабадырь В.

..... г. Михеев А.



..... г. Кобзак К.



..... г. Абраменко А.



Пуско-наладочной организации.....

(подпись, место печати)



.....г. Стратулат В.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
«AVIA INVEST» SRL

Б. Салов



АКТ приемки установки в эксплуатацию

мун. Кишинёв

« 30 » апреля 2020г.

Рабочая комиссия, назначенная **«Avia Invest» SRL**
(наименование организации заказчика)

Приказом №... 38 ... от «24» апреля 2020 г.

в составе:

Председателя:

Представителя Заказчика - **«Avia Invest» SRL** Директора Департамента наземных
операций г. Бурдух Сергея.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии:

представителей Заказчика :

- **«Avia Invest» SRL** Директора Департамента Авиационной Безопасности г. Йову Виталия
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **«Avia Invest» SRL** Директора Департамента развития инфраструктуры г. Мариан Анжелы
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **«Avia Invest» SRL** Ведущего инженера-инспектора службы безопасности полётов и
качества г. Сабадырь Виктора.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **«Avia Invest» SRL** Начальника аварийно-спасательной и противопожарной службы г.
Иваничкина Николая.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **«Avia Invest» SRL** Начальника сектора технического обеспечения систем безопасности
авиационной Безопасности г. Михеева Александра.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **"Avia Invest" SRL** Начальника службы электро- свето-технического обеспечения полётов
г. Лупу Георгия.....

(должность, фамилия, имя, отчество)

- **"Avia Invest" SRL** Инженера по обслуживанию и эксплуатации электросетей Терминала
Аэропорта г. Демиан Вадима.....

(должность, фамилия, имя, отчество)

- **"Avia Invest" SRL** Инженера участка капитального строительства г. Фесенко Светланы....

(должность, фамилия, имя, отчество)

- **"Avia Invest" SRL** Начальника участка капитального строительства г. Кобзак
Константина.....

(должность, фамилия, имя, отчество)

- **"Avia Invest" SRL** Менеджера проекта г. Абраменко Андрея.....

(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя монтажно-наладочной организации:

- **"Eventus-Prim" SRL** Директора Коцофанэ Валерия

(должность, фамилия, имя, отчество)

представителей органа госпожнадзора.....

.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной организацией предъявлена к приемке установка:
автоматического водяного пожаротушения

(наименование установки)

смонтированная в **"Reconstruirea terminalului aeroportului international
Chisinau cu extindere în dimensiuni ... mun.Chisinau bd.Dacia 80 bloc 3"**.....

(наименование объекта)

по проектам **15712-1, 1A, 1B, 1C-SIn**, в том числе с корректировками

(проекту, акту обследования)

разработанным **INCP "Urbanproiect"**.....

(наименование организации или состав комиссии)

2. Монтажные работы выполнены ... **SRL "Eventus-Prim"**

(наименование монтажной организации)

в период с «02» сентября 2015 г. по «07» апреля 2020 г.

3. Пусконаладочные работы выполненыSRL "Eventus-Prim".....
(наименование пусконаладочной организации)

в период с «08» апреля 2020 г. по «27» апреля 2020 г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установку **автоматического водяного пожаротушения**, прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «30» апреля 2020 г. Установка передана заказчику SRL "Avia Invest" работоспособной в полном комплекте, функционирующей в автоматическом режиме, в дальнейшую эксплуатацию и под полную ответственность Заказчика, с оценкой качества работ наХОРОШО.....
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ.
2. Акт обследования.

Комиссия:

Председатель комиссии..... г. Бурдух С.
(подпись, место печати)



Члены комиссии:

Представители Заказчика:

.......... г. Йову В.

.......... г. Мариан А.

.......... г. Сабадырь В.

.......... г. Иваничкин Н.

.......... г. Михеев А.

..... г. Лупу Г.

..... г. Демиан В.

..... г. Фесенко С.

..... г. Кобзак К.

..... г. Абраменко А.

Монтажно-наладочная организация:

..... г. Коцофанэ В.
(подпись, место печати)



Орган госпознадзора
(подпись, место печати)

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
«AVIA INVEST» SRL

Б. Салов



АКТ **об окончании пусконаладочных работ.**

мун. Кишинёв

« 27 » апреля 2020 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика:

- **"Avia Invest" SRL** Ведущего инженера-инспектора службы безопасности полётов и качества г. Сабадырь Виктора.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **"Avia Invest" SRL** Инженера участка капитального строительства г. Фесенко Светланы....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **"Avia Invest" SRL** Начальника участка капитального строительства г. Кобзак Константина.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **"Avia Invest" SRL** Менеджера проекта г. Абраменко Андрея.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной организации:

- **SRL "Eventus-Prim"** Директор г. Коцофанэ Валерий.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

установила, что:

с «08» апреля 2020 г. по «27» апреля 2020 г.

компанией **SRL "Eventus-Prim"**,.....
(наименование монтажно-наладочной организации)

проводились пусконаладочные работы установоксистемы автоматического
водяного пожаротушения
(наименование установки)

смонтированной в"Reconstruirea terminalului aeroportului international
Chisinau cu extindere în dimensiuni ... mun.Chisinau bd.Dacia 80 bloc 3".....
(наименование объекта)

согласно проекту 15712-1, 1A, 1B, 1C-Sin, том числе с корректировками, и договору подряда
№ 09/06.. 257/19-RC от «19» июня 2019 г.

В результате проведенных работ выполнена пуско-наладка установки автоматического
водяного пожаротушения, включая испытания работоспособности установки, с последующей
передачей заказчику SRL "Avia Invest" в работоспособном, автоматическом режиме в дальнейшую
эксплуатацию, и под полную ответственность Заказчика.


С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а
установки, прошедшие пусконаладочные работы, считать готовыми для предъявления приемочной
комиссии к приемке в эксплуатацию.....
(для дополнительной информации)

Представители:

Заказчика:

.......... г. Сабадырь В.

.......... г. Фесенко С.

.......... г. Кобзак К.

.......... г. Абраменко А.

Пуско-наладочной организации..... г. Коцофанэ В.
(подпись, место печати)



УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
«AVIA INVEST» SRL

Б. Салов



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

мун. Кишинёв

« 01 » августа 2015 г.

Объект: **”Reconstruirea terminalului aeroportului international Chisinau cu
extindere în dimensiuni ... mun.Chisinau bd.Dacia 80 bloc 3”**
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика:

- **”Avia Invest” SRL** Ведущего инженера-инспектора службы безопасности полётов и
качества г. Сабадырь Виктора.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **”Avia Invest” SRL** Инженера участка капитального строительства г. Фесенко Светланы ...
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **”Avia Invest” SRL** Начальника участка капитального строительства г. Кобзак
Константина.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **”Avia Invest” SRL** Менеджера проекта г. Абраменко Андрея.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной организации:

- **SRL ”Eventus-Prim”** Директор г. Коцофанэ Валерия.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела обследование **Терминала Международного Аэропорта Кишинэу**.....
(наименование объекта)

находящегося по адресу **mun.Chisinau, bd.Dacia, 80, bloc 3**.....
(муниципий/город/район, улица, дом, блок)

и установила, что объект состоит изодного здания,
(одного, двух зданий или помещений в одном строении)

занимаемыхSRL "Avia Invest",
(наименование владельца/эксплуатанта)

вид строенияжелезобетонное,
(деревянное, каменное, железобетонное)

этажностьD+P+2E

подлежит оборудованиюсистемой автоматического водяного пожаротушения,
(охранной, пожарной, охранно-пожарной)

путём применения оборудования, обладающего характеристиками уровнем не ниже:

типа оросителейороситель спринклерный СВО0-РН и подобные

типа электропускаэлектропуск СТАРТ-1

узлов управленияУУ-С100 / 1.6 В-ВФ.04, установленных в техническом помещении.,
(название прибора, место установки)

с подключением сигналовна пост охраны и на ПЦН,
(на ПЦН, автономная, с выходом на вахту)

установки оповещателейсирена АСТ-10 на стене в посту охраны,
(название, тип, место установки)

Трубопровод проложитьоткрыто, ориентировочной протяжённостью 6500 м,
(открыто, скрыто, протяженность, м.)

План-схема прилагается.....15712-1, 1А, 1В, 1С-Sin, том числе с корректировками.....


Задание заказчику по технической укреплённости объекта прилагается.

Выполнение работ по монтажу установки планируется провести в период с августа 2015 г. по июнь 2017 г.


Настоящий акт составлен в трёх экземплярах.

Представители:

Заказчика:

.......... г. Сабадырь В.

.......... г. Фесенко С.



..... г. Кобзак К.



..... г. Абраменко А.



Пуско-наладочной организации.....г. Коцофанэ В.
(подпись, место печати)

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
«AVIA INVEST» SRL

Б. Салов



А К Т
сдачи – приёмки
комплекса противопожарных систем и установок
в эксплуатацию.

мун. Кишинёв

« 30 » апреля 2020г.

Рабочая комиссия, назначенная **«Avia Invest» SRL**.....
(наименование организации заказчика)

Приказом №... 38 ... от «24» апреля 2020 г.

в составе:

Председателя:

Представителя Заказчика - **«Avia Invest» SRL** Директора Департамента наземных
операций г. Бурдух Сергея.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии:

представителей Заказчика :

- **«Avia Invest» SRL** Директора Департамента Авиационной Безопасности г. Йову Виталия
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **«Avia Invest» SRL** Директора Департамента развития инфраструктуры г. Мариан Анжелы
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **«Avia Invest» SRL** Ведущего инженера-инспектора службы безопасности полётов и
качества г. Сабадырь Виктора.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **«Avia Invest» SRL** Начальника аварийно-спасательной и противопожарной службы г.
Иваничкина Николая.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- **«Avia Invest» SRL** Начальника сектора технического обеспечения систем безопасности
авиационной Безопасности г. Михеева Александра.....
(должность, фамилия, имя, отчество)



- "Avia Invest" SRL Начальника службы телекоммуникаций г. Кубеткина Сергея.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Avia Invest" SRL Начальника службы электро- свето-технического обеспечения полётов
г. Лупу Георгия.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Avia Invest" SRL Инженера по обслуживанию и эксплуатации электросетей Терминала
Аэропорта г. Демиан Вадима.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Avia Invest" SRL Инженера участка капитального строительства г. Фесенко Светланы....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Avia Invest" SRL Инженера по эксплуатации систем отопления, вентиляции и
кондиционирования г. Глушкова Олега
(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Avia Invest" SRL Начальника участка капитального строительства г. Кобзак
Константина.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Avia Invest" SRL Менеджера проекта г. Абраменко Андрея.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

представителей монтажно-наладочных организаций:

- "Eventus-Prim" SRL Технического Директора Стратулат Владимира.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Eventus-Prim" SRL Директора Коцофанэ Валерия
(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Novosys" SRL Технического Директора Козыревского Владимира.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

- "Di&Trade Engineering" SRL Директора Чоккой Андрея
(должность, фамилия, имя, отчество)

представителей органа госпожнадзора.....

inspector principal N. Boroditsky
(должность, фамилия, имя, отчество)



провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочными организациями предъявлены к приемке установки:
автоматической пожарной сигнализации, автоматизации дымоудаления, автоматизации
установки автоматического водяного пожаротушения, автоматизации пожаротушения от
пожарных кранов, автоматической свето-звуковой сигнализации о пожаре,
автоматического водяного пожаротушения, автоматического оповещения,
дымоудаления.....
(наименование установки)

Handwritten signature

смонтированные в Reconstruirea terminalului aeroportului international Chisinau cu
extindere în dimensiuni ... mun.Chisinau bd.Dacia 80 bloc 3
(наименование объекта)

по проектам: 15712-1,1A,1B,1C-SI; 15712-1,1A,1B,1C-AIVC.1; 15712-1,1A,1B,1C-ASIn;
15712-4-ASIn; 15712-1-AAC; 15712-1, 1A, 1B, 1C-Sin; 15712-1, 1A, 1B, 1C-TS-4; DT 057/18-IVC,
в том числе с корректировками
(проекту, акту обследования)

разработанным ... INCP "Urbanproiect", "Di&Trade Engineering" SRL
(наименование организации или состав комиссии)

2. Монтажные работы выполнены..... SRL "Eventus-Prim", SRL "Novosys",
"Di&Trade Engineering" SRL
(наименование монтажной организации)

в период:

с « 08 » августа 2015 г. по « 09 » апреля 2020 г.

3. Пусконаладочные работы выполнены SRL "Eventus-Prim", SRL "Novosys",
"Di&Trade Engineering" SRL
(наименование пусконаладочной организации)

в период:

с « 03 » августа 2017 г. по « 29 » апреля 2020 г..

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при
необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установки автоматической пожарной сигнализации, автоматизации дымоудаления,
автоматизации установки автоматического водяного пожаротушения, автоматизации
пожаротушения от пожарных кранов, автоматической свето-звуковой сигнализации о
пожаре, автоматического водяного пожаротушения, автоматического оповещения,
дымоудаления, прошедшие комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы,
считать принятыми в эксплуатацию с «30» апреля 2020 г.. Установки переданы заказчику SRL
"Avia Invest" работоспособными в полном комплекте, функционирующими в автоматическом
режиме, в дальнейшую эксплуатацию и под полную ответственность Заказчика, с оценкой
качества работ на ХОРОШО
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акты об окончании пусконаладочных работ.
2. Акты обследования.



Комиссия:

Председатель комиссии г. Бурдух С.
(подпись, место печати)

Члены комиссии:

Представители Заказчика:

..... г. Йову В.
..... г. Мариан А.
..... г. Сабадырь В.
..... г. Иваничкин Н.
..... г. Михеев А.
..... г. Кубеткин С.
..... г. Лупу Г.
..... г. Демиан В.
..... г. Фесенко С.
..... г. Глушков О.
..... г. Кобзак К.
..... г. Абраменко А.

Монтажно-наладочная организация

..... г. Стратулат В.
(подпись, место печати)

..... г. Коцофанэ В.
(подпись, место печати)

..... г. Козыревский В.
(подпись, место печати)

..... г. Чоккой А.
(подпись, место печати)

Орган господазора

(подпись, место печати)



Y. Buzianu
06.05.2020.



[Signature]