

Nr 103, din 08.08.16



**Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE**

**CERTIFICAT
de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții**

**seria CSI nr. 035-16 din 28.07.2016
Termen de valabilitate nelimitat**

Solicitant: SRL „Exterior”, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 65.
Scopul încercării: determinarea funcționării panourilor de recepție-control pentru incendii „FCJ 408-4”, „FCJ 408-8”.
Materialul încercat: panourile de recepție-control pentru incendii „FCJ 408-4”, „FCJ 408-8”.

Prezentul certificat confirmă că, **panourile de recepție-control pentru incendii „FCJ 408-4”, „FCJ 408-8”,** prezentate de către SRL „Exterior”, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 65, **sînt funcționabile conform SM SR EN 54: 2010 și pot fi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova. Conform normelor de dotare pot fi utilizate pentru obiectivele de grupa III (art. 23² alin.(4) al Legii nr.267-XIII din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor).**

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02.2014 și „Normativul în Construcții. Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare” NCM E. 03.05.2004.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza - „Certificate of Constancy of performance” No. 0051-CPR-0194” din 20.07.2015, „Certificate of Constancy of performance” No. 0051-CPR-0193” din 20.07.2015 și încercărilor efectuate asupra panourilor de recepție-control pentru incendii „FCJ 408-4”, „FCJ 408-8”, în Secția Laboratorului experimental antiincendiar a SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr.038 din 28.07.2016).

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare



Anatolie Viniciuc

Ex. V. Gașpar
tel. 251-490

seria CSI nr. 035-16



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”

МД 2071, г. Кишинев, ул. Деляну 7/6, оф.10, т. 022-74-92-29

Регистрационный номер **CSET MTE 26 13C 841-20**

Дата выдачи: 28 мая 2020 Действителен до: 27 мая 2021

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Извещатели пожарные дымовые адресные типа DP 2061N

Код NM MD
8531 10 300

Контракт на поставку № Р/П

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM EN 54-7:2019 - Установки пожарной сигнализации. Часть 7: Дымовые извещатели. Точечные дымовые извещатели рассеянного света, проходящего света или ионизационные .

Директива 2014/35/EU (LVD) Низковольтное оборудование .

Регламент ЕС 305/2011/ Regulation (EU) No 305/2011

ИЗГОТОВИТЕЛЬ :

UTC Fire & Security BV , Kelvinstraat 7 , 6003 DH Weert Nederland

Код страны
NL

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL „EXTERIOR”.

2012, м. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 022-911-130, факс 022-229-912.

Код СУПО
38912519

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификата соответствия EU № B-9212-FD-907 , выданного 09.12.2019 - Центром Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'intrusion Parc scientifique Fleming - Gran bonpre 1 , B-1348 Louvain -la -Neuve BRUSSELS , Belgium .

Акта идентификации № 395/020 от 21 мая 2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”

Д.Т.Н.

М.П.



М. Гураевский

*Копии настоящего сертификата МТЕ легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”*



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”

МД 2071, г. Кишинев, ул. Деляну 7/6, оф.10, т. 022-74-92-29

Регистрационный номер **CSET MTE 26 13C 845-20**

Дата выдачи: 28 мая 2020 Действителен до: 27 мая 2021

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Извещатели пожарные звуковые адресные типа AS363

Код NM MD
8512 30 900

Контракт на поставку № Р/П

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM EN 54-3+A1:2019 Системы пожарной сигнализации. Часть 3: Оповещатели пожарные звуковые. Зонды.

SM SR EN 14604:2010/AC:2010 Сигнальное устройство дымовое.

Директива 2014/35/EU (LVD) Низковольтное оборудование.

Регламент ЕС 305/2011/ Regulation (EU) No 305/2011

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

UTC Fire & Security BV, Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert Nederland

Код страны
NL

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL „EXTERIOR”.

2012, м. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 022-911-130, факс 022-229-912.

Код CUIPO
38912519

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификата соответствия EU № B-9212-FD-907, выданного 09.12.2019 - Центром Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'intrusion Parc scientifique Fleming - Gran bonpre 1, B-1348 Louvain-la-Neuve BRUSSELS, Belgium.

Акта идентификации № 395/020 от 21 мая 2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”

Д.Т.Н.

М.П.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата МТЕ легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”

nr 18, din 28.05.2020



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”

МД 2071, г. Кишинев, ул. Деляну 7/6, оф.10, т. 022-74-92-29

Регистрационный номер **CSET MTE 26 13C 844-20**

Дата выдачи: 28 мая 2020 Действителен до: 27 мая 2021

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Извещатели пожарные ручные адресные типа DM2010

Код NM MD
8531 10 300

Контракт на поставку № Р/П .

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM SR EN 54-11:2010/A1:2010 - Системы пожарной сигнализации. Часть 11: Ручные
сигнализаторы пожара .

Директива 2014/35/EU (LVD) Низковольтное оборудование .

Регламент ЕС 305/2011/ Regulation (EU) No 305/2011

ИЗГОТОВИТЕЛЬ :

UTC Fire & Security BV , Kelvinstraat 7 , 6003 DH Weert Nederland

Код страны
NL

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL „EXTERIOR”.

Код СИПО
38912519

2012, м. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 022-911-130, факс 022-229-912.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификата соответствия EU № B-9212-FD-907 , выданного 09.12.2019 - Центром
Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'intrusion Parc scientifique
Fleming - Gran bonpre 1 , B-1348 Louvain -la -Neuve BRUSSELS , Belgium .

Акта идентификации № 395/020 от 21 мая 2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз
в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”

Д.Т.Н.

М.П.



М. Гураевский

*Копии настоящего сертификата МТЕ легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”*



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”

МД 2071, г. Кишинев, ул. Деляну 7/6, оф.10, т. 022-74-92-29

Регистрационный номер **СѢТ MTE 26 13C 842-20**

Дата выдачи: 18 мая 2020 Действителен до: 17 мая 2021

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Извещатели пожарные тепловые максимально дифференциальные
адресные типа: DT 2063 N

Код NM MD
8531 90 000

Контракт на поставку № Р/П .

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Безопасности SM EN 54-5+A1:2019 - Установки пожарной сигнализации. Часть 5: Тепловые
извещатели. Точечные тепловые извещатели .

Директива 2014/35/EU (LVD) Низковольтное оборудование .

Регламент ЕС 305/2011/ Regulation (EU) No 305/2011

ИЗГОТОВИТЕЛЬ :

UTC Fire & Security BV , Kelvinstraat 7 , 6003 DH Weert Nederland

Код страны
NL

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL „EXTERIOR”.

2012, м. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 022-911-130, факс 022-229-912.

Код СИПО
38912519

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификата соответствия EU № B-9212-FD-907 , выданного 09.12.2019 - Центром
Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'intrusion Parc scientifique
Fleming - Gran bonpre 1 , B-1348 Louvain -la -Neuve BRUSSELS , Belgium .

Акта идентификации № 395/020 от 21 мая 2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз
в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”

Д.т.н.
м.п.



М. Гураевский

*Копии настоящего сертификата MTE легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”*



Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 081-14 din 20.11.2014

Termen de valabilitate nelimitat

Solicitant: SRL „Star Tehno Engineering”, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 113/1.

Scopul încercării: determinarea funcționării butonului de semnalizare manual ИИП-1.

Materialul încercat: buton de semnalizare manual de incendiu ИИП-1.

Prezentul certificat confirmă că, **butonul de semnalizare manual ИИП-1**, prezentat de către SRL „Star Tehno Engineering”, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 113, este funcțional conform SM SR EN 54: 2010 și poate fi utilizat pe teritoriul Republicii Moldova.

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014 și „Normativul în Construcții. Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare” NCM E. 03.05.2004

nr 9, din 26.05.2020



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”

МД 2071, г. Кишинев, ул. Деляну 7/6, оф.10, т. 022-74-92-29

Регистрационный номер **СȘЕТ MTE 26 13C 833-20**

Дата выдачи: 18 мая 2020 Действителен до: 17 мая 2021

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Оповещатели пожарные звуковые адресные. Сирены : **FC 440AIR**

Код NM MD
8512 30 900

Контракт на поставку № DS/19/14 от 19.09.2014 г.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM EN 54-3+A1:2019 Системы пожарной сигнализации. Часть 3: Оповещатели пожарные звуковые. Зонды

SM SR EN 14604:2010/AC:2010 Сигнальное устройство дымовое .

Директива 2014/35/EU (LVD) Низковольтное оборудование .

Регламент ЕС 305/2011/ Regulation (EU) No 305/2011

ИЗГОТОВИТЕЛЬ :

**Fire Class Tyco Park , Grimshaw Lane, Newton Heath, Manchester ,
M40 2WL, United Kingdom**

Код страны
UK

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL „EXTERIOR”.

2012, м. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 022-911-130, факс 022-229-912.

Код СУПО
38912519

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификата соответствия EC-CERTIFICATE OF CONFORMITATE № 681 ar-(cl-1) , выданного Центром сертификации LCPB VICTOR VON BRUNS-STRASSE 21 . Neuhausen am Rheinfall Schaffhausen 8212 / SWITZERLAND , 17.05.2016

Акта идентификации № 393/020 от 12 мая 2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”

Д.Т.Н.

М.П.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата МТЕ легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”



Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 086-14 din 20.11.2014
Termen de valabilitate nelimitat

Solicitant: SRL „Star Tehno Engineering”, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 113/1.

Scopul încercării: determinarea funcționării aparatului de recepție-control pentru incendii și de comandă Bapra-1/832 Y8 în componența: UK-1, UK-4, БКН, БКК, ПУР-1, ПУР-3, ПУР-6, ПУР-485, ИТ-3.

Materialul încercat: aparat de recepție-control pentru incendii și de comandă Bapra-1/832 Y8, în componența: UK-1, UK-4, БКН, БКК, ПУР-1, ПУР-3, ПУР-6, ПУР-485, ИТ-3.

Prezentul certificat confirmă că, **aparatul de recepție-control pentru incendii și de comandă Bapra-1/832 Y8, în componența: UK-1, UK-4, БКН, БКК, ПУР-1, ПУР-3, ПУР-6, ПУР-485, ИТ-3, prezentat de către SRL „Star Tehno Engineering”, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 113, este funcțional conform SM SR EN 54: 2010 și poate fi utilizat pe teritoriul Republicii Moldova.**

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014 și „Normativul în Construcții. Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare” NCM E. 03.05.2004.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza „СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ”, но. UA1.016.0030583-11.

Seful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare

Ex. V. Gașpar
tel. 251-490



L. Ș.

Anatol Viniciuc

seria CSI nr. 086-14



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”

МД 2071, г. Кишинев, ул. Деляну 7/6, оф.10, т. 022-74-92-29

Регистрационный номер **CSET MTE 26 13C 840-20**

Дата выдачи: 28 мая 2020 Действителен до: 27 мая 2021

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Приборы приемно-контрольные адресные пожарные типа: 2X- F1-FB2-99

Код NM MD
8538 10 910

Контракт на поставку № Р/П

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Безопасности SM SR EN 54-2+AC:2010- Установки пожарной сигнализации. Часть 2: Приборы приемно-контрольные пожарные

SM SR EN 54-4+AC:2010/A2:2010- Установки пожарной сигнализации. Часть 4: Устройства электроснабжения

SM EN 60950-1:2006/A2:2016 Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1: Общие требования

Директива 2014/35/EU (LVD) Низковольтное оборудование .

Регламент ЕС 305/2011/ Regulation (EU) No 305/2011

ИЗГОТОВИТЕЛЬ :

UTC Fire & Security BV , Kelvinstraat 7 , 6003 DH Weert Nederland

Код страны
NL

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL „EXTERIOR”.

2012, м. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 022-911-130, факс 022-229-912.

Код CUIPO
38912519

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификата соответствия EU № B-9212-FD-907 , выданного 09.12.2019 - Центром Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion Parc scientifique Fleming - Gran bonpre 1 , B-1348 Louvain -la -Neuve BRUSSELS , Belgium .

Акта идентификации № 395/020 от 21 мая 2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”

Д.т.н.

м.п.



М. Гураевский

*Копии настоящего сертификата МТЕ легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”*



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”

МД 2071, г. Кишинев, ул. Деляну 7/6, оф.10, т. 022-74-92-29

Регистрационный номер **CSET MTE 26 13C 835-20**

Дата выдачи: 18 мая 2020 Действителен до: 17 мая 2021

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Устройство ввода / вывода адресное в системах обнаружения пожара и пожарной сигнализации, установленных внутри и вокруг зданий : **FC410 SIO**

Код NM MD
8531 90 000

Контракт на поставку № DS/19/14 от 19.09.2014 г.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM SR EN 54-18:2010/ AC:2010 Системы пожарной сигнализации. Часть 18: Устройства ввода/вывода .

SM EN 54-13+A1:2020– Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 13: Оценка совместимости и возможности присоединения элементов системы .

Директива 2014/35/EU (LVD) Низковольтное оборудование .

Регламент ЕС 305/2011/ Regulation (EU) No 305/2011

ИЗГОТОВИТЕЛЬ :

Fire Class Tyco Park , Grimshaw Lane, Newton Heath, Manchester , M40 2WL, United Kingdom

Код страны
UK

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL „EXTERIOR”.

2012, м. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 022-911-130, факс 022-229-912.

Код СУПО
38912519

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Декларации соответствия CE № DOP 0786-CPD-20589 выданной BENTEL SECURITY SRL VIA GABBIANO 22 , zona industrial s. Scolastica 64013, Corropoli (TE) , ITALI

Акта идентификации № 393/020 от 12 мая 2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”

Д.Т.Н.

М.П.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата MTE легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”

nr. 17 din 28.05.2020



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”

МД 2071, г. Кишинев, ул. Деляну 7/6, оф.10, т. 022-74-92-29

Регистрационный номер **CSET MTE 26 13C 843-20**

Дата выдачи: 28 мая 2020 Действителен до: 27 мая 2021

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Базовое основание для автоматических извещателей серии 2000 типа DB 2002

Код NM MD
3926 90979

Контракт на поставку № Р/П .

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM SR EN 54-18:2010/ AC:2010 Системы пожарной сигнализации. Часть 18: Устройства ввода/вывода .

SM EN 54-13+A1:2020– Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 13: Оценка совместимости и возможности присоединения элементов системы .

Директива 2014/35/EU (LVD) Низковольтное оборудование .

Регламент ЕС 305/2011/ Regulation (EU) No 305/2011

ИЗГОТОВИТЕЛЬ :

UTC Fire & Security BV , Kelvinstraat 7 , 6003 DH Weert Nederland

Код страны
NL

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL „EXTERIOR”.

2012, м. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 022-911-130, факс 022-229-912.

Код СИПО
38912519

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификата соответствия EU № B-9212-FD-907 , выданного 09.12.2019 - Центром Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'intrusion Parc scientifique Fleming - Gran bonpre 1 , B-1348 Louvain -la -Neuve BRUSSELS , Belgium .

Акта идентификации № 395/020 от 21 мая 2020 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”

Д.Т.Н.

М.П.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата МТЕ легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”