

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție conform SIA „RSAP” din ocds-b3wdp1-MD-1764063494913						
Obiectul achiziției: „ <u>Servicii de montare/demontare și deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat</u> ”.						
Denumirea	Denumirea produsului (se va menționa produsul folosit)	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii montare aparate de aer condiționat	Servicii montare aparate de aer condiționat			Servicii de instalare aparate de aer condiționat	Servicii de instalare aparate de aer condiționat	
Servicii demontare aparate de aer condiționat	Servicii demontare aparate de aer condiționat			Servicii demontare aparate de aer condiționat	Servicii demontare aparate de aer condiționat	
Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat	Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat			- Demontarea capace unitate exterioară și interioară; - Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură condensator și vaporizator; - Curățarea colectorului de condens și a tubului de drenaj; - Verificarea presiunilor agentului frigorific; - Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flare și refacerea lor, dacă este cazul; - Verificarea conexiunilor electrice și a legăturii la instalația de împământare; - Verificarea compresorului (inclusiv gradul uzura), a ventilatoarelor (unitate interioare și exterioare) și a dispozitivelor de direcționare a aerului condiționat; - Verificarea funcționării telecomenzii; - Verificarea rezistenței structurii metalice de susținere a unității exterioare; - Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației fabricantului; - Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză inclusiv regim	- Demontarea capace unitate exterioară și interioară; - Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură condensator și vaporizator; - Curățarea colectorului de condens și a tubului de drenaj; - Verificarea presiunilor agentului frigorific; - Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flare și refacerea lor, dacă este cazul; - Verificarea conexiunilor electrice și a legăturii la instalația de împământare; - Verificarea compresorului (inclusiv gradul uzura), a ventilatoarelor (unitate interioare și exterioare) și a dispozitivelor de direcționare a aerului condiționat; - Verificarea funcționării telecomenzii; - Verificarea rezistenței structurii metalice de susținere a unității exterioare; - Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației	

				„AUTO”; - Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului; - Mici completări cu freon (dacă este necesar).	fabricantului; - Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză inclusiv regim „AUTO”; - Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului; - Mici completări cu freon (dacă este necesar).	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Godorozea Dumitru În calitate de: Administrator

Ofertantul: „AGCV Engineering”, SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Iesilor 67, of.167
