



www.certmatcon.md

Organism Certificare Produse „CERTMATCON”
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
e-mail: office@certmatcon.md



CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-049-2020

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU BETON

Agregate de balastieră: agregat fin (nisip) 0-4mm; agregat grosier 4-16mm
Amestec de agregate de balastieră 0-45 mm;

Produs de:

ARCONICS-COM SRL,
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 130.

Loc de producție: Zăcămintul de nisip-prundiș PUHĂCENI-II, situată la 1 km Sud-Vest de s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

În sistemul 2+ sunt aplicate și controlul-producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 30.12.2020 și va rămâne valabil până la data de 29.12.2023, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-094-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:

- Betoane: 8-16 mm;
- Lucrări de inginerie civilă și drumuri: 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-32 mm; 32-63 mm

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

IZVORUL DIN PIATRĂ SRL,
str. Lev Tolstoi, 74, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Loc de producție: s. Japca, r-nul Florești.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă, care face parte integrată din acesta.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
februarie
2022

de vizat
până în
februarie
2023



Director General

Ion PUHA

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-094-2021

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-4 mm	4-8 mm	8-16 mm		16-32 mm	32-63 mm
	Standard de referință	SM SR EN 13242+A1:2010		SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	
Granulozitate, Categorie		G _f 85	G _c 85-15	G _c 85/20	G _c 85-15	G _c 85-15	G _c 100-15
Procent de masa trecut prin sita 0,500 mm, Categorie		-	-	-	-	-	-
Modul de finețe, Categorie		-	-	-	-	-	-
Conținut de părți fine, Categorie		-	-	f _{1,5}	f ₂	f ₂	f ₂
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35
Rezistența la fragmentare, Categorie		-	LA ₃₅	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀
Indice de formă, Categorie		-	-	-	SI ₄₀	SI ₄₀	SI ₄₀
Absorbția apei, Categorie/%		-	-	-	WA ₂₄₂	4,3	4,5
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	-	F ₄	F ₄	F ₁	F ₁
Densitatea în vrac în stare uscată, kg/m ³		1,062	1,215	1,235	1,223	1,235	1,265

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 22.02.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

În proces de reorganizare

14.09.2012

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ, CĂ SOCIETATEA PE
ACȚIUNI "DRUMURI-CRIULENI" ESTE ÎNREGISTRATĂ LA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600095963



Data înregistrării

14.04.1998

Data eliberării

29.12.2004

Merlici Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0006399



L.Ș.



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ / *Armezi Crivilei*

Nr. 15 din 27.01.2021

1. Identificare: Agregat fin(nisip) de balastieră pentru beton, fracția 0-4mm - 124, 70 t
2. Utilizare: prepararea betoanelor în construcții
3. Denumire fabricant: „BIOPRODUCT GROUP” SRL
str. Meșterul Manole 5, mun. Chișinău,
Republica Moldova
loc de producție: s. Balabanești, raionul Criuleni
4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: Sistemul 2+
5. Standardul armonizat: SM SR EN 12620+A1:2010
6. Organism de certificare: OC CERTMATCON, Ocp-049
7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	Standard armonizat
Densitatea reală în stare uscată , mg/m^3	2600	SM SR EN 12620+A1:2010
Granulozitate	Gf 85 , f3	
Modul de finite	2,9 "CF"	
Conținut de părți fine, %	1,24 f3	
Cloruri, %	NPD	
Sulf total %	NPD	
Conținut de radionucleizi	126	

8. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu cerințele HG 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.

Semnata pentru și în numele fabricantului

Șef secției de producere “BIOPRODUCT GROUP” SRL *Gheorghii GÎRNET*





DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ / *Primele Criterii*

Nr. *13* din *21.01.2022*

1. Identificare: Agregat fin(nisip) de balastieră pentru beton, fracția 0-4mm - *245,50 t*
2. Utilizare: prepararea betoanelor în construcții
3. Denumire fabricant: „BIOPRODUCT GROUP” SRL
str. Meșterul Manole 5, mun. Chișinău,
Republica Moldova
loc de producție: s. Balabanești, raionul Criuleni
4. Sistemul de evaluare și verificare a constantei performanței: Sistemul 2+
5. Standardul armonizat: SM SR EN 12620+A1:2010
6. Organism de certificare: OC CERTMATCON, Ocp-049
7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	Standard armonizat
Densitatea reală în srare uscată , mg/m^3	2600	SM SR EN 12620+A1:2010
Granulozitate	Gf 85 , f3	
Modul de finite	2,9 "CF"	
Conținut de părți fine, %	1,24 f3	
Cloruri, %	NPD	
Sulf total %	NPD	
Conținut de radionucleizi	126	

8. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 7.
Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu cerințele HG 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.

Semnată pentru și în numele fabricantului

Șef secției de producere “BIOPRODUCT GROUP” SRL



Georgii GÎRNET



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ / Dreemuri Criuleni

Nr. 7 din 14.01.2021

1. Identificare: Agregat fin(nisip) de balastieră pentru beton, fracția 0-4mm - 163,60 t
2. Utilizare: prepararea betoanelor în construcții
3. Denumire fabricant: „BIOPRODUCT GROUP” SRL
str. Meșterul Manole 5, mun. Chișinău,
Republica Moldova
loc de producție: s. Balabanești, raionul Criuleni
4. Sistemul de evaluare și verificare a constantei performanței: Sistemul 2+
5. Standardul armonizat: SM SR EN 12620+A1:2010
6. Organism de certificare: OC CERTMATCON, Ocp-049
7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	Standard armonizat
Densitatea reală în srare uscată , mg/m^3	2600	SM SR EN 12620+A1:2010
Granulozitate	Gf 85 , f3	
Modul de finite	2,9 "CF"	
Conținut de părți fine, %	1,24 f3	
Cloruri, %	NPD	
Sulf total %	NPD	
Conținut de radionucleizi	126	

8. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 7.
Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu cerințele HG 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.

Semnată pentru și în numele fabricantului

Șef secției de producere “BIOPRODUCT GROUP” SRL Georgii GÎRNET





Societatea Comercială "PROBIOTERM" S.R.L.
Sediul: MD-2012, str. Columna, 121, of. 56
mun. Chișinău, Republica Moldova
data înregistrării de stat: 13.10.2015
Cod Fiscal: 1015600033599
Cod TVA: 0508147
e-mail: info@probioterm.md

Produsul este certificat conform CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ,
Numărul: CPF-010-2020, emis la data de 04.05.2020 și valabil până la data de 03.05.2023

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

care se aplică pentru agregate de balastieră, dimensiuni: agregate grosiere 8-22,4 mm, cu utilizarea preconizată la producerea betonului pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de gen civil

Nr. AAK 3746196 din 11.01 2021
Numărul de înmatriculare autocamion FX4 813

Rezultatele încercărilor de laborator

Nr.	Denumirea indicilor, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea, ±Ux
1.	Densitatea reală în stare uscată, kg/m³	SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 12620+A1:2010, pct.1	≥ 2000	2678,0	1,2
2.	Rezistența la îngheț-dezghet, cicluri Pierdere masei, %	SM EN 1367-1:2013	SM SR EN 12620+A1:2010, pct.5.7.1, tab.18	Declarată	F50 0,80 Categoria f1	0,36
3.	Coeficient absorbție apă, %	SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 12620+A1:2010, pct.5.5	Declarată	2,20	-
4.	Conținut de particule fine, %	SM EN 933-1:2016	SM SR EN 12620+A1:2010, pct.4.6., tab.11	Conform tab.11 pentru f 1,5 ≤ 1,5	0,6 f 1,5	0,52
5.	Indice de formă, %	SM EN 933-4:2013/A1:2013	SM SR EN 12620+A1:2010, pct.4.4, tab.9	Conform tab.9 pentru SI 40 ≤ 40	28 SI 40	1,72
6.	Conținut de elemente cochilifere, %	SM EN 933-7:2016	SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 4.5, tab.10	Conform tab.10 ≤ 10 pentru SC 10	0 ≤ 10 SC 10	0,24
7.	Determinarea durtății, Marca după rezistența la sfărâmare, Los Angeles	SM EN 1097-2:2015	SM SR EN 12620+A1:2010, pct.5.2 tab.12	Conform tab.12 pentru la 20 ≤ 20	17,96 LA 20	6,88

8. Determinarea granulozității

Mărimea ochiurilor sitei, mm	2 D	1,4 D	D	d	d/2	D/d > 2
	44,8	32	22,4	8	4	D > 11,2
Valoarea admisibilă, SM SR EN 12620+A1:2010 Pct.4.3.2 tab.2	100	98-100	90-99	0-15	0-5	Gc 90/15
Procentul masei de trecere, %	100	100	99	14,5	5,0	

Acest document conține informații și date care sunt proprietatea SC „PROBIOTERM” S.R.L.... Prezentul document este destinat utilizării exclusive pentru Destinatar. Reproducerea sau utilizarea integrală și/sau parțială a prezentului document în orice scop și prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiare, microfilmare, etc.) este interzisă fără acordul scris al PROPRIETARULUI.