

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1738323957987 din 31.01.2025
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor	9000BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU	MD	COSANDR SRL	Conform Caietului de sarcini și Anexă la Anunțul de participare	Caracteristicile tehnice/ cerințele Verificări primare •Stare generale unitate internă •Stare generală unitate externă •Instalare conforma cu specificațiile producătorului •Alimentare la sursa de tensiune •Funcționalitatea telecomenzii sau a interfeței de comandă •Temperatura recomandată de funcționare interior/exterior •Pierderi vizibile de agent frigorific	

					•Stare sistem filtrare unitate interna •Stare sistem drenaj condens •Stare traseu și izolație frigorifică •Stare elemente fixare - console unitate externa Proceduri standard profilaxie/mentenanta •Curățare filtre unitate intern –curățat de praf –curățat cu soluție anti bacterii –degresat –antibacterian •Curățare evaporator unitate interna •Curățare carcasa unitate interna •Curățare condensator unitate externa •Curățare carcasa unitate externa •Tensiune electrica •Amperaj compresor •Fazaj compresor •Verificare conexiuni electrice •Verificare presiune aspirație •Verificare și curățare electroventilator unitate interna, daca este cazul •Verificare și curățare electroventilator unitate externa, daca este cazul Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (pînă la 150g/ bucată); <i>Conform Listei de climatizatoare din Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i>	
--	--	--	--	--	---	--

					NOTĂ: 1. Dacă în urma verificărilor efectuate se constată stări care pot fi corectate prin curățare, igienizare și operațiuni mecanice (strângere, lărgire, re poziționare etc), acestea vor fi efectuate de către echipa tehnică în faza proceduri standard profilaxie/mentenanță. 2. Dacă în urma verificărilor efectuate se constată că defecțiunile constatate nu pot fi înlăturate în baza proceduri standard profilaxie/mentenanță, echipa tehnică a operatorului economic va prezenta obligatoriu acte de constatare tehnică pentru fiecare UNITATE de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite/reparate inclusiv și lucrările adăugătoare necesare, REINSTALARE cu estimarea costurilor pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnice	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:electronic **Numele, Prenumele:** Coscodan Andrei **În calitate de:** director

Ofertantul: COSANDR SRL **Adresa:** mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 1/4, ap(of.)1206

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1738323957987 din 31.01.2025
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50800000-3	Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor	buc	175	420,00	504,00	73500,00	88200,00	pe parcursul anului 2025, la solicitarea Beneficiarului	MD47ML00000000225 1206328	
	TOTAL					73500,00	88200,00			

Semnat:electronic Numele, Prenumele: Coscodan Andrei În calitate de: director

Ofertantul: COSANDR SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 1/4, ap(of.)1206