

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ № 35115248.0572-22

КОПІЯ ВІРНА

1. **СИЗ:** Перчатки резиновые диэлектрические класса 0 и 1 категории R, C,
Перчатки резиновые диэлектрические класса 0 и 1 категории R, C (с трикотажем),
III категория
2. **Наименование и адрес производителя и, при необходимости, его уполномоченного представителя:**
ООО «Киевгума», ул. Кутузова (Оникиенка), 127, г. Бровары, Киевская обл., 07400,
код ЕГРПОУ 35115248
3. **Эта декларация о соответствии выдана под исключительную ответственность производителя**
ООО «Киевгума», ул. Кутузова (Оникиенка), 127, г. Бровары, Киевская обл., 07400,
код ЕГРПОУ 35115248
4. **Объект декларации :**
Перчатки резиновые диэлектрические класса 0 и 1 категории R, C,
Перчатки резиновые диэлектрические класса 0 и 1 категории R, C (с трикотажем),
III категория
Код ТН ВЭД, 22.19.60
5. **Объект декларации, который определен в пункте 4, соответствует требованиям:**
к безопасности и охране здоровья, установленным техническим регламентом средств индивидуальной защиты, утвержденном постановлением КМУ № 771 от 21.08.2019г,
6. **Сноски на соответствующие национальные стандарты, которые являются идентичными соответствующими гармонизированным европейским стандартам, в частности дату стандарта, или сноска на другие технические спецификации, включительно с датой спецификации, по отношению к которой заявлено соответствие :**
ДСТУ EN 60903: 2017 « Работа под напряжением. Перчатки из изоляционного материала»
(EN 60903:2003, IDT, IEC 60903:2002, MOD) .
7. **Назначенный орган по оценке соответствия**
ООО «АКАДЕМТЕСТ», ул Веснина, дом 5, г. Харьков, инд код UA.TR.131
который осуществил экспертизу образца (Модуль В) и выдал сертификат экспертизы образца
№ UA. TR.131.B. 0572-22 · действующий с 17.05.2022г до 16.05.2024г
8. **СИЗ подлежит процедуре оценки соответствия Модулю С2**
под присмотром назначенного органа
ООО «АКАДЕМТЕСТ» ул Веснина, дом 5, г. Харьков, инд код UA.TR.131

Подписано от имени и по поручению :

ООО «Киевгума», ул. Кутузова (Оникиенка), 127 г. Бровары, Киевская обл., ,07400,
Код ЕГРПОУ 35115248

г. Бровары, 17.05.2022г

Генеральный директор

Острогруд А.Ю.

Срок действия декларации до 16.05.2024г



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від "04" 11 2020 року № 12.2-18-1/25446

Об'єкт експертизи: Рукавички гумові діелектричні

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ДСТУ EN 60903:2017 «Робота під напругою. Рукавички з ізоляційного матеріалу (EN 60903:2003, IDT; IEC 60903:2002, MOD)»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКШ: 22.19.60-00.00 Код за УКТЗЕД: -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: різні галузі промисловості, захист від ураження електричним струмом при роботі в електроустановках, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «Київгума», адреса виробництва: Україна, 07400, Київська область, місто Бровари, вул. Кутузова, 127, тел./факс: (044) 364-56-00, (045) 947-00-98

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Київгума», Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вулиця Кутузова, 127, тел./факс: (044) 364-56-00, (045) 947-00-98, код за ЄДРПОУ 35115248

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1 мг/дм³, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропіловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; мідь - 1,0; цинк - 1,0; свинець - 0,03; кадмій - 0,001, відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація; Інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами", МУ 1353-76 «Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Рукавички гумові діелектричні

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ EN 60903:2017 «Робота під напругою. Рукавички з ізоляційного матеріалу (EN 60903:2003, IDT; IEC 60903:2002, MOD)»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32, факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 7246 від 20.10.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



МОПАНТНО СОНДІТ

177

ГЕРБ УКРАИНЫ **КОПІЯ ВІРНА**
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

01001 г. Киев, ул. Б. Гринченка, 1
тел. 279-12-70, факс 279-48-83;
e-mail: info@consumer.gov.ua

Утверждаю
В.и.о Глава Госпродпотребслужбы -
Шевченко О.П.

КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ

(Герб Украины, Государственная служба
Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов
и защиты потребителей. Идентификационный код
39924774)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

от 04.11.2020 г.

№ 12.2-18-1/ 25446

Объект экспертизы Перчатки резиновые диэлектрические

(название объекта экспертизы)

изготовленный в соответствии с ДСТУ EN 60903:2017 «Работа под напряжением»
Рукавички с изоляционного материала»

Код по ДКПП, УКТВЭД, артикул: 22 19 60-00.00

Сфера применения и реализации объекта экспертизы: разные отрасли промышленности, защита от поражения электрическим током при работе в электроустановках, оптово-розничная торговля

Страна-производитель ООО «Киевгума», Украина, 07400, Киевская область г. Бровары, ул. Кутузова, 127

(страна-производитель, разработчик, адрес, местонахождение телефон, факс, E-mail)

Заявитель экспертизы ООО «Киевгума», Украина, 07400, Киевская обл. г. Бровары, ул. Кутузова, 127,

код: 35115248

(заявитель, адрес, местонахождение телефон, факс, E-mail)

Данные о контракте на поставку объекта в Украину

Объект экспертизы соответствует установленным медицинским критериям безопасности/показателям: по результатам рассмотрения предоставленных документов и оценке риска для здоровья населения, а так же результатам проверки представленного заявителем образца объекта экспертизы, а именно: интенсивность запаха не более 1 балла, миграция вредных химических веществ, не должна превышать ГДК мг/дм³: формальдегид – 0,1, метиловый спирт – 0,2, спирт изопропиловый – 0,1; спирт бутиловый – 0,5; свинец – 0,03; кадмий 0,001; медь – 1,0; цинк – 1,0; ДСТУ 7239:2011 «Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Основные требования Классификация». Инструкции № 880-71 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных материалов и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами регламенту ЕС № 1935/2004 Европейского Парламента и Совета от 24 октября 2004 г «Про материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами»; МУ «Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов»; Необходимыми условиями использования/применения, хранения, транспортирования, утилизации, уничтожения есть:

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ



- а) соблюдение требований, установленных данным заключением по результатам испытаний предоставленных заявителем образцов,
- б) обеспечение условий транспортирования, хранение и реализации продукции, предусмотренных требованиями и рекомендациями производителя,
- в) проведение выборочных испытаний объекта экспертизы на соответствие требований данного заключения и соответствия действующему законодательству.

По результатам государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, объект экспертизы Перчатки резиновые диэлектрические по представленному заявителем образцу соответствует требованиям действующего санитарного законодательства Украины и могут быть использованы в заявленной сфере применения".

Информация об этикетке, инструкции, правил и т.д. маркировка для потребителя обязаны включать содержание на украинском языке про состав и наименование фирмы производителя

Заключение действительно : на срок действия ДСТУ EN 60903:2017 «Работа под напряжением Рукавички с изоляционного материала»

Ответственность за соблюдение требований этого заключения несет заявитель.

Показатели безопасности, которые подлежат контролю при таможенном оформлении:: продукция отечественного производства.

Текущий государственный санэпиднадзор осуществляется в соответствии с требованиями этого заключения на объектах санитарно-эпидемиологического надзора за действующими критериями безопасности, условиями использования, хранения, транспортирования, утилизации и уничтожения в объеме и с периодичностью, определенные программой инспектирования в соответствии с действующим законодательством Украины

Комиссия по государственной санитарно-эпидемиологической экспертизе Центре превентивной медицины Государственного управления делами

г. Киев, ул. Заболотного, 15
тел. 526-55-32

Протокол экспертизы

№ 7246 от 20.10.2020 г.

Председатель экспертной комиссии

Гаврильченко О.Г.

(Герб Украины, Центр превентивной медицины Государственного управления делами. Идентификационный код 3363841)

КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ



МОПАНПНО З ОНДП

КОПІЯ ВІРНА

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗЦА (МОДУЛЬ В) / TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрован в реєстрі органа
оценки соответствия
«АКАДЕМТЕСТ» под № /
Registered at the Record of conformity
assessment body "ACADEMTEST"
under №

за № UA.TR.131.B.0572-22

Термін дії
від 17.05.2022 р.
до 16.05.2024 р.

Срок действия с / Term of
validity is from

Продукція

Продукция/
Production

Рукавички гумові діелектричні класів 0 та 1 категорій R, C;
рукавички гумові діелектричні класів 0 та 1 категорій R, C
(з трикотажем), III категорія

код УКТ ЗЕД,
ДК 016
ТНВЭД: ДК-016 /
UKTZED code, DK-016

22.19.60

Зразок відповідає

Образец соответствует /
PPE type complies with the

Суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим
Технічним регламентом засобів індивідуального захисту
(затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019),
ДСТУ EN 60903:2017 Робота під напругою. Рукавички з ізоляційного
матеріалу (EN 60903:2003, IDT; IEC 60903:2002, MOD)
пп. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1

Виробник продукції

Изготовитель продукции/
Producer

ТОВ «Київгума», вул. Кутузова (Онікієнка) 127, м. Бровари, Київська обл.,
07400, код ЄДРПОУ 35115248

Заявник

Заявитель/
The applicant

ТОВ «Київгума», вул. Кутузова (Онікієнка) 127, м. Бровари, Київська обл.,
07400, код ЄДРПОУ 35115248

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501, м. Харків, Україна 61022,

e-mail: akademtest@gmail.com

Атестат про акредитацію НААУ 10356, Ідентифікаційний номер UA.TR.131

На підставі

На основании/
On the grounds of

Звіт про оцінку № 147 TP від 17.05.2022 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



(підпис, власне ім'я, прізвище)
подпись, имя, фамилия) (signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Academtest®

СЕРТИФИКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ОБРАЗЦА (модуль В)

Зарегистрирован в реестре за № UA. TR.131.B. 0572-22
органа оценки соответствия
«АКАДЕМТЕСТ»

Срок действия:
с 17.05.2022г
до 16.05.2024г

Продукция

Перчатки резиновые диэлектрические класса
0 и 1 категории R, C;
Перчатки резиновые диэлектрические класса
0 и 1 категории R, C (с трикотажем),
III категория

Код ТН ВЭД, ДК 016
22.19.60

Образец соответствует

Основным требованиям к безопасности и охране здоровья,
установленным Техническим регламентом средств индивиду-
альной защиты, (утвержденному постановлением КМУ
№ 771 от 21.08.2019),
ДСТУ EN 60903: 2017 Работа под напряжением. Перчатки из
изоляционного материала (EN 60903:2003, IDT, IEC 60903:2002,
MOD) п.п. 4.5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1

Производитель продукции

ООО «Киевгума», ул. Кутузова (Оникиенка) 127, г. Бровары ,
Киевская обл, 07400, код ЄГРПОУ 35115248

Заявитель

ООО «Киевгума», ул. Кутузова (Оникиенка) 127, г. Бровары ,
Киевская обл, 07400, код ЄГРПОУ 35115248

Дополнительная информация Условия действия на оборотной стороне этого сертификата

Сертификат выдан органом по оценке соответствия АКАДЕМТЕСТ»

*Юридический адрес: ул Веснина, дом 5, г. Харьков, Харьковская обл, Украина, 61023,
код ЄГРПОУ 37188889*

Фактический адрес : ул Ключковская ,дом 99-А, оф 501, г. Харьков, Украина ,61022

E mail- akademtest@gmail.com

Аттестат аккредитации НААУ 10356, идентификационный номер **UA. TR.131**

На основании

Отчета об оценке № 147 ТР от 17.05.2022г

Руководитель органа оценки соответствия

Руслан Горлов



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КИЕВГУМА»

LIMITED LIABILITY COMPANY «KYIVGUMA»

Украина, 07403, Киевская область, город Бровары, ул. Кутузова (О.Онищенко), 127
тел. (044)364-56-00, факс (044)364-56-28, e-mail: info@kyivguma.ua, www.kyivguma.ua,
код ЄДРПОУ 35115248, р/р UA083253650000000260020018682,
в АТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365

Ф.05-57



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 931 / 1
в соответствии с требованиями ДСТУ EN 60903:2017

Название изделия: Перчатки резиновые диэлектрические класса 0
категории R, C* в инд. упаковке (р. 10 TM RD PRO)

1. Дата изготовления: 2024.03
2. Партия № 03
3. Количество 600 пар.
4. Дата проведения испытаний 2024.03

5. Электрические требования:

№ п/п ДСТУ EN 60903:2017	Наименование показателя	Нормы соответствия с ДСТУ EN 60903:2017, НД	Фактические показатели	Заключение о соответствии ДСТУ EN 60903:2017
5.3	Максимальный ток пробного испытания при переменном испытательном напряжении 5 кВ, мА	12	3,2	Соответствует

Метод испытания: Значение максимального тока утечки определяют во время пробного
испытания измерением в течении 1 мин. при напряжении 5 кВ для класса 0.

6. Маркировка: Информация, размещенная на каждой перчатке, соответствует
требованиям п. 5.7. Нанесение четкое и стойкое.

7. Максимальное рабочее напряжение: 1000 В

Заключение ОТК: Соответствует требованиям п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, раздела 5
ДСТУ EN 60903:2017.

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления.

Контролер ОТК

Специальные свойства:

- Категория R – устойчивость к кислоте, маслу, озону;
- Категория C – устойчивость к очень низкой температуре.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КИЕВГУМА»

LIMITED LIABILITY COMPANY «KYIVGUMA»

Украина, 07403, Киевская область, город Бровары, ул. Кутузова (О.Онищенко), 127
тел. (044)364-56-00, факс (044)364-56-28, e-mail: info@kyivguma.ua, www.kyivguma.ua,
код ЄДРПОУ 35115248, р/р UA083253650000000260020018682,
в АО «КРЕДОБАНК» МФО 325365



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 931 / 3-1

Название изделия: Боты диэлектрические резиновые формовые № 322

1. Дата изготовления: 12.2023
2. Партия №: 12
3. Количество: 105 пар.
4. Дата проведения испытаний: 12.2023

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Нормы согласно НТД	Показатели испытаний
1	Высота бот, мм	не менее 160,0	Соответствует
2	Диэлектрические свойства: ток утечки при испытательном напряжении 20кВ в течение 2 мин., мА	не больше 10	от 3,2 до 3,3
3	Физико-механические показатели резины: - условная прочность при растяжении, МПа - относительное удлинение при разрыве, %	не менее 8.0 не менее 550	10,3 558
4	Внешний вид	Отсутствие посторонних жестких включений и миграции серы	Соответствует

Заключение ОТК: Соответствует требованиям ТУ У 22.1-35115248-037:2019,
ДСТУ EN 50321-1:2022

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления

Контролер ОТК

