

Conținutul lucrărilor de verificare, întreținere, deservire și reparare care necesită să fie efectuate la instalațiile de stingere cu apă, tip sprinklere

Reglementare standard Nr. 3

Nr.	Problematică urmărită	Modul de efectuare	Periodicitatea	Responsabil	
				Beneficiarul	Antreprenorul (conform contractului)
1.	Asigurarea intangibilă a rezervei de apă în rezervor, prevăzută în proiect.	Vizual	Permanent	+	
2.	Starea de funcționare a alimentării cu energie a instalației de stingere cu apă (de bază și rezervă).	Trecerea automată de pe sursa de bază pe sursă de rezervă.	Lunar		+
3	Verificarea stării tehnice a electro- pompelor pentru stingera incendiilor.	Pornirea pompelor din regim "manual" și "automat".	Semestrial		+
4	Starea de funcționare a aparatelor de control și semnalizare a instalației (existența sigiliilor și a poziției normale de funcționare).	Vizual Conform instrucțiunilor uzinelor producătoare.	Lunar		+
5.	Capete sprinklere.	1. Curățare de praf, impurități. 2. Testări	O dată la trei ani. O data la cinci ani		+
6.	Conducte, rețele, rezervor de apă a instalației automate de stingere.	Spălarea rețelei și rezervorului de apă.	Anual		+
7.	Menținerea condițiilor optime de temperatură în încăperea stației de pompe.	Efectuarea la timp a lucrărilor de deservire și reparatie a sistemului de condiționare a aerului	Semestrial	+	
8.	Rezistența de izolare a circuitelor și împământarea.	Măsurarea rezistențelor	Anual		+
9.	Dispozitive de măsurare a diferitor parametri (manometre)	Control și verificare	Anual		+

Director general

Sp. i. S. Savu



Sergiu SAVA