

Specificații tehnice:

Obiectul: *Achiziționarea punctelor de reglare gaze.*

Numărul: **CG-07BC/2025;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 7, 8, 9, 10:

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Presiune la intrare, MPa	Presiune la ieșire, kPa	Debit*, m3/h (Debit total al PRG)	Un. de măs.	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producător ul
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Post PRG cu 2 linii	0,3	300	20	buc.	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator FES-10; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 20 m3/h; *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,lbar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranță incorporate. (PI3K,PICK)	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regatoare: Pietro Fiorentini
2	Post PRG cu 2 linii	0,3	300	50	buc.	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator FES 25; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 50 m3/h; Regulator FES 25-25m3/h: *Pmax de intrare: 6 bar. *Pmin de intrare: 0, lbar. *Piesire: 18- 500 mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranță incorporate. (II3K, IICK)	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regatoare: Pietro Fiorentini
3	Post PRG cu 2 linii	0,3	300	70	buc.	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator FRG/2MB Standart DN20, 40 m3/h; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 70 m3/h; Regulator FRG/2MB Standard 40m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1 bar. *Piesire: 2-40 kPa. *Temp. mediului: - 20...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranța incorporate. (IT3K, IICK)	2014/30/UE 2014/3 5/UE, HG MD 1333	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regatoare: Madas
4	Post PRG cu 2 linii	0,3	300	80	buc.	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator FRG/2MB Standart DN20, 40 m3/h; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 80 m3/h; Regulator FRG/2MB Standard 40m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1 bar. *Piesire: 2-40 kPa. *Temp. mediului: - 20...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranța incorporate. (IT3K, IICK)	2014/30/UE 2014/3 5/UE, HG MD 1333	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regatoare: Madas
5	Post PRG cu 2 linii	0,3	300	100	buc.	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator FES-50; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 100 m3/h; Regulator: Regulator FES- 50m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,lbar. *Piesire: 18- 500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranță incorporate. (II3K , IICK)	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regatoare: Pietro Fiorentini
6	Post PRG cu 2 linii	0,3	300	200	buc.	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator FRG/2MBZ 100 m3/h DN25; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 200 m3/h; ♦ Temperatura mediului (TS): -20 + +60 °C • Presiune minima de lucru: 0,5 bar • Presiune maximă de lucru: 5 bar •	2014/30/UE 2014/3	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL ,

						Presiune adm isă PS: 5 bar • Timp de închidere bloc de siguranță: < 1 s • Clasa de precizie: AC=10 - (Pa ± 10%) • (II3K , IICK)	5/UE, HG MD 1333		Regulatoare: Madas
7	Post PRG cu 2 linii	0,3	300	300	buc.	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator ERG-EH, ESKA; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 300 m3/h; Regulator: ERG-EH -150 m3/h; *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1 bar. *Piesire: 18- 500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus * Supape de siguranță incorporate. (II3K , IICK)	GOSTI 1881-76,p.2.2	Republica Moldova / Turcia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulatoare: ESKAVALVE A.S.
8	Post PRG cu 2 linii	0,3	300	340	buc.	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator ERG-EH, ESKA; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 340 m3/h; Regulator: ERG-EH -180 m3/h; *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1 bar. *Piesire: 18- 500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus * Supape de siguranță incorporate. (II3K , IICK)	GOSTI 1881-76,p.2.2	Republica Moldova / Turcia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulatoare: ESKAVALVE A.S.
9	Post PRG cu 2 linii	0,3	300	360	buc.	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator ERG-EH, ESKA; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 360 m3/h; Regulator: ERG-EH -180 m3/h; *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1 bar. *Piesire: 18- 500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus * Supape de siguranță incorporate. (II3K , IICK)	GOSTI 1881-76,p.2.2	Republica Moldova / Turcia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulatoare: ESKAVALV E.A.S.
10	Post PRG cu 2 linii	0,3	300	450	buc.	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator RG/2MBZ DN32; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 900 m3/h; Regulator: RG/2MBZ DN32-510m3/h Utilizare: gaze neagresive • Temperatura mediului (TS): -20 + +60 °C • Presiune minima de lucru: 0,5 bar • Presiune maximă de lucru: 5 bar • Presiune admisă PS: 5 bar • Timp de închidere bloc de siguranță: < 1 s • Clasa de precizie: AC=10 - (Pa ± 10%) • Grup de precizie bloc suprapresiune: AG=10 • Clasa de presiune de inchidere: SG=30 • Supapă de siguranță: testată conform indicațiilor din EN 334 • Racord de aerisire: G 3/8 • (II3K , IICK) incluse	2014/30/UE 2014/3 5/UE, HG MD 1333	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulatoare: Madas
11	Post PRG cu 2 linii	0,3	300	900	buc.	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator RG/2MBZ DN32; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 900 m3/h; Regulator: RG/2MBZ DN32-510m3/h Utilizare: gaze neagresive • Temperatura mediului (TS): -20 + +60 °C • Presiune minima de lucru: 0,5 bar • Presiune maximă de lucru: 5 bar • Presiune admisă PS: 5 bar • Timp de închidere bloc de siguranță: < 1 s • Clasa de precizie: AC=10 - (Pa ± 10%) • Grup de precizie bloc suprapresiune: AG=10 • Clasa de presiune de inchidere: SG=30 • Supapă de siguranță: testată conform indicațiilor din EN 334 • Racord de aerisire: G 3/8 • (II3K , IICK) incluse	2014/30/UE 2014/3 5/UE, HG MD 1333	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulatoare: Madas
12	Post PRG cu 2 linii	0,3	300	1250	buc.	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator RG/2MBZ DN40; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 1250 m3/h; Regulator: RG/2MBZ DN40-700m3/h Utilizare: gaze neagresive • Temperatura mediului (TS): -20 + +60 °C • Presiune minima de lucru: 0,5 bar • Presiune maximă de lucru: 5 bar • Presiune admisă PS: 5 bar • Timp de închidere bloc de siguranță: < 1 s • Clasa de precizie: AC=10 - (Pa ± 10%) • Grup de precizie bloc suprapresiune: AG=10 • Clasa de presiune de inchidere: SG=30 • Supapă de siguranță: testată conform indicațiilor din EN 334 • Racord de aerisire: G 3/8 • (II3K , IICK) incluse	2014/30/UE 2014/3 5/UE, HG MD 1333	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulatoare: Madas

13	Post PRG cu 2 linii	0,3	300	1500	buc.	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator RG/2MBZ DN50; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 1500 m3/h; Regulator: Utilizare: gaze neagresive din cele trei familii (gaze uscate) • Temperatura mediului (TS): -20 + +60 °C • Presiune minima de lucru: 0,5 bar • Presiune maximă de lucru: 5 bar • Presiune admisă PS: 5 bar • Timp de închidere bloc de siguranță: < 1 s • Clasa de precizie: AC=10 - (Pa ± 10%) • Grup de precizie bloc suprapresiune: AG=10 • Clasa de presiune de inchidere: SG=30 • Supapă de siguranță: testată conform indicațiilor din EN 334 • Racord de aerisire: G 3/8 • Rezistența mecanică: Grupa 2 (conform EN 13611)* Cu flanșe PN 16: (DN 50) ISO 7005 / EN 1092-1 • Supape de siguranță încorporate. (II3K , IICK)	2014/30/UE 2014/3 5/UE, HG MD 1333	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regatoare: Madas
-----------	------------------------	-----	-----	------	------	--	---	----------------------------------	---

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Comanac Ion

În calitate de: Director

Ofertantul: Laiola SRL Adresa: Str. Calea Basarabiei 26/6, mun. Chișinău

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Roșca M.

Mutruc R.

Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Chettraru L.

Lisa I.