

Арматура фундамета M16/190

**Atentie pozarea pilonilor în apropierea cablului telefonic.**  
**De îndeplinit lucrari de sondare pentru determinarea acestuia.**  
**De respectat distanta de min 1m de la cablul telefonic.**


**Atentie pozarea pilonilor în apropierea cablului telefonic.**  
**De îndeplinit lucrari de sondare pentru determinarea acestuia.**  
**De respectat distanta de min 1m de la cablul telefonic.**

**Pentru ultimul pilon de realizat suport suplimentar OT-15 în corespundere cu TP 21.0112-05**

**Notă: În timpul lucrărilor de montare, de respectat distanțele normative, conform ПУЭ 2.4, în cazurile intersecției rețelei de iluminat stradal cu alte rețele ingineresti.**

**Atentie pozarea pilonilor în apropierea cablului telefonic.**  
**De îndeplinit lucrari de sondare pentru determinarea acestuia.**  
**De respectat distanta de min 1m de la cablul telefonic.**

Schema de conectare a corpurilor de iluminat



- Semnificația convențională:**
- ⊙ - Corp ilum. LED-30W
  - - Cablu torsadat СИП-5, 2x25
  - - Pilon intermediar
  - - Pilon ancoră
  - - Pilon metalic din oțel galvanizat

- Total conductoare СИП-5, 2x25:**  
- 250m;
- Total corpuri de ilum:**  
- 11 unități.
- Total piloni, CB 95-3:**  
- 1 unitate.
- Total piloni, oțel galvanizat, L-6m:**  
- 6 unități.
- Total piloni, oțel galvanizat, L-8m:**  
- 1 unitate.

**Notă:** Pentru liniile de extindere, valorile curenților de scurtcircuit este necesar să fie determinate prin intermediul măsurărilor de laborator. În caz de necorespondere a timpului de acționare de îndeplinit corectări în proiectul de execuție și lucrările de montare, pentru asigurarea acționării protecției.

Mod	Lit	N.docum	Semn	Data	Obiect Nr. 01-06/ 2020 - AEE/IEE			
					Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, com. Zorile, str. Calea Orheiului			
					str. Calea Orheiului	Faza	Coala	Coli
					PE	6	13	
ISP		Rotari V.			Plan traseu LEAI-0,22kV M1:500		<b>SRL «RONI-PLUS»</b> <b>Chișinău</b> proiectelectrotehnic@gmail.com	
Executat		Rotari V.						