

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Інгібітор корозії

Дата виробництва: 05.05.2025

Найменування: Реагент ITS WATER TT-899

Маса нетто: 1кг

Пакування: 1 кг

Виробник: ТОВ «СЕТ»

Транспортування:

Партія ITSW-2025-05-05-887-01

Фізико-хімічні показники:

Найменування показника	Норма	Фактично
Зовнішній вигляд	Прозора рідина від безбарвного до жовтого кольору	Прозора рідина безбарвного кольору
Водневий показник, рН	Не менше 11,0	11,0
Густина, г/см ³	1,05-1,10	1,10

Висновок: продукт відповідає вимогам ТУ У 20.5-44452757-011:2022.**Гарантійний строк зберігання не менше, ніж 12 місяців з дати виробництва.**

Начальник лабораторії



Світлана БАЛАШОВА