

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	MTender ID <u>ocds-b3wdp1-MD-1559118733943</u> - Agentia Nationala pentru Sanatate Publica	Data: „10” iunie 2019	Alternativa nr.: ___-_____
Denumirea licitației:	Cazane de gaz pentru centrale termice	Lot: 1 2 3	Pagina: 1 din 1

Cod CPV 31000000-6	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 1						
1	Centrală termică CSP Edinet, CSP Cahul	Thermona 45 KD.A	Cehia	Thermona	Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 48.5 kW; Randament 108.7 %; Tensiunea 220 B; Dimensiuni 1000 x 600 x 380; Presiunea maxima a apei in circuit-5.5 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator de caldura Inox; Consum de gaz max- 4,9 м3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 80/20 °C; Consum de energie electrica 169 W; Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Vana cu 3 cai incorporata.	Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 48.5 kW; Randament 108.7 %; Tensiunea 220 B; Dimensiuni 1000 x 600 x 380; Presiunea maxima a apei in circuit-5.5 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator de caldura Inox; Consum de gaz max- 4,9 м3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 80/20 °C; Consum de energie electrica 169 W; Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Vana cu 3 cai incorporata.	
2	Lucrari tehnico-sanitare, de montare cu racordarea la	-	-	-	-	-	

	sistemul existent de încălzire și gaze naturale, inclusiv materiale la centrala termică CSP Edinet, CSP Cahul					
	Lot 2					
1	Centrala termica CSP Soroca	Delfis CTFS 40	Italia	Delfis	<p>Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 34.9 kW; Randament 92.9 %; Tensiunea 220 B; Dimensiuni 740 x 505 x 338; Presiunea maxima a apei in circuit-3 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator primar de caldura; Schimbator secundar ACM; Consum de gaz max- 3,98 м3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 90/40 °C; Consum de energie electrica 172 W; Pierderi de caldura prin corpus 0.07 %; Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Volum vas expansiune , 8 L; Pompa de circulatie incorpora.</p>	<p>Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 34.9 kW; Randament 92.9 %; Tensiunea 220 B; Dimensiuni 740 x 505 x 338; Presiunea maxima a apei in circuit-3 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator primar de caldura; Schimbator secundar ACM; Consum de gaz max- 3,98 м3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 90/40 °C; Consum de energie electrica 172 W; Pierderi de caldura prin corpus 0.07 %; Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Volum vas expansiune , 8 L; Pompa de circulatie incorpora.</p>
2	Lucrari tehnico-sanitare, de montare cu racordarea la sistemul existent de încălzire și gaze naturale, inclusiv materiale la centrala termică CSP Soroca.	-	-	-	-	-
	Lot 3					
1	Centrala termica CSP Orhei, Telenești, Rezina	Thermona 90 KD.A	Cehia	Thermona	<p>Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 96.8 kW; Randament 108.7 %; Tensiunea 220 B; Dimensiuni 1000 x 600 x 380;</p>	<p>Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 96.8 kW; Randament 108.7 %; Tensiunea 220 B; Dimensiuni 1000 x 600 x 380;</p>

					Presiunea maxima a apei in circuit-5.5 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator de caldura Inox; Consum de gaz max- 7,9 m3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 80/20 °C; Consum de energie electrica 333 W; Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Vana cu 3 cai incorporata	Presiunea maxima a apei in circuit-5.5 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator de caldura Inox; Consum de gaz max- 7,9 m3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 80/20 °C; Consum de energie electrica 333 W; Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Vana cu 3 cai incorporata	
2	Lucrari tehnico-sanitare, de montare cu racordarea la sistemul existent de încălzire și gaze naturale, inclusiv materiale centrala termică CSP Orhei, Telenești, Rezina	-	-	-	-	-	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Arina Butmalai În calitate de: Director comercial

Ofertantul: Compania Termosistem SRL Adresa: bd. Dm. Cantemir 5/5 of. 3

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul licitației: - MTender ID <u>ocds-b3wdp1-MD-1559118733943</u> Agentia Nationala pentru Sanatate Publica				Data: „10” iunie 2019		Alternativa nr.: ____ - _____			
Denumirea licitației: Cazane de gaz pentru centrale termice				Lot: 1 2 3		Pagina: 1 din 1			
Cod CPV 3100000-6	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificatia bugetata IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot 1									
1	Centrală termică CSP Edinet, CSP Cahul	buc	2	35 833-33	43 000-00	71 666-66	86 000-00	30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie.	
2	Lucrari tehnico-sanitare, de montare cu racordarea la sistemul existent de încălzire și gaze naturale, inclusiv materiale la centrala termică CSP Edinet, CSP Cahul	Unit	2	3750-00	4500-00	7500-00	9000-00	30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie.	
Total Lot 1						79 166-66	95 000-00		
Lot 2									
1	Centrala termica CSP Soroca	buc	1	20 000-00	24 000-00	20 000-00	24 000-00	30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie.	
2	Lucrari tehnico-sanitare, de montare cu racordarea la sistemul existent de încălzire și gaze naturale, inclusiv materiale	Unit	1	3166-66	3800-00	3166-66	3800-00	30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie.	

	la centrala termică CSP Soroca.								
	Total Lot 2					23 166-66	27 800-00		
	Lot 3								
1	Centrala termica CSP Orhei, Telenești, Rezina	buc	3	67 500-00	81 000-00	202 500-00	243 000-00	30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie.	
2	Lucrari tehnico-sanitare, de montare cu racordarea la sistemul existent de încălzire și gaze naturale, inclusiv materiale centrala termică CSP Orhei, Telenești, Rezina	Unit	3	5721-66	6866-00	17 165-00	20 598-00	30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie.	
	Total Lot 3					219 665-00	263 598-00		
	Inclusiv TVA:						64 399-66		
	Suma TOTALĂ:					321 998-33	386 398-00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Arina Butmalai În calitate de: Director comercial

Ofertantul: Compania Termosistem SRL Adresa: bd. Dm. Cantemir 5/5 of. 3