

ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ „CONTROLCONSTRUCT”
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер

ОСpr - 044 11 A000438-18

Дата выдачи: 02 июля 2018

Действителен до: 01 июля 2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Nr. ОСpr-044

ОС "CONTROLCONSTRUCT" ООО

МД-3121, г. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 170 тел.: (231) 9-36-25

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕJSЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Код NM MD
3824

Смеси бетонные М100 (В 7,5), М150 (В10, С8/10),
М200 (В15, С12/15), М250 (В20, С16/20), М300 (В22,5),
М350 (В10, С20/25); М400 (В30, С25/30)

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
ГОСТ 7473-94 п.п. 4.2.1; 4.2.3; 4.3.1; 4.10; 5.4; RNI 06.5.3.35
Техническом регламенте ПП РМ № 226 от 29.02.2008 г.; RNI 06.5.3.35

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SRL „BLEX-GRUP,

МД 3100, мун. Бельцы, ул. Штефан чел Маре, 182

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

SRL „BLEX-GRUP,, тел./факс: 0231 2-80-80

МД 3100, мун. Бельцы, ул. Штефан чел Маре, 182

Код IDNO
101060200032
1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Рапорта оценки № 495 от 10.05.2018 г. ОС "Controlconstruct" ООО

Сертификат аккредитации № ОСpr - 044 от 23.10.2017 г. срок действия 22.10.2021 г.

Протокола испытаний № 40-1/312 от 21.06.2018 г. ИЛ АО "MAGISTRALA"

Сертификат аккредитации № LI - 116 от 20.11.2017 г. срок действия 19.11.2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 2+

Периодическая оценка осуществляется через шесть месяцев ОС „Controlconstruct” ООО

Дело № 495

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате



Руководитель органа
по оценке соответствия

Штерма Н.П.

Серия В 000438

Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами,
установленными органом по оценке соответствия „Controlconstruct”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009426-19

Data emiterii: 15 iulie 2019

Valabil pînă la: 15 iulie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pelicolă hidroizolantă "Silver"; barieră de vapori "Alu", "Silbar";
anticondensat "Anticon"; membrane, marca comercială "LIDER".
Contract Nr. MD/EL/2/2013 din 13.08.2013
cu "Eurosistem Polska" Sp. z o.o., Polonia.

Codul NCM

3921

5603

5903

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG Nr.913 din 25.06.2016", GOST 30547-97 (anulat) pct. 4.1.12, 4.1.19, 4.1.16, 4.3, 4.4, 8;
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2..

PRODUCĂTOR

"Eurosistem Polska" Sp. z o.o., Polonia.

Codul țării

PL

SOLICITANT

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,
str. Petricani, 31, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO

1003600000774

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0413 din 12.07.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil
pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 400/4 din 28.06.2019, eliberat
de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat
de acreditare Nr. LI - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări
Nr. 308-19C din 02.07.2019, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări SRL "Pielart-AIRIN", mun. Chișinău,
str. Calea Ieșilor, 10, certificat de acreditare Nr. LI - 016, valabil pînă la 14.04.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/
unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 826 din 17.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 008010



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A005603-15

Data emiterii: 18 decembrie 2017

Valabil până la: 18 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-429-391; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE
ASTFEL:

Produse bituminoase: mastic, praimer, ermetic marca comercială "ТехноНИКОЛЬ",
fabricate în serie conform cerințelor Condițiilor tehnice și Standardelor întreprinderii.
Lista produselor conform Anexei - 23 poziții.

Codul NM MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții",
GOST 30693-2000; RNI 06-5.3.35/2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Завод ТехноНИКОЛЬ - Воскресенск", str. Promploskiadka, 5B,
or. Voskresensk, reg. Moscova, Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
5005034570

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr.1031 din 18.12.2015 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor,
9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018
eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 1444, 1444/1 din 18.12.2015 eliberate de
către Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de
acreditare Nr. LÎ - 021 din 06.02.2014 valabil până la 22.07.2020; Raport de încercări Nr. 054/1 din
17.12.2015, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023,
certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către ООО "Завод
ТехноНИКОЛЬ - Воскресенск", și asigurării cu declarație de conformitate a fiecărui lot de produse livrat în
Republica Moldova. Contract de prestări servicii Nr. 593/10/3LD din 26.10.2015

Ținutul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”

Anexă

Fila File
1 2

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr - 049 11 A005643-15

din:

18 decembrie 2017

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului	Capacitatea	DN pentru produs
1	Mastic pentru materiale în rulouri pentru și pentru materiale hidroizolante, rece ("Adeziv pentru ruberoid")	10 kg	TY 5775-077-72746455-2013 cu modif.1
2	Mastic pentru învelitori hidroizolant bituminos cu cauciuc rece AquaMast	3,10,18 kg	TY 5775-064-72746455-2012 cu modif. nr.1-2
3	Mastic bituminos rece pentru repararea acoperişurilor, hidroizolant AquaMast	3,10,18 kg	TY 5775-065-72746455-2012 cu modif. nr.1
4	Mastic bituminos rece hidroizolant ISOBOX	22 kg	TY 5775-012-72746455-2007 cu modif. nr.1
5	Mastic polimer-bituminos emulsie ТЕХНОНИКОЛЬ №31	2, 7, 9, 18 kg	TY 5775-007-72746455-2007 cu modif. nr.1
6	Mastic polimer-bituminos rece pentru învelitori, hidroizolant ISOBOX	22 kg	TY 5775-011-72746455-2007 cu modif. nr.1
7	Primer bituminos ISOBOX	18 kg	TY 5775-013-72746455-2007 cu modif. nr.1
8	Primer bituminos AquaMast	2,4,8,16 kg	TY 5775-062-72746455-2012 cu modif. nr.1-2
9	Primer bituminos emulsie №04	18 kg	TY 5775-006-72746455-2007
10	Primer bituminos-polimeric ТЕХНОНИКОЛЬ №03	16 kg	TY 5775-042-17925162-2006 cu modif.nr.1-2
11	Primer bituminos №01	2, 3, 8, 16 kg	TY 5775-011-17925162-2003 cu modif.nr.1-7
12	Mastic protector cu aluminiu №57	3, 10, 20 kg	TY 5775-024-72746455-2009 cu modif.nr.1
13	Mastic bituminos cu cauciuc izolant marca МБР-65, МБР-75, МБР-90, МБР-100	14 kg	GOST 15836-79
14	Emetic butilic cu cauciuc ТЕХНОНИКОЛЬ №45	8, 16 kg	TY 5775-052-72746455-2007 cu modif. nr.1-4
15	Emetic bituminos cu polimeri ТЕХНОНИКОЛЬ marca БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50	14 kg	TY 5775-009-72746455-2007 cu modif. nr.1-4
16	Mastic ТЕХНОНИКОЛЬ №33	200 kg	TY 5775-045-72746455-2010
17	Mastic adeziv, ТЕХНОНИКОЛЬ (№27)	12, 22 kg	TY 5775-039-72746455-2010 cu modif.nr.1-3
18	Mastic bituminos hidroizolant, rece, МГТН (№24)	3,10, 20 kg	TY 5775-034-17925162-2005 cu modif.nr.1-3
19	Mastic bituminos cu polimeri, rece, adeziv Фиксер (№23)	3, 6, 12 kg	TY 5775-015-17925162-2004 cu modif.nr.1-4

scrie B. № 000033



Conducătorul organismului
de certificare



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009487-19

Data emiterii: 01 august 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țigle metalice din tablă;

Accesorii pentru acoperiș: bordură fronton relief, bordură fronton, parazăpadă,
bordură de acoperire, dolie, coamă rotundă;

Borduri nestandarde: la perete cu freză, la perete, streășină, hogeag, frontală;

Elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale,
fabricate conform cerințelor SM 276:2010.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare
a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016; SM 276:2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.1, 4.2.2.2 tab. 4, 4.2.2.3, 4.1 Anexa A,
pct. 4.5, 4.6, 7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,
str. Petricani, 31, mun. Chișinău, Republica Moldova.

SOLICITANT

Producătorul.

Codul NCM

7308

7326

Codul țării

MD

Codul IDNO

1003600000774

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0414 din 31.07.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil
pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 400/3 din 28.06.2019, eliberat
de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de
acreditare Nr. LÎ - 101 din 31.07.2015, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări
Nr. 568 din 02.07.2019, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău,
str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este
valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de
stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.

Contract de prestări servicii Nr. 826 din 17.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A № 008093



Сертификат качества № 51508

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

12 май 2020

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721420000

Лист 1
Листов 1

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027046001

Вагон/авт: BPM 502/T 365 CD

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	57	22001112 A500C	ДСТУ 3760:2019		АРМ PR DIN 488-2009	8	МД 6000	1	7	23.424	

Всего мест: 7

Наименование тех. требований (расшифровка)

ВСЕГО: 23.424

Химический состав, %

N п-п	Мех. свойства и технологич. испытания									
	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОС ТИ Н/мм ²	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕС ТИ Н/мм ²	ПРЕДЕЛ ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕН ИЕ 5 %	ОБЩ ОН УДЛ ПРИ ХОЛОД ХОСТ	МАХ НАГР %	ВЕС ПОГОННО ГО МЕТРА КТ	ОТНОШЕН ИЕ ПРОЧ. КТ К ТЕМПЕ РАТУРЕ	ОТНОСИТ ЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ РЕБЕР И	ОТНОШЕН ИЕ ПРОЧ. КТ К ТЕМПЕ РАТУРЕ	ОТНОСИТ ЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ РЕБЕР И
1	20	13	37	9	10	8	0.347	8	10	0.083

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует
действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

При переписке по вопросам качества ссылайтесь
на номер сертификата



Сертификат качества № 51509

12 май 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовыбоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027046001

Вагон/авт: BPM 506/T 592 CD

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 7

№ п/п	Номер плавки	Класс проч. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт мест	Вес тн	Кол-во шт
1	58	22001108 A500C	ДСТУ 3760:2019		APM PR DIN 488-2009	10	MD 6000	1	7	22.842
ВСЕГО: 22.842										

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технологич. испытания									
Химический состав, %	Предел прочности Rm/σ _{0.2}	Предел текущей прочности Rp/σ _{0.01}	Предел растяжения A ₅	Удлинение в % A ₅	Удлинение в % A ₁₀	Удлинение в % A ₁₈₀	Удлинение в % A ₁₈₀	Удлинение в % A ₁₈₀	Удлинение в % A ₁₈₀
1	584	584	24.5	10.5	УД	0.617	1.17	0.070	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаетесь на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



12 май 2020
Сертификат качества № 51507
Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Всего мест: 5

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Вагон/авт: BPM 515/1 025 XZ

Заказ-наряд: 3027046001

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	32	22001052	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	12	МД	12000	1	5	23.668
ВСЕГО: 23.668											

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технологич. испытания											
Химический состав, %			Предел текучести			Предел прочности			Отношение		
N	п-п	С	п-п	С	п-п	п-п	С	п-п	п-п	С	п-п
1	20	15	35	7	9	9	9	0.341	0.904	1.15	0.083

Примечания

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла



Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027046001

Вагон/авт: BPM 506/T 592 CD

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	42	22000954 A500C	ДСТУ 3760:2019		АРМ ПР DIN 488-2009	14	МД 12000	1	5	23.33	
ВСЕГО: 23.33											

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технологич. испытания									
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ Н/мм ²	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ Н/мм ²	ОТНОШЕНИЕ УДЛИНЕНИЯ К УДЛИНЕНИЮ ПРИ НАГР	ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕГО УДЛИНЕНИЯ К УДЛИНЕНИЮ ПРИ НАГР	ОТНОШЕНИЕ ВЕСА ПОГОННОГО МЕТРА К Г	ОТНОШЕНИЕ ИЕ К ПРОЧ. КТ	ОТНОШЕНИЕ ИЕ К ПРОЧ. КТ	ОТНОШЕНИЕ ИЕ К ПРОЧ. КТ	ОТНОШЕНИЕ ИЕ К ПРОЧ. КТ	ОТНОШЕНИЕ ИЕ К ПРОЧ. КТ
690	590	20.0	7.5	УД	1.192	1.17	0.075		
1	20	16	37	4	9	9	9	9	9

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Сертификат качества № 51416

05 май 2020

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД : 721420000

Покупатель: BPM-TRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027046001

Вагон/авт: MLN 993/MRZ 732

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 7

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	49	22000349	A500C	DSTU 3760:2019		16	6000	1	2	6.822	
2	49	22000951	A500C	DSTU 3760:2019		16	6000	1	1	0.636	
3	50	22000952	A500C	DSTU 3760:2019		12	6000	1	1	3.722	
4	49	22000956	A500C	DSTU 3760:2019		16	6000	1	1	0.602	

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технологич. испытания									
Химический состав, %									
№ п/п	C	Si	P	S	As	N	Ceq	Прочностные свойства	Мех. свойства
1	19	14	34	7	10	9	0.325	679	567
2	20	15	31	7	15	8	0.358	718	617
3	21	14	22	5	9	9	0.362	695	604
4	20	14	29	6	10	8	0.35	734	623

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Сертификат качества № 51637

21 май 2020

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД: 721420000

Покупатель: BPM-TRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Всего мест: 7

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Вагон/авт: LCX 037/X 362 XC

Заказ-наряд: 3027047001

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	19	22000954	A500C	ДСТУ 3760:2019		14	МД	12000	1	3.38	
2	19	22000958	A500C	ДСТУ 3760:2019		14	МД	12000	2	5.578	
3	19	22000959	A500C	ДСТУ 3760:2019		14	МД	12000	1	3.55	
4	25	22001168	A500C	ДСТУ 3760:2019		18	МД	12000	1	2.59	

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технологич. испытания

Химический состав, %										Мех. свойства и технологич. испытания																			
N	п-п	C		Si		P		S		As		N x 1000	Ceq x 1	Предел прочности		Предел текучес		Относит. удлинение		Общ. отн. изгиб в		УД при макс. нагруз.	Сост. холода	Поточно го метра	Вес		Отношен		Относит. ельная площадь ребер
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			1	2	1	2	1	2	1	2				1	2	1	2	
1	20	16	37	4	9	0.362	690	590	20.0	7.5	УД	1.192	1.17	1.16	0.084														
2	20	14	30	5	10	0.346	710	615	19.5	8.0	УД	1.203	1.16	1.16	0.084														
3	21	15	34	6	9	0.366	703	612	19.5	9.0	УД	1.189	1.15	1.15	0.092														
4	19	18	31	12	10	0.377	695	608	20.0	9.5	УД	1.958	1.14	1.14	0.088														

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Сертификат качества № 51292
22 апрель 2020
Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027046001 Вагон/авт: EFQ 171/V 424 LG Вид упаковки: ПАКЕТЫ Всего мест: 5

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	26	22000738 A500C	ДСТУ 3760:2019		АРМ ПР ДСТУ 3760:2019	20	МД 12000	1	5	22.668	
ВСЕГО: 22.668											

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технологич. испытания									
Химический состав, %	Предел прочности Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Тяга Н/мм ²	Тяга при изгибе в холодном состоянии	Всплывание при испытании на растяжение	Всплывание при испытании на растяжение	Всплывание при испытании на растяжение	Всплывание при испытании на растяжение	Всплывание при испытании на растяжение
1	19	17	23	7	8	7	7	0.362	0.091

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Бордиян Н. В.
ОТК

Сертификат качества № 51308

23 апрель 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций,		Вагон/авт: ZDD 606/O 018 FC		Вид упаковок: ПАКЕТЫ		Всего мест: 5	
Заказ-наряд: 3027046001		Стандарт на размеры		Размер - профиля		Всего мест: 5	
Технические требования		Доп. техтреб.		22		ВСЕГО: 22.138	
ДСТУ 3760:2019		АРМ ПР ДСТУ 3760:2019		1		22.138	
A500C		МД		12000		5	
20		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	
22000740		22		1		5	

Сертификат качества № 51394

04 май 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027046001

Вагон/авт: ZDD 606/O 018 FC

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ п/п	№ п/поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	3	22000535	A500C	ДСТУ 3760:2019		АРМ ПР DIN 488-2009	25	МД	1	4	14.768	
2	3	22000538	A500C	ДСТУ 3760:2019		АРМ ПР DIN 488-2009	25	МД	1	2	8.526	

ВСЕГО: 23.294

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %

N	C x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1	Мех. свойства и технологич. испытания					
								ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ Н/мм ²	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ Н/мм ²	ОТНОШЕНИЕ УДЛИНЕНИЯ К 5%	ОТНОШЕНИЕ УДЛИНЕНИЯ К 20%	ОТНОШЕНИЕ УДЛИНЕНИЯ К 5%	ОТНОШЕНИЕ УДЛИНЕНИЯ К 20%
1	19	17	24	6	10	9	0.364	665	571	19.0	10.5	УД	3.839
2	19	17	18	12	10	8	0.355	649	542	19.5	12.0	УД	3.839
													1.17
													1.20
													0.084
													0.086

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радиоизотопов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла



Подписи

Берекет А. В.

ОТК

Сертификат качества № 51106

31 март 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004401

Вагон/авт: BPM 502/T 365 CD

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	33	22000003 A500C	ДСТУ 3760:2019		АРМ PR DIN 488-2009	28	МД 12000	1	6	23.346	

ВСЕГО: 23.346

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %

Элемент	Содержание, %	Элемент	Содержание, %	Элемент	Содержание, %	Элемент	Содержание, %	Элемент	Содержание, %
C	0.21	Si	0.020	P	0.008	S	0.005	As	0.001
Mn	0.005	N	0.0005	Ceq	0.0022				

Мех. свойства и технологич. испытания

Предел прочности	Предел текучести	Удлинение	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве
578	578	18.0	11.0	4.770	1.20	0.095			

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла



ООО "Завод Технофлекс"
390042, Россия, г.Рязань, Прижелезнодорожная 5
Тел: (4912) 911-292
Факс:(4912) 911-288



Zavod Technoflex Ltd.
Prizhelesnodorozhnaya 5, 390042, Ryazan, Russia
Tel: +7 (4912) 911-292
Fax: +7 (4912) 911-288

Per.№ 28Q19528
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО ISO 9001:2015
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

Наименование материала:

**РУБЕРОИД РПП 300 (О)2 упак. 49 рул.
RUBEROID RPP-300(О)**

Material:

СТО 72746455 - 3.1.10 -2014, изм. 1

ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ ПАРТИИ ПРОДУКЦИИ

№ 6 887	Дата Date 13.09.19	Смена Shift 5	Кол-во ,м2 sqm 8 820
----------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------------

Основа Reinforcement:

Картон
Cardboard

Защитный слой Protective layer:

Верх Top: Песок sand
Низ Bottom: Песок sand

Показатель Characteristic	Норма Normal	фактически Actual
Масса 1 кв. м, кг	0,8 ± 0,3	0,773
Разрывная сила в продольном направлении, не менее, Н/50мм	215	399
Гибкость на брусе (R= 25±0,2 мм), не выше °С	5	5
Теплостойкость (2 ч в вертикальном положении), не ниже, °С	80	80
Масса основы, г/квм	300 ± 150	180
Ширина, мм	1 000 ± 5	998
Длина, м	15 ± 0,5	15
Водонепроницаемость (p=0,001МПа), в течение, не менее 72 часов		непрониц.
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	2	2
Водонепроницаемость (p=0,2 МПа), в течение, не менее 2 часов		непрониц.

Заключение:

Соответствует СТО 72746455 - 3.1.10 -2014, изм. 1

ОТК

