

ACTUL
de primire în exploatare a instalației

mun Chișinău

«23» septembrie 2020

Comisia de lucru, numită de SRL "VARINCOM"
(denumirea organizației beneficiarului)

Ordin din «___» nr.

În componență:

Președinte – reprezentantul beneficiarului **Director Varinschii Alexandru**
(funcția, nume, prenume)

Membrii comisiei reprezentanților:
Beneficiarul SRL "VARINCOM"
(funcția, nume, prenume)

Organizația de montare-reglare SRL "Eventus-Prim" **Director Tehic Stratulat V.**
(funcția, nume, prenume)

Organul de supraveghere antiincendiară de stat *Șef DSS, Ștefan S. Chiriac*
(funcția, nume, prenume)

A efectuat verificarea lucrărilor îndeplinite și a stabilit:

1. Organizația de montare-reglare a prezentat spre primire instalația: de semnalizarea antiincendiară, automatizarea rețelilor de gaz, automatizarea evacuării fumului și stingere a incendiilor în garaje.....
(denumirea instalației)

montată în "Bloc locativ din str. Grădina Botanică mun. Chișinău" .. *nr. 20/1*
(denumirea obiectului)

dupa proiectul SIn, AIVC, AAGI.....
(proiectul, actul explorării)

elaborate de SRL "ARHGRUP-SV"
(denumirea organizației sau componența comisiei)

2. Lucrările de montare efectuate de SRL "Eventus-Prim"
(denumirea organizației de montare)
din «15» februarie 2020 până la «07» septembrie 2020

3. Lucrările de pornire-reglare efectuate de SRL "Eventus-Prim"
(denumirea organizației de pornire-reglare)
din «08» septembrie 2020 până la «22» septembrie 2020

4. Defectele și nonconformitățile depistate în procesul verificării complexe au fost înlăturate (la necesitate de indicat în anexă la actul dat).

CONCLUZIILE COMISIEI

Instalația de semnalizarea antiincendiara, automatizarea rețelilor de gaz, automatizarea evacuării fumului și stingere a incendiilor în garaje a trecut verificarea complexă, inclusiv și lucrările de reglare, este primită în exploatare din «23» septembrie 2020. Instalația este transmisă beneficiarului SRL "VARINCOM" în regim de lucru, automat pentru exploatarea ulterioară și sub răspunderea deplină a beneficiarului, cu calificativul calității lucrării B I N E.

(excellent, bine, satisfactor)

Lista documentelor anexate la act:

1. Actul de finisare a lucrărilor de pornire-reglare.

Comisia:

Președintele comisiei
(semnătura, amprenta ștampilei)




Membrii comisiei:

Organizația de montare-reglare
(semnătura, amprenta ștampilei)



Organul de supraveghere antiincendiar de stat
(semnătura, amprenta ștampilei)



АКТ
приёмо-передачи документации

г. Кишинёв

«23» сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SRL "VARINCOM" в лице Директора Varinschii Alexandru и представителя Подрядчика SRL "Eventus-Prim" в лице технического Директора Стратулат Владимир удостоверяем, что Заказчику была передана следующая техническая документация:

Перечень технической документации по объекту **"Bloc locativ din str.Gradina Botanica 22 mun. Chisinau"**:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	шт.
1	Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» Паспорт АЦДР.425412.003 ПС	1
2	Пульт управления С2000-ПУ паспорт	1
3	Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР 513-3М» Этикетка АЦДР.425211.006 ЭТ	1
4	Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» Паспорт АЦДР.426469.027 ПС	1
5	Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» Этикетка АЦДР.426469.030 ЭТ	1
6	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП 212-31» паспорт	1
7	Извещатель пожарный тепловой «ИП 103-5/4» паспорт	1
8	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП 212-45» паспорт НКСТ.425232.020 ПС	1
9	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный «ИП 212-142» паспорт	1
10	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П паспорт	1
11	Блок сигнально-пусковой «С2000-СПП исп.01» Паспорт	1
12	Модуль порошкового пожаротушения МИГ-12А паспорт	1
13	Ключи от щитов автоматики и сигнализации	132

ЗАКАЗЧИК:

SRL "VARINCOM"

М.П. _____

