



Societatea cu Răspundere Limitată „Pietrișcom”

Republica Moldova, or. Orhei, str. Costișei, 51
c/f 1003606011730, c/TVA 7400570
IBAN: MD49ML000000002251133251; c/b MOLMDMD2X333
tel.: (+373) 235 2-64-52; (+373) 604 86 777
e-mail: pietriscom@gmail.com

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 353

Prin prezentul se confirmă corespunderea condițiilor SM GOST 25607:2010 a amestecului de piatră spartă și nisip C5 fracția 0x40
(notarea convențională)

livrate SRL Danicon Trans / c/f 1011600033432
(denumirea consumatorului)

numărul lotului 20180910 / 186-1

cantitatea 463,46 tone fracția 0x40 factura IB 0624848-0625496 din 17.05.-31.05.2019

1. Compoziția granulometrică a amestecului:

Dimensiunea găurilor pe site, mm	40mm	20mm	10mm	5mm	2,5mm	0,63mm	0,16mm	0,05mm
Cerința tehnică: C5, conform SM GOST 25607-2010	0-10	25-60	45-80	57-85	67-88	80-95	90-97	95-100
Restul total pe site, %	3,7	28,4	50,3	70,4	81,2	90,1	95,9	97,9

2. Rezultatele încercărilor radiologice

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
A_{eff} Bq/kg	GOST30108-94/ pct.4.2	≤ 300	103	13,3

3. Determinarea durtății 23,5

Determinarea Mărcii după rezistență la sfărîmare, % 400

4. Determinarea conținutului de argilă în bulgări, % 0

5. Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase, % 4,2

6. Determinarea rezistenței la apă B1 / 0,69

7. Determinarea rezistenței la uzură (pierderea masei) 30,7

Marca VI2

8. Conținutul de granule sfărîmîțate și forma lor, % 22,0

9. Densitatea în vrac, kg/m³ 1485

Concluzie: Mostrele de amestec de piatră spartă și nisip C5 (0x40) corespunde cerințelor SM GOST 25607:2010 pct.3.2.3, 3.2.1, tab.3, 3.2.7, 3.1.5, 3.2.6.

Notă: Incertitudinea extinsă, P = 95%, cu coeficientul acoperire k = 2.

"Fabricat în Moldova".

Responsabil de calitate

Portarescu Gheorghe
(numele, prenumele)



(semnătura)

31 mai 2019

L.S.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008712-18

Data emiterii: 21 septembrie 2018

Valabil până la: 21 septembrie 2020

SM SR EN ISO-CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,

e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de piatră spartă și nisip, fr. 0-40 mm, M400, C5, fr. 0-80 mm, M400, C4,
fabricat în conformitate cu cerințele SM GOST 25607:2010.

Codul NCM
2517

SÎNT CONFORM EC CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016: SM GOST 25607:2010 pct. 3.1.1, 3.1.5, 3.2.1 tab. 3, 3.2.3, 3.2.6, 3.2.7, RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "PIETRISCOM", or. Orhei, str. Costișei, 51, Republica Moldova,
Cariera Slobodca.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003606011730


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0446 din 20.09.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr - 049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 186-1 din 10.09.2018, eliberat de către Centrul de încercări al ICSP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015, certificat de acreditare Nr. LI-095 valabil până la 15.10.2020; Raport de încercări Nr. 320/6 din 30.08.2018, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 1024 din 14.09.2018.

Seria A N 005842



Gducătorul OC

Puhat



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Legalizarea certificatelor se pedepsește conform legislației





Societatea cu Răspundere Limitată „Pietrișcom”

Republica Moldova, or. Orhei, str. Costișei, 51

c/f 1003606011730, c/TVA 7400570

IBAN: MD49ML000000002251133251; c/b MOLDMD2X333

tel.: (+373) 235 2-64-52; (+373) 604 86 777

e-mail: pietriscom@gmail.com

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 352

Prin prezentul se confirmă corespunderea condițiilor GOST 8267-93

a Mostrelor de piatră spartă de calcar 5-20 mm
(notarea convențională)

livrate SRL Danicon Trans / c/f 1011600033432
(denumirea consumatorului)

numărul lotului 20190315 / 22

cantitatea 258,06 tone fracția 5x20 factura IB 0625131-0625187 din 23.05.-24.05.2019

1. Determinarea granulozității:

Dimensiunea găurilor, sita, mm	1,25 D-25 mm	D-20 mm	0,5 (d+D) -12,5 mm	d-5 mm
Cerințe Tehnice conform GOST 8267-93	max. 0,5	max. 10,0	30-60(80)	90-100
Rezidurile complete pe sita %	0,5	9,8	79,8	99,0

2. Rezultatele încercărilor radiologice

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
A _{eff} Bq/kg	GOST30108-94/ pct.4.2	≤ 300	0	3,99

3. Determinarea conținutului de granule de roca slabă, % 5,6
4. Determinarea conținutului de argilă în bulgări, % 0
5. Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase, % 0,7
6. Determinarea conținutului de granule sfărâmate și forma lor, % 33,1
- Grupa 4
7. Determinarea rezistenței la îngheț F25
- Pierdere masei % 5,5
8. Determinarea durității, % 15,7
- Determinarea Mărcii după rezistență la sfărâmare 600
9. Densitatea în vrac, kg/m³ 1195
10. Determinarea stabilității structurii de pietriș împotriva descompunerii.
- Pierdere masei 1,26
11. Rezistența la uzură W2
- Pierdere masei după încercări 26,8

Concluzie: Mostrele de piatră spartă de calcar fracția 5-20 mm corespunde cerințelor GOST 8267-93 pct. 4.2.2, tab.1, 4.5, 4.7.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.6.

"Fabricat în Moldova".

Responsabil de calitate

Portarescu Gheorghe
(numele, prenumele)

31 mai 2019



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009100-19

Data emiterii: 19 martie 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă din roci calcaroase, fracțiile: 5-20 mm M600, 20-40 mm M400,
40-70mm M400, fabricate în conformitate cu cerințele GOST 8267-93.

Codul NCM
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018; Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST8267-93 (anulat) pct. 4.2.2 tab. 1, 4.3.2 tab. 2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab. 6, 4.5, 4.6, 4.7 tab. 9, 4.7.2 tab. 10; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "PETRIȘCOM", or. Orhei, str. Costișei, 51, Republica Moldova. Cariera Slobodca.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003606011730

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0079 din 18.03.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 22 din 15.03.2019 eliberat de către Centrul de încercări al ICSP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015, certificat de acreditare Nr. LÎ-095 valabil până la 15.10.2020; Raport de încercări Nr. 362/14 din 12.03.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 1024 din 14.09.2018.

Seria A № 007406



Conducătorul OC

Copia corespunde originalului

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





Societatea cu Răspundere Limitată „Pietrișcom”

Republica Moldova, or. Orhei, str. Costișei, 51

c/f 1003606011730, c/TVA 7400570

IBAN: MD49ML000000002251133251; c/b MOLDMD2X333

tel.: (+373) 235 2-64-52; (+373) 604 86 777

e-mail: pietriscom@gmail.com

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 351

Prin prezentul se confirmă corespunderea condițiilor GOST 8267-93

a Mostrelor de piatră spartă de calcar

40-70 mm

(notarea convențională)

livrate

SRL Danicon Trans / c/f 1011600033432

(denumirea consumatorului)

numărul lotului 20190315 / 22

cantitatea 828,94 tone fracția 40x70 factura IB 0624737-0625322 din 16.05.-28.05.2019

1. Determinarea granulozității:

Dimensiunea găurilor, sita, mm	1,25 D-87,5 mm	D-70 mm	0,5 (d+D) -55 mm	d-40 mm
Cerințe Tehnice conform GOST 8267-93	max. 0,5	max. 10,0	30-60(80)	90-100
Rezidurile complete pe sita %	0	9,9	58,0	97,3

2. Rezultatele încercărilor radiologice

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
A _{eff} Bq/kg	GOST30108-94/ pct.4.2	≤ 300	0	3,99

3. Determinarea conținutului de argilă în bulgări, % 0

4. Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase, % 0,3

5. Determinarea conținutului de granule sfărâmițate și forma lor, % 21,7

Grupa 3

6. Determinarea conținutului de granule de roca slabă, % 0,5

7. Determinarea rezistenței la îngheț F25

Pierdere masei 5,9

8. Determinarea rezistenței la uzură U2

Pierdere masei după încercări % 27,2

9. Determinarea Mărcii după rezistență la sfărîmare 400

10. Densitatea în vrac, kg/m³ 1190

Concluzie: Mostrele de piatră spartă de calcar fracția 40-70 mm corespunde cerințelor GOST 8267-93 pct. 4.2.2, tab.1, 4.5, 4.7.2, 4.7, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.6.

"Fabricat în Moldova".

Responsabil de calitate

Portarescu Gheorghe
(numele, prenumele)



(semnătura)

31 mai 2019

L.Ș.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009100-19

Data emiterii: 19 martie 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă din roci calcareoase, fracțiile: 5-20 mm M600, 20-40 mm M400,
40-70mm M400, fabricate în conformitate cu cerințele GOST 8267-93.

Codul NCM
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018; Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 8267-93 (anulat) pct. 4.2.2 tab. 1, 4.3.2 tab. 2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab. 6, 4.5, 4.6, 4.7 tab. 9, 4.7.2 tab. 10; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "PETRIȘCOM", or. Orhei, str. Costișei, 51, Republica Moldova, Cariera Slobodeca.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003606011730

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0079 din 18.03.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 22 din 15.03.2019 eliberat de către Centrul de încercări al ICSP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015, certificat de acreditare Nr. LÎ-095 valabil până la 15.10.2020; Raport de încercări Nr. 362/14 din 12.03.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".

Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării
certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 1024 din 14.04.2018.

Copia corespunde originalului

Seria A № 007406



Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Societatea cu Răspundere Limitată „Pietriscom”
Republica Moldova, or. Orhei, str. Costișei, 51
c/f 1003606011730, c/TVA 7400570
IBAN: MD49ML000000002251133251; c/b MOLDMD2X333
tel.: (+373) 235 2-84-52; (+373) 604 86 777
e-mail: pietriscom@gmail.com

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. _350_

Prin prezentul se confirmă corespunderea condițiilor GOST 8267-93
a Mostrelor de piatră spartă de calcar 20-40 mm
(notarea convențională)

livrate SRL Danicon Trans / c/f 1011600033432
(denumirea consumatorului)

numărul lotului 20190315 / 22

cantitatea 204,6 tone fracția 20x40 factura IB 0625143-0625434 din 23.05.-30.05.2019

1. Determinarea granulozității:

Dimensiunea găurilor, sita, mm	1,25 D-50 mm	D-40 mm	0,5 (d+D) -30 mm	d-20 mm
Cerințe Tehnice conform GOST 8267-93	max. 0,5	max. 10,0	30-60(80)	90-100
Rezidurile complete pe sita %	0,4	9,9	77,6	98,7

2. Rezultatele încercărilor radiologice

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
A _{eff} Bq/kg	GOST30108-94/ pct.4.2	≤ 300	0	3.99

3. Determinarea conținutului de argilă în bulgări, % 0

4. Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase, % 0,4

5. Determinarea conținutului de granule sfărâmițate și forma lor, % 23,9

Grupa 3

6. Determinarea conținutului de granule de roca slabă, % 3,0

7. Determinarea durității, % 21,0

Determinarea Mărcii după rezistență la sfărîmare 400

8. Determinarea rezistenței la uzură U2

Pierdere a masei după încercări % 27,2

9. Determinarea rezistenței la îngheț F25

Pierdere a masei 6,0

10. Densitatea în vrac, kg/m³ 1175

Concluzie: Mostrele de piatră spartă de calcar fracția 20-40 mm corespunde cerințelor GOST 8267-93 pct. 4.2.2, tab.1, 4.5, 4.7.2, 4.7, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.6.

"Fabricat în Moldova".

Responsabil de calitate

31 mai 2019

Portarescu Gheorghe
(numele, prenumele)



(semnătura)

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009100-19

Data emiterii: 19 martie 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4. of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001.

e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă din roci calcaroase, fracțiile: 5-20 mm M600, 20-40 mm M400,
40-70mm M400, fabricate în conformitate cu cerințele GOST 8267-93.

Codul NCM
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018; Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST8267-93 (anulat) pct. 4.2.2 tab. 1, 4.3.2 tab. 2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab. 6, 4.5, 4.6, 4.7 tab. 9, 4.7.2 tab. 10; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "PETRIȘCOM"; or. Orhei, str. Costișei, 51, Republica Moldova. Cariera Slobodca.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003606011730

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0079 din 18.03.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4. of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 22 din 15.03.2019 eliberat de către Centrul de încercări al ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015, certificat de acreditare Nr. LÎ-095 valabil până la 15.10.2020; Raport de încercări Nr. 362/14 din 12.03.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4. of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asumat de către
certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 1024 din 14.03.2019.

Seria A № 007406



Conducătorul OC

Copia corespunde originalului

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Societatea cu Răspundere Limitată „Pietrișcom”

Republica Moldova, or. Orhei, str. Costișei, 51

c/f 1003606011730, c/TVA 7400570

IBAN: MD49ML000000002251133251; c/b MOLDMD2X333

tel.: (+373) 235 2-64-52; (+373) 604 86 777

e-mail: pietriscom@gmail.com

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 349

Prin prezentul se confirmă corespunderea condițiilor SM GOST 31424:2011 a Materialului de construcție nemetalifer

savura

(notarea convențională)

livrate

SRL „Danicon Trans” / c/f 1011600033432

(denumirea consumatorului)

numărul lotului 20190315 / 21

cantitatea - 494,18 tone fracția - savura factura IB 0624669-0625158 din 15.05.-24.05.2019

1. Determinarea granulozității:

Dimensiunea găurilor, sita, mm	10mm	5mm	0,16mm	№ 2,5	№ 1,25	№ 0,63	№ 0,315	№ 0,16
Cerințe Tehnice conform GOST 31424:2011	max. 5,0	max. 15,0	max. 10,0	-	-	45-65	-	-
Rezidurile complete pe sita %	0,2	9,3	9,9	27,6	44,1	66,3	80,6	90,1

2. Rezultatele încercărilor radiologice

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
A _{eff} Bq/kg	GOST30108-94/ pct.4.2	≤ 300	0.00	3.99

3. Modul granulometric 3,1
4. Grupa cu granulație sporită
5. Clasa 2
6. Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase, % 9,95
7. Determinarea conținutului de particule bulgări de argilă, % 0
8. Determinarea durității 21,3
9. Determinarea Mărcii după rezistență la sfărîmare 400
10. Densitatea în vrac, kg/m³ 1410

Concluzie: Mostrele de materiale de construcție nemetalifere din savură rezultă din concasarea rocilor tari și corespunde cerințelor SM GOST 31424:2011. pct. 4.1.6, 4.2.1.1, 4.2.1.2

"Fabricat în Moldova".

Responsabil de calitate

Portarescu Gheorghe
(numele, prenumele)



(semnătura)

31 mai 2019

L.Ș.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009101-19

Data emiterii: 19 martie 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065

OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip din deșeuri de la debitarea pietrei din roci calcaroase (savură), clasa 2, granulație mare,
fabricat în conformitate cu cerințele SM GOST 31424:2011.

Codul NCM
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM GOST 31424:2011 (anulat) pct. 4.1.6 tab. 1, tab. 2, 4.2.1.1, 4.2.1.2, RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "PETRIȘCOM", or. Orhei, str. Costișei, 51, Republica Moldova. Cariera Slobodea.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003606011730

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0080 din 18.03.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 21 din 15.03.2019 eliberat de către Centrul de încercări al ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015, certificat de acreditare Nr. LÎ-095 valabil până la 15.10.2020; Raport de încercări Nr. 362/14 din 12.03.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurător.
Certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 1024, din 14.09.2018.

Copia corespunde originalului

Seria A № 007407



Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Fiecare certificat de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației