

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1749030393004 (21428424) din 11.06.2025</u>
Obiectul de achiziției: IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii, Servicii de deservire a aparatelor cu aer condiționat pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Prod u- căto rul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Servicii de deservire a aparatelor cu aer condiționat pentru anul 2025						
1.1 Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat în perioada iunie-iulie și noiembrie -decembrie 2025	Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat în perioada iunie-iulie și noiembrie -decembrie 2025 (de doua ori pe an)	MD	MD	1. Controlul climatizatorului în toate regimele de lucru; 2. Curățirea filtrelor evaporatorului; 3. Curățirea evaporatorului blocului interior; 4. Curățirea ventilatorului blocului interior; 5. Verificarea etansărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensor); 6. Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice;	1. Controlul climatizatorului în toate regimele de lucru; 2. Curățirea filtrelor evaporatorului; 3. Curățirea evaporatorului blocului interior; 4. Curățirea ventilatorului blocului interior; 5. Verificarea etansărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensor); 6. Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice;	

				<p>7. Testarea blocului de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control;</p> <p>8. Diagnostica termofizică a climatizatorului;</p> <p>9. Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului, verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizatorului;</p> <p>10. Verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizatorului;</p> <p>11. Curățirea blocului extern de impurități;</p> <p>12. Curățirea blocului intern de impurități;</p> <p>13. Lubrifierea elementelor mobile.</p>	<p>7. Testarea blocului de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control;</p> <p>8. Diagnostica termofizică a climatizatorului;</p> <p>9. Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului, verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizatorului;</p> <p>10. Verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizatorului;</p> <p>11. Curățirea blocului extern de impurități;</p> <p>12. Curățirea blocului intern de impurități;</p> <p>13. Lubrifierea elementelor mobile.</p>	
1.2 Alimentarea aparatelor de aer condiționat cu freon	Alimentarea aparatelor de aer condiționat cu freon	MD	MD	După necesitate, conform actului de executare a serviciilor, dar nu mai mult de 7000 lei	După necesitate, conform actului de executare a serviciilor, dar nu mai mult de 1000 lei	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „NELDIRO” Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creanga 50