

**Certificat de calitate № 158
pentru dioxid de carbon(CO2)
GOST 8050-85**

Beneficiarul: Tehgaz Grup SRL
Masa neta 5640kg

№	Denumirea indicatorilor	Document normativ GOST 8050-85	Rezultatele analizei
1	Concentratia de CO2, in %, nu mai putin de	99.8	99.9
2	Concentratia vaporilor de apa, la 20 și o presiune de 101,3 kPa (760 mm Hg),gr/m3 nu mai mult de	0.037	0.015
3	Corespunde cu temperature de saturație a dioxidului de carbon cu vaporii de apă la o presiune de 101,3 kPa (760 mm Hg) si tem.C nu mai inalta de	minus 48	minus 52
4	Concentrația în masă a uleiurilor min. și impurități mec. mg-kg,nu mai mult de	0.1	retinut
	Continutul de CO	retinut conform aliniatului 4.4	retinut
5	Prezența hidrogenului sulfurat	retinut conform aliniatului 4.6	retinut
6	Prezența acidului clorhidric	retinut conform aliniatului 4.7	retinut
7	Prezența compușilor cu sulf și azot, și acizi organici	retinut conform aliniatului 4.8	retinut
8	Prezența amoniacului și a etanolaminei	retinut conform aliniatului 4.9	retinut
9	Prezența mirosului și gustului	retinut conform aliniatului 4.10	retinut
10	Continutul de apa, in %, nu mai mult de	lipsește	
11	Prezența hidrocarburilor aromatice (inclusiv benzen)	retinut conform aliniatului 4.13	retinut
12	Prezența oxidului de vanadiu	retinut conform aliniatului 4.14	retinut



Dioxidul de carbon corespunde calitatii superioare

Inginer superior,

Bulban V.

Data: 30.11.2023

Corespunde cer.



Certificat de calitate № 3380
pentru azot sup. în stare gazoasă

Partida №: 1001
Numărul cisternei IITK 1.6/0,25
Masa netă


№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 9293-74	Rezultatele analizei
1	Concentrația de N ₂ , în %, nu mai puțin de	99,999	99.999
2	Concentrația de O ₂ , în %, nu mai mult de	0,0005	0.0004
3	Concentrația vaporilor de apă în azot gazos, în %, nu mai mult de	0,0007	0.00001
4	Conținutul de ulei în azot în stare gazoasă	Nu se testează	-
5	Conținutul de ulei, impurități mecanice și umeditatea în azot lichifiat	Reținut conform aliniatului 3.8	reținut
6	Concentrația de H ₂ , în %, nu mai mult de	0,0002	0.00001
7	Suma concentrației de CO ₂ și CO, în %, nu mai mult de	0,0003	0.00004

Calitatea azotului corespunde conform GOST 9293-74

Inginer laborant: _____

Data: 11.01.2024

Laboratorul Secției de Producere



ÎCS „TehGaz Grup” SRL

MD-2069, or. Chișinău, str. Mesager 8, IDNO 1006600041260, tel/fax: +37322758624

Certificat de calitate № 3381 pentru oxigen în stare gazoasă

Partida №: 0901
Numărul cisternei IITK 5/0,25
Masa netă

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 5583-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O ₂ , în %, nu mai puțin de	99,5	99.80
2	Concentrația vaporilor de apă, în %, nu mai mult de	0.009	0.007
3	Concentrația de H ₂ , în %, nu mai mult de	Nu se testează	-
4	Concentrația de CO ₂ , nu mai mare	0.01	0.004
5	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	Reținut
6	Conținutul de acizi	Reținut conform aliniatului 3.7	Reținut
7	Conținutul de O ₃ și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	Reținut
8	Conținutul de baze	Nu se testează	-
9	Prezența mirosului	Absent	abs

Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78

Inginer laborant: _____

Data: 11.01.2024

Laboratorul Secției de Producere

