

INVESTITOR **Primăria or. Cricova**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 29 ianuarie 2025

Obiectul **„Construire rețelelor de apeduct și canalizare în cartierul locativ în perimetrul străzilor V. Pietrei și Ciocărlia din or. Cricova”** este executat în cadrul contractului nr. 41 din "11" aprilie 2023 încheiat între Primăria or. Cricova și S.A. „Orizont”.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1827 din 28.07.2023, elaborată de către **Primăria orașului Cricova**

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 29 ianuarie 2025, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Victor Slobozianu - Primarul or. Cricova

Membrii comisiei:

Veaceslav Beglița – director RCL – Cricova,

Vladimir Ardeleanu – responsabil tehnic,

Valerii Chirilov - Manager-Șef Proiect a SRL ”Linia Nova”

Alexandru Spiridon - Diriginte de Șantier;

Svetlana Perceamlî – specialist în reglementarea regimului funciar or. Cricova

2. Au mai participat la recepție:

Vasile Lipcan - Administrator S.A. „Orizont”

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 15 noiembrie 2024;

3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa de date sintetice a obiectului **au fost completate**;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului **sunt în posesia utilizatorului**;

6) construcția **s-a comportat corespunzător** în perioada de la terminarea ei la data de **15.11.2024** până în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea lucrărilor de construcții este de **3 160 105,74 lei**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **Recepția finală a obiectului „Construire rețelelor de apeduct și canalizare în cartierul locativ în perimetrul străzilor V. Pietrei și Ciocărlia din or. Cricova”**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **Lucrările au fost executate în conformitate cu documentația tehnică. Obiectele identificate pe parcursul exploatării- au fost înlăturate operativ. Obiectul s-a comportat corespunzător de la terminarea lucrărilor și până la data întocmirii prezentului proces verbal.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **Se acceptă recepția finală a obiectului „Construire rețelelor de apeduct și canalizare în cartierul locativ în perimetrul străzilor V. Pietrei și Ciocărlia din or. Cricova”**

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Rețele de alimentare cu apă cu diametre 90-40, între perimetre str. V. Pietreiș Iocărlia.

Rețelele de canalizare gravitațională cu diametru 160, lungimea 1639 m și conductă sub presiune de diametru 63 cu lungimea de 265 două rețele.

Stația de pompare a apelor uzate cu un rezervor de primire cu diametru 1,5

Două pompe submersibile, panou de comandă situat de asupra solului.

7. Prezentul proces-verbal de recepție finală, conținând **2 (două)** file a fost încheiat astăzi, 29.01.2025, în **4 (patru)** exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte:

Victor Slobozianu

Membri:

Veaceslav Beglița

Vladimir Ardeleanu

Alexandru Spiridon

Valerii Chirilov

Svetlana Perceamlî

"29" ianuarie 2025

**TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:**

(semnătura)

**PRIMITĂ
INVESTITORUL:**

(semnătura)