

**ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ**

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г.Бендеры, Индустриальная, 10

Система менеджмента качества сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015)

Сертификат соответствия: № РОСС МД.ФК 14. И99221

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА**Силовой кабель АПвБбШв 4 х 10(ож) 1****АПвБбШв 4 х 16(ож) 1****АПвБбШв 4 х 50(ож) 1**

№ барабана _____ длина (метки 1-1200) _____ 1200 _____ м

Наименование проверки или испытания		Сечение жил мм ²	технические требования	фактические значения
Проверка толщин, не менее , мм	изоляции	10, 16	0,53	0,73
		50	0,80	1,10
	внутренней оболочки		1,4	1,45
	защитного шланга	4x10; 4x16	1.515	1,95
		4x50	1,69	2,15
Определение эл. сопротивление т.п.ж. не более Ом/км		4x10	3,08	3,00
		4x16	1,91	1,87
		4x50	0,641	0,638
Определение эл. сопротивления изоляции не менее Ом см			1x10¹²	12x10 ¹²
Испытание напряжением , КВ	по категории ЭИ-1		4 кВ	<i>выдерж</i>
Стойкость изоляции к тепловой деформации (относительное удлинение)		под нагрузкой	не более 175 %	109
		после снятия нагрузки	не более 15 %	8
Проверка герметичности шланга . ЭИ-2			18 кВ	<i>выдерж</i>
Проверка стойкости кабеля к навиванию,			D_{цел} =15(D_{каб} +d_{жил}) мм	<i>выдерж</i>
Проверка маркировки и упаковки			прочность надписи	<i>прочная</i>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Указанная продукция соответствует требованиям ТУ 16.К71-277-98
ГСТ 16442-80

Начальник ОТК _____ Т.П.Калужина Дата февраль _____ 2023 г

