

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тăнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„14 „ 01 20 19 nr. 40/AST

la nr. _____ din „____ „ 20__

SRL”Bucuria-Sind
str. Balneară, 1, or. Vadul lui Vodă,
mun. Chișinău.

Agenția pentru Supraveghere Tehnică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor și Legii nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare a examinat cererea nr. 6599 din 13.12.2018 referitor la corespunderea cerințelor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor la stațiunea balneară de pe str. Balneară, 1, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău și vă comunică următoarele.

De către Direcția supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor și protecției civile, a fost efectuată evaluarea riscului de incendiu la obiectivul nominalizat, în rezultatul căreia s-a constatat:

- clădirea este asigurată cu instalație automată de semnalizare la incendiu;
- hidranții interiori de incendiu sunt completați conform cerințelor stabilite;
- clădirea este dotată cu mijloace de prima intervenție la incendiu;
- s-a efectuat măsurările ommetrice a rezistenței izolării conductorilor electrici de către laborator electric autorizat;
- spațiile de siguranță la foc față de construcțiile din vecinătate se respectă;
- accesul autospecialelor de intervenție la incendiu este.

Reieșind din cele expuse, Agenția pentru Supraveghere Tehnică comunică că, stațiunea balneară de pe str. Balneară, 1, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău, corespunde cerințelor, normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor.

Director adjunct

Veaceslav POTOP